

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 26, лит. Д
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Источники: котельная 2 Невская

Адрес: Фарфоровская ул., д. 26, Строды, адрес:
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Источники: котельная 2 Невская

Телефон: 24460
 Узел учета: 24460
 Общий график: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в фрейлах в приборе
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219384
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: Билльманн
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-В1
 Подключающий ГВС (М5) ПРЭМ-20-В1
 Расчетный алгоритм: зиме: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)
 Договорные нагрузки, Кал/час: Qот = 0,175
 Договорные нагрузки (ср. час), Кал/час: Qотх = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), ГВт: Gот = 53,1646
 Гвтх = 0
 Qгвс = M3*(h3-hx)
 Qгвс ср = 0,099
 Gгвс ср = 0,045
 Gгвс ср = 18 Гвс.м

Дата	Тип	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								
		М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔУ	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4
23.10.2020	24.00	90.77	86.49	4.28	65.63	48.04	17.59			5.80	5.80	5.91	5.91	5.91	5.91	65.31	65.31			1.80
24.10.2020	24.00	88.44	84.19	4.25	65.23	46.94	18.29			5.70	5.70	5.80	5.80	5.80	5.80	64.91	64.91			1.82
25.10.2020	24.00	89.48	84.08	5.40	65.28	46.99	18.29			6.86	6.86	6.98	6.98	6.98	6.98	65.20	65.20			1.89
26.10.2020	24.00	88.54	84.26	4.28	65.47	47.13	18.34			5.60	5.60	5.72	5.72	5.72	5.72	65.14	65.14			1.83
27.10.2020	24.00	89.26	84.94	4.32	65.57	47.86	17.71			5.73	5.73	5.84	5.84	5.84	5.84	65.27	65.27			1.79
28.10.2020	24.00	89.87	85.32	4.55	65.43	48.22	17.21			5.99	5.99	6.10	6.10	6.10	6.10	65.04	65.04			1.77
29.10.2020	24.00	89.47	85.46	4.01	64.37	48.04	16.33			5.44	5.44	5.55	5.55	5.55	5.55	64.12	64.12			1.66
30.10.2020	24.00	90.17	86.43	3.74	64.86	48.71	16.15			5.24	5.24	5.35	5.35	5.35	5.35	64.50	64.50			1.64
31.10.2020	24.00	91.07	86.09	4.98	64.75	47.88	16.87			6.42	6.42	6.53	6.53	6.53	6.53	64.53	64.53			1.78
01.11.2020	24.00	89.50	85.13	4.37	64.34	46.82	17.52			5.74	5.74	5.85	5.85	5.85	5.85	64.20	64.20			1.77
02.11.2020	24.00	89.30	84.74	4.56	64.23	45.80	18.43			6.01	6.01	6.13	6.13	6.13	6.13	63.88	63.88			1.85
03.11.2020	24.00	90.30	85.75	4.55	64.59	46.11	18.48			5.90	5.90	6.00	6.00	6.00	6.00	64.36	64.36			1.88
04.11.2020	24.00	90.39	85.82	4.57	64.72	46.84	17.88			5.93	5.93	6.02	6.02	6.02	6.02	64.43	64.43			1.83
05.11.2020	24.00	90.83	85.66	5.17	64.56	46.82	17.74			6.49	6.49	6.63	6.63	6.63	6.63	64.19	64.19			1.86
06.11.2020	24.00	89.52	86.05	3.47	66.28	47.67	18.61			4.82	4.82	4.91	4.91	4.91	4.91	66.46	66.46			1.83
07.11.2020	24.00	89.63	86.61	3.02	69.72	50.65	19.07			4.43	4.43	4.53	4.53	4.53	4.53	69.36	69.36			1.86
08.11.2020	24.00	90.81	85.34	5.47	69.25	50.39	18.86			6.87	6.87	7.01	7.01	7.01	7.01	69.04	69.04			1.99
09.11.2020	24.00	88.90	84.95	3.95	68.98	49.29	19.69			5.41	5.41	5.50	5.50	5.50	5.50	68.69	68.69			1.95
10.11.2020	24.00	88.58	84.64	3.94	69.00	48.76	20.24			5.34	5.34	5.44	5.44	5.44	5.44	68.64	68.64			1.99
11.11.2020	24.00	88.31	84.35	3.96	69.26	48.04	21.22			5.26	5.26	5.35	5.35	5.35	5.35	68.96	68.96			2.07
12.11.2020	24.00	89.34	84.85	4.49	69.65	48.89	20.76			5.51	5.51	5.60	5.60	5.60	5.60	69.31	69.31			2.08
13.11.2020	24.00	88.93	84.87	4.06	69.26	48.68	20.58			5.20	5.20	5.31	5.31	5.31	5.31	68.93	68.93			2.03
14.11.2020	24.00	88.91	84.89	4.02	71.72	49.92	21.80			5.15	5.15	5.27	5.27	5.27	5.27	71.14	71.14			2.14
15.11.2020	24.00	88.82	83.94	4.88	70.94	48.47	22.47			5.88	5.88	6.02	6.02	6.02	6.02	70.60	70.60			2.23
16.11.2020	24.00	87.90	84.03	3.87	71.02	48.25	22.77			4.91	4.91	5.01	5.01	5.01	5.01	70.53	70.53			2.19
17.11.2020	24.00	88.28	84.25	4.03	70.28	48.01	22.27			5.11	5.11	5.21	5.21	5.21	5.21	69.93	69.93			2.16
18.11.2020	24.00	87.35	82.79	4.56	67.33	46.28	21.05			5.65	5.65	5.76	5.76	5.76	5.76	65.55	65.55			2.05
19.11.2020	24.00	88.81	84.57	4.24	68.09	47.94	20.15			5.42	5.42	5.54	5.54	5.54	5.54	68.14	68.14			2.00
20.11.2020	24.00	87.78	84.32	3.46	69.70	49.11	20.59			4.59	4.59	4.64	4.64	4.64	4.64	69.13	69.13			1.98
21.11.2020	24.00	89.19	84.56	4.63	68.95	47.94	21.01			5.69	5.69	5.82	5.82	5.82	5.82	68.77	68.77			2.10
22.11.2020	24.00	90.31	84.37	5.94	68.91	47.63	21.28			6.91	6.91	7.05	7.05	7.05	7.05	68.96	68.96			2.21
Итого	24.00	89.31	84.96	4.36	68.73	46.00	19.33			5.65	5.65	5.75	5.75	5.75	5.75	67.01	67.01			1.94
Итого	744.00	2768.76	2633.74	135.02	68.73	46.00	19.33			175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	178.38	178.38			60.03

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; У3, куб.м; У4, куб.м; Упл, т; Общ, Гкал; Трас, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 178,38 Гкал
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему: 178,38 м³
 Период расчета по договору: с 23.10.2020 по 22.11.2020
 Период превышения t2: 6,37 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 59,17 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 178,38 м³/кв
 Объем потребленного теплоснабителя Уплс изл: 178,38 м³/кв

Отвечственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабляющей организации