

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Симбилина ул., д. 30, лит. А  
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)  
 Договор: 9131.038.1  
 Стрелка адрес: 2-х трубная схема  
 Телефон: 31153  
 Узел учета: Код УТЭ: 31153  
 Отопление: 31153  
 график: 1307/0

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Q=M1\*(h1-hx)+M2\*(h2-hx)  
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1307924  
 Подключающий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(П/Ф)  
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(П/Ф)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hx)+M2\*(h2-hx)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0.21 Qтеп = 0 Qгвс = M3\*(h3-hx)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0.21 Qтеп = 0 Qгвс = M3\*(h3-hx)  
 Договорные расходы (ср. сут.), ГСут.: Qот = 84 Qтеп = 0 Qгвс = M3\*(h3-hx)  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ.	
		М1	М2	ΔМ	T1	T2	ΔT	R1	R2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔV (излив)	Уплотит	T3	T4	R3		R4
23.10.2020	24.00	153.70	154.33	-0.63	57.98	49.35	8.63	5.20	3.90												1.30
24.10.2020	24.00	152.73	153.39	-0.66	58.75	49.73	9.02	5.10	3.90												1.35
25.10.2020	24.00	153.38	154.01	-0.63	57.65	49.01	8.64	5.20	3.90												1.30
26.10.2020	24.00	154.33	154.93	-0.60	56.99	48.69	8.30	5.20	4.00												1.25
27.10.2020	24.00	153.95	154.55	-0.60	57.49	49.25	8.24	5.20	3.90												1.24
28.10.2020	24.00	153.42	154.02	-0.55	55.85	48.19	7.66	5.10	3.90												1.15
29.10.2020	24.00	153.20	153.78	-0.58	57.17	49.18	7.99	5.10	3.90												1.20
30.10.2020	24.00	153.26	153.79	-0.53	55.46	47.98	7.48	5.10	3.90												1.12
31.10.2020	24.00	153.26	153.80	-0.54	55.40	47.78	7.62	5.10	3.90												1.12
01.11.2020	24.00	150.60	151.15	-0.55	54.94	47.02	7.92	5.10	3.90												1.17
02.11.2020	24.00	153.57	154.14	-0.57	55.32	47.20	8.12	5.20	4.00												1.22
03.11.2020	24.00	154.65	155.23	-0.58	56.00	47.94	8.06	5.20	4.00												1.22
04.11.2020	24.00	154.12	154.68	-0.56	56.01	48.10	7.91	5.20	4.00												1.19
05.11.2020	24.00	154.20	154.72	-0.52	54.05	46.66	7.39	5.20	4.00												1.22
06.11.2020	24.00	154.60	155.18	-0.58	56.30	48.21	8.09	5.20	4.00												1.22
07.11.2020	24.00	154.69	155.27	-0.58	56.91	48.86	8.05	5.20	4.00												1.22
08.11.2020	24.00	154.64	155.22	-0.58	56.52	48.52	8.00	5.20	4.00												1.21
09.11.2020	24.00	152.80	153.41	-0.61	57.19	48.69	8.50	5.20	4.00												1.27
10.11.2020	24.00	150.84	151.50	-0.66	58.69	49.60	9.09	5.10	4.00												1.34
11.11.2020	24.00	152.50	153.18	-0.68	59.20	49.95	9.25	5.20	4.00												1.38
12.11.2020	24.00	154.45	155.14	-0.69	59.93	50.84	9.09	5.20	4.00												1.37
13.11.2020	24.00	156.18	157.04	-0.86	65.35	54.77	10.58	5.30	4.00												1.61
14.11.2020	24.00	154.07	154.87	-0.80	63.72	53.53	10.19	5.20	4.00												1.53
15.11.2020	24.00	150.84	151.57	-0.73	61.09	51.31	9.78	5.20	4.00												1.44
16.11.2020	24.00	152.67	153.46	-0.79	62.78	52.53	10.25	5.20	4.00												1.53
17.11.2020	24.00	153.26	154.06	-0.80	63.62	53.33	10.29	5.20	4.00												1.54
18.11.2020	24.00	154.43	155.22	-0.79	63.10	52.98	10.12	5.20	3.90												1.52
19.11.2020	24.00	152.93	153.66	-0.73	62.00	52.48	9.52	5.20	4.00												1.42
20.11.2020	24.00	154.29	155.10	-0.81	64.33	54.03	10.30	5.20	4.00												1.55
21.11.2020	24.00	153.78	154.61	-0.83	64.41	53.92	10.49	5.20	4.00												1.57
22.11.2020	24.00	154.26	155.06	-0.80	63.82	53.59	10.23	5.20	4.00												1.54
Среднее	24.00	153.54	154.20	-0.66	58.97	50.10	8.86	5.18	3.97												1.33
Итого	744.00	4759.65	4780.07	-20.42																	41.23

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, т. М2, т. М3, т. М4, т. У3, куб.м. У4, куб.м. Уп, т. Общ., Гкал. Траб, ч.

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,28 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 41,23 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл. изл. М. куб. 0 куб.м.

Общество «Жилищно-коммунальный сервис» Невского района  
 Представитель теплоснабжающей организации