

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Адрес: **Симбилина ул., д. 52, лит. Д** Отопление: **23550** График: **149/70**
 Адрес: **Симбилина ул., д. 52, лит. Д** Договор: **9206.038.1** Узел учета: **Код УТЭ:**
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская** Телефон: **2-х трубная схема** Режим давления: **Расчетный алгоритм:**

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 208337** Часовые и суточные архивы в файлах: **Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)** Qот = **0.263** Qвс = **0** Qгвс = **0** Qгвс.ср = **0** Qгвс.м = **0**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 208337** расходомер: **ПРЭМ ПРЭМ ПРЭМ** Бит: **Смешанный** Бит: **Смешанный** Бит: **Смешанный** Бит: **Смешанный** Бит: **Смешанный** Бит: **Смешанный**
 Подводящий ГВС (М3) **0.2** Термореле: **КТСП-Н** КТСП-Н **0.2** КТСП-Н **0.2** КТСП-Н **0.2** КТСП-Н **0.2** КТСП-Н **0.2**
 Циркуляционный трубопровод (М4) **0.2** Термореле: **КТСП-Н** КТСП-Н **0.2** КТСП-Н **0.2** КТСП-Н **0.2** КТСП-Н **0.2**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **79.8987** Счетчик: **0** Qгвс.м3 (h3-hвх) **0** Qгвс.ср **0** Qгвс.м **0**
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: **79.8987** Qгвс.м3 (h3-hвх) **0** Qгвс.ср **0** Qгвс.м **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	R3	R4	Общ. Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излм)					
23.10.2020	24.00	317.38	317.38	0.00	66.10	53.38	12.72													4.04	
24.10.2020	24.00	309.62	309.62	0.00	65.72	52.65	13.07													4.05	
25.10.2020	24.00	310.03	310.03	0.00	65.71	52.63	13.08													4.06	
26.10.2020	24.00	310.16	310.16	0.00	65.93	52.93	13.00													4.04	
27.10.2020	24.00	312.95	312.95	0.00	66.02	53.35	12.67													3.98	
28.10.2020	24.00	314.60	314.60	0.00	65.94	53.45	12.49													3.94	
29.10.2020	24.00	314.88	314.88	0.00	64.82	52.68	12.14													3.83	
30.10.2020	24.00	318.25	318.25	0.00	65.27	53.12	12.15													3.84	
31.10.2020	24.00	317.77	317.77	0.00	65.21	52.82	12.39													3.99	
01.11.2020	24.00	311.77	311.77	0.00	64.78	51.80	12.98													4.06	
02.11.2020	24.00	309.51	309.51	0.00	64.71	51.56	13.15													4.08	
03.11.2020	24.00	315.78	315.78	0.00	65.04	52.32	12.72													4.03	
04.11.2020	24.00	316.86	316.86	0.00	65.16	52.87	12.29													3.90	
05.11.2020	24.00	315.96	315.96	0.00	65.04	52.69	12.35													3.91	
06.11.2020	24.00	316.69	316.69	0.00	66.60	53.54	13.06													4.14	
07.11.2020	24.00	319.34	319.34	0.00	70.23	56.32	13.91													4.45	
08.11.2020	24.00	315.33	315.33	0.00	69.74	55.72	14.02													4.43	
09.11.2020	24.00	312.02	312.02	0.00	69.48	55.15	14.33													4.43	
10.11.2020	24.00	310.72	310.72	0.00	69.51	55.00	14.51													4.52	
11.11.2020	24.00	309.06	309.06	0.00	69.75	54.92	14.83													4.60	
12.11.2020	24.00	313.83	313.83	0.00	70.13	55.61	14.52													4.56	
13.11.2020	24.00	313.14	313.14	0.00	69.69	55.27	14.42													4.52	
14.11.2020	24.00	312.88	312.88	0.00	72.29	56.81	15.48													4.85	
15.11.2020	24.00	308.75	308.75	0.00	71.48	55.94	15.54													4.81	
16.11.2020	24.00	308.92	308.92	0.00	71.56	55.88	15.68													4.78	
17.11.2020	24.00	309.44	309.44	0.00	70.80	55.37	15.43													4.78	
18.11.2020	24.00	304.19	304.19	0.00	68.19	53.72	14.47													4.41	
19.11.2020	24.00	313.02	313.02	0.00	68.37	54.23	14.14													4.41	
20.11.2020	24.00	309.71	309.71	0.00	70.25	55.49	14.76													4.43	
21.11.2020	24.00	310.31	310.31	0.00	69.47	54.78	14.69													4.58	
22.11.2020	24.00	310.61	310.61	0.00	69.40	54.70	14.70													4.57	
Среднее	24.00	312.69	312.69	0.00	67.82	54.09	13.73													4.30	
Итого	744.00	9693.48	9693.48	0.00																133.29	

Показаны счетчиков на момент снятия данных: **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **В3, куб.м** **В4, куб.м** **Уп, т** **Общ. Гкал** **Траб, ч**

Копируется тепловая энергия ООО, рассчитанное по среднему: **0 час** Гкал **0 куб.м**
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему: **0 час** Гкал **0 куб.м**
 Период превышения t2: **0 час** Гкал **0 куб.м**
 Период превышения t2: **0 час** Гкал **0 куб.м**
 Корректировка на температуру холодной воды: **6.37 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **133.29 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: **133.29 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: **М.куб**

