

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Симбилина Ул., д. 54, лит. Е
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9205.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:
 Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 23551
 График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в фидлах: Схема подключения: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207134
 Подходящий трубопровод (M1) расходомер: КТСП-Н
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подходящий ГВС (M3) КТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (M4) КТСП-Н
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)
 Договорные нагрузки: Кал/Час: Qот = 0,263 Qвот = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Qот = 79,8987 Qвот = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Qот = 0 Qвот = 0 Qгвс = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3		P4		
23.10.2020	24.00		305.38	305.38	0.00	65.90	51.65	14.25																4.36
24.10.2020	24.00		298.33	298.33	0.00	65.53	50.75	14.78																4.41
25.10.2020	24.00		298.66	298.66	0.00	65.50	50.72	14.78																4.42
26.10.2020	24.00		298.78	298.78	0.00	65.73	51.03	14.70																4.40
27.10.2020	24.00		301.34	301.34	0.00	65.81	51.45	14.36																4.33
28.10.2020	24.00		303.00	303.00	0.00	65.75	51.66	14.09																4.28
29.10.2020	24.00		303.19	303.19	0.00	64.62	50.93	13.69																4.16
30.10.2020	24.00		306.37	306.37	0.00	65.08	51.49	13.59																4.17
31.10.2020	24.00		305.85	305.85	0.00	65.03	51.15	13.88																4.25
01.11.2020	24.00		299.81	299.81	0.00	64.58	50.07	14.51																4.36
02.11.2020	24.00		297.64	297.64	0.00	64.52	49.79	14.73																4.39
03.11.2020	24.00		303.73	303.73	0.00	64.84	50.52	14.32																4.36
04.11.2020	24.00		304.89	304.89	0.00	64.97	50.92	14.05																4.29
05.11.2020	24.00		304.05	304.05	0.00	64.86	50.81	14.05																4.28
06.11.2020	24.00		305.07	305.07	0.00	66.30	51.65	14.65																4.48
07.11.2020	24.00		307.56	307.56	0.00	70.03	54.36	15.67																4.83
08.11.2020	24.00		303.62	303.62	0.00	69.53	53.86	15.67																4.77
09.11.2020	24.00		300.32	300.32	0.00	69.25	53.20	16.05																4.83
10.11.2020	24.00		299.22	299.22	0.00	69.29	52.97	16.32																4.89
11.11.2020	24.00		297.45	297.45	0.00	69.54	52.85	16.69																4.97
12.11.2020	24.00		302.06	302.06	0.00	69.91	53.58	16.33																4.94
13.11.2020	24.00		301.41	301.41	0.00	69.45	53.22	16.23																4.90
14.11.2020	24.00		301.13	301.13	0.00	72.08	54.66	17.42																5.25
15.11.2020	24.00		297.02	297.02	0.00	71.26	53.74	17.52																5.21
16.11.2020	24.00		297.07	297.07	0.00	71.33	53.70	17.63																5.25
17.11.2020	24.00		297.60	297.60	0.00	70.58	53.16	17.42																5.19
18.11.2020	24.00		292.64	292.64	0.00	68.22	51.86	16.36																4.79
19.11.2020	24.00		300.72	300.72	0.00	67.97	52.25	15.72																4.73
20.11.2020	24.00		298.08	298.08	0.00	70.06	53.56	16.50																4.92
21.11.2020	24.00		298.73	298.73	0.00	69.27	52.82	16.45																4.92
22.11.2020	24.00		298.92	298.92	0.00	69.19	52.68	16.51																4.94
Среднее	24.00		300.96	300.96	0.00	67.61	52.16	15.45																4.65
Итого	744.00		9329.64	9329.64	0.00																			144.27

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vл, т Qобщ, Гкал Тр.б, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл, м³

6.37 °C
 144.27 Гкал
 м³

0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

