Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 9105.038.1 Телефон: Узел учета: Общий
Адрес: Шелгунова ул, д. 10, лит. Г Строит.адрес: Код УУТЭ: 27894
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021 график: 150/70

Вычислитель:	ВКТ-7 № 202222	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):	ОП: СИ-2 КТЗ-0 или 1, ФРТ-1; МП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1;
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)		ПРЭМ	0,048	12	КТСП-Н		
Подпиточный трубопровод (Vп)							

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,319	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0,1892	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,086	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	95,7	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	34,4	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2020	24,00		158,98	145,50	13,48	69,35	49,75	19,60			79,36	67,50	11,86	81,07	68,62	12,45		68,52	58,50			3,79
24.10.2020	23,00	*	147,79	134,11	13,68	68,84	48,61	20,23			77,66	64,89	12,77	79,29	65,85	13,44		68,05	57,61			3,66
25.10.2020	24,00		156,54	140,98	15,56	70,02	49,30	20,72			79,29	65,42	13,87	81,02	66,43	14,59		69,21	58,58			4,01
26.10.2020	24,00		159,47	145,15	14,32	69,71	49,65	20,06			79,67	67,31	12,36	81,41	68,41	13,00		68,91	58,64			3,91
27.10.2020	24,00		162,21	147,55	14,66	69,23	49,87	19,36			80,97	68,43	12,54	82,71	69,55	13,16		68,43	58,51			3,88
28.10.2020	24,00		162,36	148,70	13,66	68,64	49,75	18,89			80,94	68,98	11,96	82,64	70,06	12,58		67,81	58,18			3,75
29.10.2020	24,00		162,51	148,75	13,76	68,06	49,29	18,77			81,41	68,92	12,49	83,10	69,98	13,12		67,27	57,64			3,73
30.10.2020	24,00		165,14	152,04	13,10	67,92	49,67	18,25			82,55	70,35	12,20	84,24	71,53	12,71		67,13	57,86			3,67
31.10.2020	24,00		161,28	148,55	12,73	67,97	49,23	18,74			80,44	68,83	11,61	82,12	69,88	12,24		67,16	57,61			3,65
01.11.2020	24,00		158,50	142,77	15,73	68,11	48,12	19,99			80,33	66,10	14,23	82,01	67,08	14,93		67,35	57,01			3,93
02.11.2020	24,00		153,84	139,42	14,42	66,22	46,67	19,55			77,23	64,53	12,70	78,74	65,48	13,26		65,38	55,28			3,68
03.11.2020	24,00		159,58	146,15	13,43	66,92	47,51	19,41			79,22	67,72	11,50	80,82	68,68	12,14		66,14	56,03			3,74
04.11.2020	24,00		164,33	147,09	17,24	67,92	48,80	19,12			82,97	68,05	14,92	84,68	69,06	15,62		67,14	57,37			3,99
05.11.2020	24,00		161,29	145,99	15,30	67,67	48,61	19,06			80,76	67,65	13,11	82,43	68,62	13,81		66,88	57,12			3,82
06.11.2020	24,00		162,20	146,85	15,35	68,49	49,02	19,47			81,24	68,00	13,24	82,95	69,04	13,91		67,70	57,82			3,91
07.11.2020	24,00		162,16	147,19	14,97	68,39	49,48	18,91			80,91	68,05	12,86	82,61	69,17	13,44		67,58	58,25			3,81
08.11.2020	24,00		160,75	143,65	17,10	68,03	49,09	18,94			81,18	66,55	14,63	82,86	67,60	15,26		67,23	57,93			3,89
09.11.2020	24,00		158,41	144,02	14,39	69,19	49,07	20,12			78,73	66,87	11,86	80,42	67,92	12,50		68,42	58,25			3,90
10.11.2020	24,00		156,98	142,90	14,08	71,32	50,05	21,27			77,87	66,26	11,61	79,66	67,40	12,26		70,53	59,63			4,05
11.11.2020	24,00		156,79	141,25	15,54	72,24	50,24	22,00			78,45	65,48	12,97	80,26	66,63	13,63		71,43	60,09			4,23
12.11.2020	24,00		159,46	145,32	14,14	72,45	51,02	21,43			78,89	67,38	11,51	80,73	68,58	12,15		71,64	60,67			4,14
13.11.2020	24,00		161,03	147,10	13,93	74,09	51,95	22,14			79,69	68,28	11,41	81,62	69,48	12,14		73,31	61,80			4,30
14.11.2020	24,00		159,56	144,81	14,75	75,29	52,33	22,96			79,36	67,38	11,98	81,39	68,58	12,81		74,47	62,51			4,44
15.11.2020	24,00		160,00	141,94	18,06	75,18	51,78	23,40			82,02	66,06	15,96	84,08	67,26	16,82		74,35	62,20			4,68
16.11.2020	24,00		159,52	144,05	15,47	74,94	51,75	23,19			79,67	67,18	12,49	81,67	68,38	13,29		74,14	61,87			4,51
17.11.2020	24,00		158,01	143,14	14,87	74,99	51,62	23,37			79,15	66,80	12,35	81,15	68,00	13,15		74,16	61,80			4,47
18.11.2020	24,00		159,43	143,34	16,09	73,40	50,67	22,73			80,70	66,90	13,80	82,63	68,10	14,53		72,55	60,56			4,44
19.11.2020	24,00		166,49	151,98	14,51	72,29	51,38	20,91			83,16	71,07	12,09	85,13	72,27	12,86		71,47	60,52			4,23
20.11.2020	24,00		160,14	145,84	14,30	72,39	50,96	21,43			80,12	68,16	11,96	81,98	69,36	12,62		71,59	60,26			4,16
21.11.2020	24,00		158,30	143,48	14,82	72,99	50,87	22,12			79,30	67,07	12,23	81,16	68,25	12,91		72,15	60,59			4,26
22.11.2020	24,00		159,49	141,34	18,15	72,72	50,35	22,37			81,42	66,07	15,35	83,35	67,25	16,10		71,91	60,09			4,49
Среднее	23,97		159,97	145,06	14,91	70,48	49,89	20,60			80,26	67,45	12,80	82,04	68,56	13,48		69,68	59,06			4,04
Итого	**743,00**		**4952,54**	**4490,95**	**461,59**						**2484,66**	**2088,24**	**396,42**	**2539,93**	**2122,50**	**417,43**						**125,12**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 1 час 0,17 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 1 час 0,56 куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,49 °С 3 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 122,29 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 417,99 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ 20___ г. /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Водоканал Санкт-Петербурга» Абонентское управление АКТ ПРИНЯТ