

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул, д. 22, лит. Н
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул, д. 22, лит. Н
 Телефон: 24493
 Узел учета: 24493
 Код УУТЗ: 24493
 График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Часовые и суточные архивы в файлах: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Оот = 0,164
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Оент = 0
 Договорные расходы (ср сут.): т/сут.: Гот = 49,2
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020: Гстех = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020: Гстех ср = 0,1258
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020: Гстех ср = 0,0572
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020: Гстех ср = 22,88
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020: Гстех ср = 22,88
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020: Гстех ср = 22,88

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ Гкал				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уплит	T3		T4	P3	P4	
23.10.2020	24.00	24.00	91,68	83,02	8,66	68,71	45,93	22,78	6,80	4,90	93,67	83,86	9,81	95,05	86,72	8,33	95,05	86,72	8,33	95,05	86,72	8,33	2,49
24.10.2020	24.00	24.00	90,61	80,04	10,57	68,16	44,59	23,57	6,80	4,90	92,55	80,76	11,79	95,27	85,24	10,03	95,27	85,24	10,03	95,27	85,24	10,03	2,61
25.10.2020	24.00	24.00	93,48	80,74	12,74	69,40	45,43	23,97	6,80	4,90	95,54	81,46	14,08	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,82
26.10.2020	24.00	24.00	91,83	83,06	8,77	69,05	45,85	23,20	6,80	4,90	93,80	83,84	9,96	95,98	85,52	10,46	95,98	85,52	10,46	95,98	85,52	10,46	2,53
27.10.2020	24.00	24.00	90,83	83,20	7,63	68,61	46,20	22,41	6,80	4,90	92,79	84,05	8,74	94,53	85,31	9,22	94,53	85,31	9,22	94,53	85,31	9,22	2,39
28.10.2020	24.00	24.00	92,56	84,40	8,16	68,00	46,26	21,74	6,80	4,90	94,53	85,31	9,22	95,56	85,14	9,44	95,56	85,14	9,44	95,56	85,14	9,44	2,38
29.10.2020	24.00	24.00	92,64	84,29	8,35	67,39	45,81	21,58	6,80	4,90	95,05	86,72	8,33	95,05	86,72	8,33	95,05	86,72	8,33	95,05	86,72	8,33	2,31
30.10.2020	24.00	24.00	93,12	85,76	7,36	67,27	46,14	21,13	6,80	4,90	95,27	85,24	10,03	95,27	85,24	10,03	95,27	85,24	10,03	95,27	85,24	10,03	2,43
31.10.2020	24.00	24.00	92,05	82,01	10,04	67,46	44,41	23,05	6,80	4,90	93,98	82,75	11,23	95,27	85,24	10,03	95,27	85,24	10,03	95,27	85,24	10,03	2,57
01.11.2020	24.00	24.00	92,05	82,01	10,04	67,46	44,41	23,05	6,80	4,90	91,87	80,69	11,18	95,98	85,52	10,46	95,98	85,52	10,46	95,98	85,52	10,46	2,46
02.11.2020	24.00	24.00	90,08	79,97	10,11	65,56	43,10	22,46	6,80	4,90	91,87	80,69	11,18	95,98	85,52	10,46	95,98	85,52	10,46	95,98	85,52	10,46	2,37
03.11.2020	24.00	24.00	91,72	83,71	8,01	66,27	44,27	22,00	6,80	4,90	93,98	82,75	11,23	95,98	85,52	10,46	95,98	85,52	10,46	95,98	85,52	10,46	2,48
04.11.2020	24.00	24.00	94,03	84,74	9,29	67,26	45,35	21,91	6,80	4,90	93,88	84,95	8,93	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,38
05.11.2020	24.00	24.00	91,97	84,22	7,75	66,99	44,97	22,02	6,80	4,90	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,50
06.11.2020	24.00	24.00	93,59	84,73	8,86	67,82	45,36	22,46	6,80	4,90	91,90	85,90	6,00	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,37
07.11.2020	23.00	23.00	90,00	81,50	8,50	67,70	45,74	21,96	6,80	4,90	97,44	84,46	12,98	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,64
08.11.2020	24.00	24.00	95,43	83,66	11,77	67,36	45,23	22,13	6,80	4,90	97,44	84,46	12,98	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,50
09.11.2020	24.00	24.00	91,27	83,67	7,60	68,51	44,95	23,56	6,80	4,90	93,23	83,74	9,49	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,67
10.11.2020	24.00	24.00	91,42	82,96	8,46	70,62	45,60	25,02	6,80	4,90	93,50	83,74	9,76	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,74
11.11.2020	24.00	24.00	91,25	82,99	8,26	71,55	45,68	25,87	6,80	4,90	93,36	83,76	9,60	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,75
12.11.2020	24.00	24.00	93,54	84,79	8,75	71,74	46,73	25,01	6,80	4,90	95,75	85,75	10,00	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,85
13.11.2020	24.00	24.00	94,25	85,57	8,68	73,38	47,55	25,83	6,80	4,90	96,56	86,53	10,03	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,84
14.11.2020	24.00	24.00	92,21	84,45	7,76	74,61	47,80	26,81	6,80	4,90	94,54	85,41	9,13	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,96
15.11.2020	24.00	24.00	92,72	83,35	9,37	74,52	47,44	27,08	6,80	4,90	95,06	84,31	10,75	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,90
16.11.2020	24.00	24.00	92,39	83,87	8,52	74,26	47,33	26,93	6,80	4,90	94,67	84,83	9,84	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,96
17.11.2020	24.00	24.00	91,25	83,55	7,70	74,33	47,31	27,02	6,80	4,90	93,51	84,51	9,00	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,83
18.11.2020	24.00	24.00	92,49	84,56	7,93	72,78	46,95	25,83	6,80	4,90	94,72	85,52	9,20	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,76
19.11.2020	24.00	24.00	97,76	89,08	8,68	71,62	48,09	23,53	6,80	4,90	100,03	90,04	9,99	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,72
20.11.2020	24.00	24.00	93,89	85,36	8,53	71,74	47,08	24,66	6,80	4,90	96,09	86,32	9,77	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,84
21.11.2020	24.00	24.00	93,47	83,90	9,57	72,33	46,77	25,56	6,80	4,90	95,73	84,84	10,89	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	3,03
22.11.2020	24.00	24.00	95,68	83,16	12,52	72,11	46,51	25,60	6,80	4,90	97,92	84,07	13,85	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,62
Среднее	23,97	23,97	92,79	83,81	8,97	69,82	46,00	23,82	6,80	4,90	94,86	84,78	10,08	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	95,56	85,52	10,04	2,62
Итого	743,00	743,00	2872,53	2594,71	277,82						2936,67	2624,68	311,99										81,23

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Упл, т; Общ, Гкал; Труб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему: 1 час 0,11 Гкал
 Период расчета по договору: 1 час 0,42 куб.м
 Период превышения t2: 1 час 1,81 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,49 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 79,53 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 312,41 м.куб
 Объем потребленного теплоносителя Узл: 312,41 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплообслуживающей организации

