

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шеглнова ул., д. 28, лит. В  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор № 9110.038.1  
 Адрес: Шеглнова ул., д. 28, лит. В  
 Телефон: 12561

Телефон: 15070  
 Узел учета: 12561  
 Общий код УТЭ: 12561

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Расчетные и факт. архивы в файлах: **Схема подключения: 2-х трубная схема**

Вычислитель: СПТ 943.2 № 14798 расходомер: СРЭМ-40-В1 СРЭМ-40-В1 СРЭМ-32-В1  
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1 ПРЭМ-40-В1 ПРЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1 ПРЭМ-40-В1 ПРЭМ-40-В1  
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1  
 Обратный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1  
 Подводящий ГВС (М5) ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1  
 Обратный ГВС (М6) ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1

Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-h2)+M2\*(h3-h4)  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Q=0.437  
 Договорные расходы (ср сут.), Гкал/сут: G=0.1311  
 Оверт = 0, Гкал/сут  
 Оверт = 0, Гкал/сут  
 Оверт = 0, Гкал/сут  
 Оверт = 0, Гкал/сут

Дата	Тп	НС	Учет отапления (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ
			М1	М2	dlM	Т1	Т2	dt	P1	P2	М3	М4	dlM	М3	М4	dlM	dv (излив)	Улодлит	Т3	Т4	P3	P4	
23.10.2020	24.00	225.81	203.76	22.05	68.81	50.00	18.81	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.35	
24.10.2020	24.00	231.70	207.82	23.88	68.01	49.55	18.46	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.47	
25.10.2020	23.00	225.88	201.53	24.35	69.43	50.52	18.91	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.50	
26.10.2020	24.00	236.70	215.04	21.66	69.10	50.59	18.51	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.48	
27.10.2020	24.00	237.49	215.58	21.91	68.70	50.64	18.06	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.40	
28.10.2020	24.00	239.60	218.11	21.49	68.18	50.75	17.43	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.27	
29.10.2020	24.00	238.60	218.30	20.30	67.43	50.24	17.19	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.12	
30.10.2020	24.00	245.22	221.83	23.39	67.30	50.64	16.66	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.27	
31.10.2020	24.00	240.80	218.80	22.00	67.44	50.39	17.05	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.22	
01.11.2020	24.00	236.55	212.79	23.76	67.51	49.44	18.07	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.45	
02.11.2020	24.00	230.81	207.83	22.98	65.79	47.91	17.88	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.23	
03.11.2020	24.00	236.99	216.23	20.76	66.17	48.54	17.63	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.19	
04.11.2020	24.00	243.55	218.87	24.68	67.36	49.81	17.55	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.34	
05.11.2020	24.00	240.58	217.32	23.26	67.05	49.68	17.37	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.51	
06.11.2020	24.00	239.98	219.01	20.87	67.83	50.14	17.69	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.29	
07.11.2020	24.00	241.86	219.76	22.10	67.85	50.54	17.31	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.31	
08.11.2020	24.00	242.39	216.95	25.44	67.48	50.18	17.30	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.48	
09.11.2020	24.00	237.02	215.85	21.17	68.41	50.14	18.27	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.40	
10.11.2020	24.00	232.65	210.04	22.61	70.55	50.93	19.62	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.72	
11.11.2020	24.00	225.67	203.71	21.96	71.59	50.91	20.68	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.92	
12.11.2020	24.00	231.99	210.25	23.61	71.82	51.58	20.24	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	6.08	
13.11.2020	24.00	233.21	210.25	22.96	73.27	52.38	20.89	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	6.37	
14.11.2020	24.00	232.01	207.54	24.47	74.67	52.80	21.87	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	6.50	
15.11.2020	24.00	230.82	204.93	25.89	74.67	52.40	22.27	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	6.33	
16.11.2020	24.00	229.38	206.10	23.28	74.26	51.95	22.31	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	6.42	
17.11.2020	24.00	229.30	205.17	24.13	74.40	51.89	22.51	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	6.29	
18.11.2020	24.00	231.31	207.13	24.18	72.99	51.19	21.80	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.99	
19.11.2020	24.00	240.85	217.70	23.15	71.69	51.83	19.86	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	5.85	
20.11.2020	24.00	231.59	209.16	22.43	71.72	51.47	20.25	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	6.08	
21.11.2020	24.00	229.65	205.60	24.05	72.40	51.34	21.06	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	6.36	
22.11.2020	24.00	231.76	203.94	27.82	72.18	50.85	21.33	81.81	0.1	0.067	0	0	0	0	0	0	0	0.2229	0.1013	40.52	Гвс.м=	6.08	
Итого	743.00	235.21	212.06	23.15	69.87	50.68	19.19	744.13	6645.56	799.57											175.98		

Показаны счетчики на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т  
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 1 час  
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 1 час  
 Период расчета по договору: 1 час  
 Период превышения t2: 1 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.49 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 4.66 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 171.56 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: 800.64 м куб.

**Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»**  
 ОГРН: 5027003000  
 ИНН: 5007003000  
 КПП: 5007003000  
 Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_