

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Шелгунова ул., д. 6, лит. А
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Шелгунова ул., д. 6, лит. А
 Телефон: 28509
 Код УЛТЗ: 28509
 График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Буховозэнерго" Расчетные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: $Q = M1 \cdot (t1 - t2) \cdot k$ / $M2 \cdot (t2 - t3) \cdot k$
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204/763 расходомер: ПРЭМ-32-В1 (Подключение трубопровода (М1))
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1 (Подключение трубопровода (М2))
 Подводящий трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1 (Подключение трубопровода (М3))
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-20-С1 (Подключение трубопровода (М4))
 Циркуляционный трубопровод (М4) ПРЭМ-20-С1 (Подключение трубопровода (М5))
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (t1 - t_{нв}) - M2 \cdot (t2 - t_{нв})$
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,209 Qэнт = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час: Qот ср = 0,209 Qэнт ср = 0 Qтех ср = 0 Qгвс ср = 0,1285
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут.: Qот = 62,7 Qэнт = 0 Qтех = 0 Qгвс = 23,36
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ, поверены до: 20.12.2021
 Терморегистр: КТСЛ-Н
 Преобр. давления: КТСЛ-Н

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (изл/вл)	Улодпит	T3	T4	R3
23.10.2020	24.00	24.00	202,37	192,12	10,25	68,92	57,17	11,75	112,36	101,45	10,91	114,81	103,37	11,44	69,04	64,36	2,97			
24.10.2020	24.00	24.00	193,27	183,17	10,10	68,34	56,09	12,25	107,19	96,78	10,41	109,52	98,59	10,93	68,47	63,52	2,94			
25.10.2020	24.00	24.00	196,71	185,57	11,14	69,61	57,15	12,46	109,61	98,05	11,56	112,07	99,97	12,10	69,74	64,74	3,09			
26.10.2020	24.00	24.00	202,12	191,43	10,69	69,25	57,15	12,10	112,28	101,21	11,07	114,74	103,13	11,61	69,37	64,49	3,06			
27.10.2020	24.00	24.00	201,83	192,71	9,12	68,79	57,06	11,73	111,32	102,05	9,27	113,73	103,98	9,75	68,91	64,17	2,89			
28.10.2020	24.00	24.00	204,13	193,63	10,50	68,22	56,88	11,34	113,09	102,51	10,58	115,52	104,47	11,05	68,33	63,81	2,92			
29.10.2020	24.00	24.00	202,79	193,00	9,79	67,57	56,28	11,29	112,39	102,12	10,27	114,75	104,04	10,71	67,70	63,18	2,85			
30.10.2020	24.00	24.00	206,31	196,97	9,34	67,43	56,47	10,96	114,35	104,28	10,07	116,75	106,20	10,55	67,55	63,21	2,80			
31.10.2020	24.00	24.00	203,38	192,94	10,44	67,54	56,17	11,37	113,29	102,17	11,12	115,69	104,07	11,62	67,66	63,18	2,91			
01.11.2020	24.00	24.00	195,87	184,39	11,48	67,65	55,32	12,33	109,75	97,65	12,10	112,08	99,43	12,65	67,78	62,82	3,06			
02.11.2020	24.00	24.00	189,34	178,18	11,16	65,85	53,71	12,14	105,92	94,47	11,45	108,04	96,10	11,94	65,95	61,03	2,90			
03.11.2020	24.00	24.00	198,29	188,23	10,06	66,40	54,71	11,69	110,26	99,88	10,38	112,50	101,65	10,85	66,53	61,74	2,87			
04.11.2020	24.00	24.00	201,36	191,50	9,86	67,45	55,88	11,57	111,84	101,66	10,18	114,18	103,58	10,60	67,57	62,91	2,88			
05.11.2020	24.00	24.00	199,84	189,72	10,12	67,17	55,57	11,60	111,16	100,72	10,44	113,49	102,60	10,89	67,30	62,60	2,89			
06.11.2020	24.00	24.00	201,55	191,94	9,61	67,96	56,19	11,77	111,75	102,05	9,70	114,15	103,97	10,18	68,08	63,32	2,92			
07.11.2020	24.00	24.00	203,53	192,95	10,58	67,40	56,40	11,51	113,39	102,52	10,84	115,82	104,47	11,35	68,03	63,40	2,95			
08.11.2020	24.00	24.00	200,81	188,92	11,89	67,55	55,95	11,60	112,47	100,16	12,31	114,87	102,04	12,83	67,67	63,01	3,00			
09.11.2020	24.00	24.00	196,73	187,27	9,46	68,67	56,33	12,34	109,51	99,33	10,18	111,91	101,18	10,73	68,81	63,80	2,97			
10.11.2020	24.00	24.00	195,42	186,25	9,17	70,82	57,79	13,03	108,68	98,88	9,80	111,20	100,84	10,36	70,95	65,64	3,08			
11.11.2020	24.00	24.00	194,44	185,18	9,26	71,78	58,36	13,42	108,59	98,39	10,20	111,13	100,37	10,76	71,90	66,48	3,16			
12.11.2020	24.00	24.00	200,72	191,16	9,56	71,98	59,07	12,91	112,14	101,47	10,67	114,82	103,61	11,21	72,10	66,96	3,16			
13.11.2020	24.00	24.00	202,72	194,61	8,11	73,55	60,19	13,36	112,79	102,94	9,85	115,55	105,21	10,34	73,68	68,33	3,21			
14.11.2020	24.00	24.00	200,49	192,01	8,48	74,84	60,87	13,97	111,78	101,84	9,94	114,63	104,03	10,60	74,96	69,32	3,32			
15.11.2020	24.00	24.00	199,69	188,45	11,24	74,79	60,44	14,12	112,30	100,18	12,12	115,17	102,34	12,83	74,92	69,14	3,55			
16.11.2020	24.00	24.00	199,64	189,88	9,76	74,48	60,18	14,30	111,47	101,22	10,25	114,28	103,38	10,90	74,60	68,77	3,45			
17.11.2020	24.00	24.00	197,47	189,17	8,30	74,56	60,11	14,45	109,96	100,90	9,06	112,72	103,08	9,64	74,68	68,75	3,36			
18.11.2020	24.00	24.00	199,77	190,53	9,24	73,05	59,18	13,87	111,69	80,60	31,09	114,40	82,31	32,09	73,16	67,73	3,32			
19.11.2020	24.00	24.00	213,24	202,37	10,87	71,80	59,42	12,38	119,69	107,82	11,87	122,55	110,03	12,52	71,92	66,66	3,29			
20.11.2020	24.00	24.00	203,21	193,00	10,21	71,93	58,90	13,03	113,78	102,81	10,97	116,46	104,91	11,55	72,06	66,78	3,26			
21.11.2020	24.00	24.00	198,43	188,61	9,82	72,57	58,94	13,63	111,15	100,45	10,70	113,81	102,56	11,25	72,69	67,20	3,29			
22.11.2020	24.00	24.00	199,02	186,94	12,08	72,34	58,63	13,71	112,30	102,87	12,87	114,99	102,16	12,87	72,46	66,88	3,44			
Итого	744,00	744,00	6204,49	5892,80	311,69	70,02	57,50	12,52	3458,25	3108,02	352,23	3536,33	3167,03	389,30	70,15	65,10	95,76			

Показаны счетчики на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Qобщ, Гкал; Тгвс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Qвиз, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,49 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 93,74 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 369,3 МКО
 Объем потребленного теплоснабителя Qвиз: 369,3 МКО

