ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202704

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв = 11,6

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40 mm			КТСП-Н	ПДТВХ-1
Обратн.тр.	ПРЭМ 40 mm			КТСП-Н	ПДТВХ-1
тр-д. ГВС	ПРЭМ 50 mm			ТСП-Н	ПДТВХ-1
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.10.20	-		67,11	8,39	38,200	-		0,00	0,00	0,000	-	-	67,11	38,200	2,512
24.10.20	-		67,31	8,49	38,990	-		0,00	0,00	0,000	-	-	67,31	38,990	2,572
25.10.20	-		67,23	8,42	46,240	-		0,00	0,00	0,000	-	-	67,23	46,240	3,047
26.10.20	-		67,98	8,48	39,970	-		0,00	0,00	0,000	-	-	67,98	39,970	2,663
27.10.20	-		68,60	8,51	39,700	-		0,00	0,00	0,000	-	-	68,60	39,700	2,669
28.10.20	-		67,56	8,48	39,730	-		0,00	0,00	0,000	-	-	67,56	39,730	2,630
29.10.20	-		64,38	8,48	39,760	-		0,00	0,00	0,000	-	-	64,38	39,760	2,509
30.10.20	-		66,57	8,43	39,530	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,57	39,530	2,579
31.10.20	-		66,19	8,51	40,480	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,19	40,480	2,626
01.11.20	-		66,22	8,42	47,360	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,22	47,360	3,073
02.11.20	-		66,21	8,44	40,520	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,21	40,520	2,629
03.11.20	-		66,36	8,36	39,970	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,36	39,970	2,599
04.11.20	-		67,27	8,39	42,190	-		0,00	0,00	0,000	-	-	67,27	42,190	2,781
05.11.20	-		66,71	8,47	39,730	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,71	39,730	2,597
06.11.20	-		65,92	8,39	39,340	-		0,00	0,00	0,000	-	-	65,92	39,340	2,541
07.11.20	-		66,26	8,42	40,740	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,26	40,740	2,645
08.11.20	-		66,68	8,49	47,020	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,68	47,020	3,073
09.11.20	-		66,39	8,49	38,270	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,39	38,270	2,490
10.11.20	-		68,06	8,50	37,580	-		0,00	0,00	0,000	-	-	68,06	37,580	2,507
11.11.20	-		68,56	8,49	40,150	-		0,00	0,00	0,000	-	-	68,56	40,150	2,698
12.11.20	-		68,61	8,50	39,150	-		0,00	0,00	0,000	-	-	68,61	39,150	2,632
13.11.20	-		68,72	8,51	36,680	-		0,00	0,00	0,000	-	-	68,72	36,680	2,470
14.11.20	-		70,32	8,50	40,290	-		0,00	0,00	0,000	-	-	70,32	40,290	2,777
15.11.20	-		71,55	8,47	45,810	-		0,00	0,00	0,000	-	-	71,55	45,810	3,212
16.11.20	-		68,60	8,49	39,750	-		0,00	0,00	0,000	-	-	68,60	39,750	2,672
17.11.20	-		66,59	8,48	40,370	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,59	40,370	2,634
18.11.20	-		66,54	8,46	42,780	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,54	42,780	2,790
19.11.20	-		66,53	8,37	41,940	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,53	41,940	2,734
20.11.20	-		66,40	8,47	40,930	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,40	40,930	2,663
21.11.20	-		66,46	8,49	44,780	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,46	44,780	2,917
22.11.20	-		66,62	8,46	48,630	-		0,00	0,00	0,000	-	-	66,62	48,630	3,175
Среднее	-	-	67,24	8,46	41,180	-	-	0,00	-	-	-	-	67,24	41,180	2,713
Итого	0,0				1276,580	0,000				0,000	0,000	0,00		1276,580	84,12

Ориентировочно до конца месяца(+)	329,440	329,440	21,708
Корректировка за прошлый месяц (-)	349,326	349,326	23,417
Итого за ноябрь 2020 :	1256,694	1256,694	82,408291

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.10.20 09:00	37,500	-	0,000	-	-	2,504
23.11.20 02:00	1304,530	-	0,000	-	-	87,734

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= 6,5 74,40 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата