

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУЭ за ноябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки:

Приборы УУЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот = Qвент. = Qтех.пот. = Qгвс =

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср = Qгвс.ср =

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот = Gвент. = Gтех.пот. = Gгвс = Gгвс.м =

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот ф. = Гкал/мес Qот ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	Часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.20	24	-	50,37	8,43	270,130	-	-	39,32	6,86	249,970	-	11,05	20,160	0,00	0,00	0,00	3,778
24.10.20	24	-	51,59	8,41	261,850	-	-	39,36	6,94	241,690	-	12,23	20,160	0,00	0,00	0,00	3,996
25.10.20	24	-	52,28	8,42	265,000	-	-	39,95	6,92	244,890	-	12,33	20,110	0,00	0,00	0,00	4,071
26.10.20	24	-	49,04	8,42	267,700	-	-	38,33	6,87	247,640	-	10,71	20,060	0,00	0,00	0,00	3,636
27.10.20	24	-	48,35	8,44	267,980	-	-	38,18	6,89	247,800	-	10,17	20,180	0,00	0,00	0,00	3,496
28.10.20	24	-	48,33	8,43	268,760	-	-	38,39	6,88	248,550	-	9,94	20,210	0,00	0,00	0,00	3,447
29.10.20	24	-	48,33	8,43	268,820	-	-	38,36	6,88	251,120	-	9,97	17,700	0,00	0,00	0,00	3,359
30.10.20	24	-	50,81	8,47	268,130	-	-	39,89	6,91	267,280	-	10,92	0,850	0,00	0,00	0,00	2,962
31.10.20	24	-	53,38	8,47	267,960	-	-	41,21	6,92	267,350	-	12,17	0,610	0,00	0,00	0,00	3,286
01.11.20	24	-	54,09	8,43	257,770	-	-	40,73	7,01	257,770	-	13,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,444
02.11.20	24	-	53,93	8,44	254,500	-	-	40,31	7,06	253,780	-	13,62	0,720	0,00	0,00	0,00	3,495
03.11.20	24	-	52,29	8,48	262,910	-	-	40,00	7,00	262,860	-	12,29	0,050	0,00	0,00	0,00	3,233
04.11.20	24	-	49,31	8,48	261,770	-	-	38,33	7,00	260,910	-	10,98	0,860	0,00	0,00	0,00	2,907
05.11.20	24	-	49,29	8,46	258,060	-	-	38,15	7,04	258,060	-	11,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,875
06.11.20	24	-	49,27	8,48	259,730	-	-	38,13	7,04	259,730	-	11,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,893
07.11.20	24	-	49,27	8,51	261,000	-	-	38,33	7,05	261,000	-	10,94	0,000	0,00	0,00	0,00	2,855
08.11.20	24	-	54,79	8,49	263,530	-	-	41,30	7,00	263,530	-	13,49	0,000	0,00	0,00	0,00	3,555
09.11.20	24	-	58,98	8,44	268,470	-	-	43,48	6,89	268,470	-	15,50	0,000	0,00	0,00	0,00	4,161
10.11.20	24	-	62,22	8,43	272,620	-	-	45,37	6,82	272,620	-	16,85	0,000	0,00	0,00	0,00	4,594
11.11.20	24	-	61,30	8,40	272,430	-	-	44,83	6,81	272,430	-	16,47	0,000	0,00	0,00	0,00	4,487
12.11.20	24	-	59,92	8,47	267,610	-	-	44,19	6,93	267,610	-	15,73	0,000	0,00	0,00	0,00	4,210
13.11.20	24	-	61,54	8,47	267,590	-	-	44,99	6,93	267,590	-	16,55	0,000	0,00	0,00	0,00	4,429
14.11.20	24	-	63,79	8,45	268,910	-	-	46,20	6,89	268,910	-	17,59	0,000	0,00	0,00	0,00	4,730
15.11.20	24	-	63,78	8,43	266,840	-	-	45,89	6,90	266,840	-	17,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,774
16.11.20	24	-	63,79	8,44	267,150	-	-	45,92	6,90	267,150	-	17,87	0,000	0,00	0,00	0,00	4,774
17.11.20	24	-	63,79	8,43	265,860	-	-	45,84	6,91	265,860	-	17,95	0,000	0,00	0,00	0,00	4,772
18.11.20	24	-	59,24	8,44	263,560	-	-	43,39	6,95	261,830	-	15,85	1,730	0,00	0,00	0,00	4,252
19.11.20	24	-	53,86	8,53	261,170	-	-	41,02	7,07	261,170	-	12,84	0,000	0,00	0,00	0,00	3,353
20.11.20	24	-	56,76	8,48	256,570	-	-	41,98	7,07	256,570	-	14,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,792
21.11.20	24	-	60,93	8,40	269,900	-	-	44,53	6,83	269,900	-	16,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,426
22.11.20	24	-	61,60	8,39	271,370	-	-	44,98	6,81	271,370	-	16,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,510
Среднее	24,00	-	55,36	8,45	265,344	-	-	41,64	6,93	260,718	-	13,72	4,626	-	-	-	3,824
Итого	744,0	-			8225,650	0,000				8082,250	0,000		143,400	0,00	0,00	0,00	118,55

Ориентировочно до конца месяца(+)

2122,748

Корректировка за прошлый месяц (-)

1305,918

Итого за ноябрь 2020 :

9042,480

2085,742

1287,312

8880,680

37,006

18,606

161,800

30,594

17,506

131,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.20 17:00	51343,290	-	50408,870	-	0,000	0,000	1003,029	
23.11.20 02:00	59400,070	-	58336,570	-	0,000	0,000	1119,279	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

131,64 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

