ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 7434 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв = 11,6

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40	0,05	50	КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40	0,05	50	КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40	0,05	50	КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25	0,02	20	КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.10.20	24	6,0	68,01	5,00	71,401	-	11,5	56,71	4,00	55,089	-	-	11,30	16,312	1,734
24.10.20	24	5,8	68,19	5,00	69,543	-	11,2	56,39	4,00	53,568	-	-	11,80	15,975	1,724
25.10.20	24	5,9	67,87	5,00	71,033	-	11,1	56,39	4,00	53,390	-	-	11,48	17,643	1,812
26.10.20	24	5,9	68,83	5,00	71,289	-	11,6	57,34	4,00	55,781	-	-	11,48	15,508	1,710
27.10.20	24	6,0	69,29	5,00	72,566	-	11,9	57,94	4,00	57,047	-	-	11,35	15,519	1,725
28.10.20	24	6,2	68,64	5,00	74,014	-	12,0	57,61	4,00	57,423	-	-	11,02	16,591	1,774
29.10.20	24	6,0	64,98	5,00	72,502	-	11,8	54,79	4,00	56,499	-	-	10,19	16,003	1,618
30.10.20	24	6,0	67,13	5,00	71,783	-	11,5	56,18	4,00	55,120	-	-	10,96	16,664	1,725
31.10.20	24	6,0	66,99	5,00	71,972	-	11,4	56,14	4,00	54,524	-	-	10,85	17,448	1,763
01.11.20	24	5,9	66,78	5,00	70,929	-	10,9	55,61	4,00	52,233	-	-	11,17	18,696	1,834
02.11.20	24	5,8	66,80	5,00	69,069	-	10,8	55,45	4,00	51,705	-	-	11,35	17,363	1,749
03.11.20	24	5,9	67,12	5,00	70,559	-	11,3	56,00	4,00	54,178	-	-	11,12	16,381	1,704
04.11.20	24	6,1	67,96	5,00	73,595	-	11,5	57,00	4,00	55,050	-	-	10,96	18,545	1,866
05.11.20	24	6,0	67,45	5,00	71,986	-	11,5	56,57	4,00	55,224	-	-	10,88	16,763	1,733
06.11.20	24	6,1	66,63	5,00	72,789	-	11,4	56,14	4,00	54,922	-	-	10,49	17,867	1,769
07.11.20	24	6,0	67,09	5,00	72,571	-	11,6	56,57	4,00	55,498	-	-	10,52	17,074	1,731
08.11.20	24	6,4	67,23	5,00	76,724	-	11,7	56,99	4,00	56,215	-	-	10,24	20,509	1,957
09.11.20	24	5,6	66,84	5,00	67,457	-	10,5	55,70	4,00	50,539	-	-	11,13	16,918	1,695
10.11.20	24	5,5	68,51	5,00	65,405	-	10,2	56,49	4,00	48,913	-	-	12,02	16,492	1,720
11.11.20	24	5,5	69,22	5,00	65,670	-	10,3	56,89	4,00	49,415	-	-	12,33	16,255	1,737
12.11.20	24	5,6	69,34	5,00	67,449	-	10,7	57,45	4,00	51,169	-	-	11,90	16,280	1,740
13.11.20	24	5,6	69,54	5,00	67,493	-	10,6	57,53	4,00	50,652	-	-	12,01	16,841	1,781
14.11.20	24	5,6	70,86	5,00	67,475	-	10,3	58,13	4,00	49,258	-	-	12,73	18,218	1,920
15.11.20	24	5,7	72,26	5,00	68,386	-	10,4	59,21	4,00	49,789	-	-	13,05	18,597	1,996
16.11.20	24	5,7	69,55	5,00	68,464	-	10,5	57,61	4,00	50,581	-	-	11,94	17,883	1,850
17.11.20	24	5,8	66,82	5,00	69,567	-	10,5	55,43	4,00	50,589	-	-	11,40	18,978	1,847
18.11.20	24	5,7	66,75	5,00	67,952	-	10,7	55,18	4,00	51,354	-	-	11,57	16,598	1,704
19.11.20	24	6,1	66,96	5,00	73,351	-	11,5	56,08	4,00	55,129	-	-	10,88	18,221	1,822
20.11.20	24	5,9	66,98	5,00	71,028	-	11,2	55,92	4,00	53,855	-	-	11,06	17,173	1,748
21.11.20	24	5,6	66,77	5,00	67,388	-	10,2	55,11	4,00	48,840	-	-	11,66	18,548	1,810
22.11.20	24	5,5	66,66	5,00	65,440	-	9,8	54,58	4,00	47,153	-	-	12,08	18,287	1,791
Среднее	24,00	5,9	67,87	5,00	70,221	-	11,0	56,49	4,00	52,926	-	-	11,39	17,295	1,777
Итого	744,0				2176,851	0,000				1640,702	0,000	0,00		536,149	55,09

Ориентировочно до конца месяца(+)	552,217	408,573	143,643	14,37
Корректировка за прошлый месяц (-)	621,114	471,187	149,927	15,668
Итого за ноябрь 2020 :	2107,953	1578,088	529,865	53,787735

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.10.20 01:00	29923,651	-	22847,426	-	-	730,654
23.11.20 01:00	32100,448	-	24487,833	-	-	785,756

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 6,5 50,41 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата _____