

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020**

график: 150/70

Схема подключения: Четырехтрубная  
**СЦО**Абонент: ЖКС №2 Невского района  
Договор: 31502-7  
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 8244

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Tхв = {T_HVS}
Подающий тр. Питерфлоу РС 40 мм	0.15	22	КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр. Питерфлоу РС 40 мм	0.15	22	КТПТР-05	СДВ-И
тр-д. ГВС Питерфлоу РС 32 мм	0.1	15	КТПТР-05	СДВ-И
тр.цирк. ГВС Питерфлоу РС 20 мм	0.04	6	КТПТР-05	СДВ-И
Тр. Подпитки				

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.2020	24	25,4	52,36	7,90	134,262	-	25,4	38,03	5,49	133,992	-	14,33	0,270	-	-	-	3,040
24.10.2020	24	24,9	52,92	7,86	131,710	-	24,9	37,75	5,53	131,454	-	15,17	0,256	-	-	-	3,216
25.10.2020	24	24,2	53,60	7,79	127,655	-	24,1	37,81	5,61	127,424	-	15,79	0,231	-	-	-	3,286
26.10.2020	24	24,3	49,81	7,79	128,409	-	24,3	36,32	5,59	128,159	-	13,49	0,250	-	-	-	2,925
27.10.2020	24	24,4	48,53	7,80	128,692	-	24,3	35,87	5,58	128,447	-	12,66	0,245	-	-	-	2,839
28.10.2020	24	24,3	48,50	7,79	128,445	-	24,3	36,06	5,58	128,196	-	12,45	0,249	-	-	-	2,729
29.10.2020	24	24,3	48,51	7,80	128,318	-	24,3	36,07	5,59	128,070	-	12,44	0,248	-	-	-	2,813
30.10.2020	24	24,4	49,66	7,80	128,639	-	24,3	36,70	5,58	128,411	-	12,96	0,228	-	-	-	2,826
31.10.2020	24	24,2	52,38	7,79	127,621	-	24,1	37,72	5,61	127,398	-	14,67	0,223	-	-	-	3,006
01.11.2020	24	24,1	52,36	7,79	127,370	-	24,1	37,02	5,62	127,146	-	15,34	0,224	-	-	-	3,202
02.11.2020	24	24,1	53,64	7,79	127,322	-	24,1	37,26	5,62	127,103	-	16,38	0,219	-	-	-	3,263
03.11.2020	24	24,2	51,69	7,79	127,812	-	24,2	36,74	5,60	127,562	-	14,95	0,250	-	-	-	3,136
04.11.2020	24	24,1	49,50	7,78	127,348	-	24,1	35,99	5,61	127,088	-	13,51	0,260	-	-	-	2,970
05.11.2020	24	24,1	49,48	7,78	127,048	-	24,0	35,87	5,62	126,789	-	13,62	0,259	-	-	-	2,904
06.11.2020	24	24,0	49,45	7,78	126,799	-	24,0	35,93	5,63	126,546	-	13,52	0,253	-	-	-	2,856
07.11.2020	24	24,0	49,47	7,78	126,934	-	24,0	36,19	5,62	126,674	-	13,27	0,260	-	-	-	2,809
08.11.2020	24	24,0	52,27	7,78	126,707	-	24,0	37,22	5,63	126,471	-	15,05	0,236	-	-	-	3,192
09.11.2020	24	23,9	58,71	7,78	126,009	-	23,8	39,89	5,65	125,789	-	18,82	0,220	-	-	-	3,530
10.11.2020	24	23,8	60,64	7,78	125,836	-	23,8	40,66	5,66	125,636	-	19,97	0,200	-	-	-	3,643
11.11.2020	24	23,9	60,17	7,79	126,367	-	23,9	40,19	5,64	126,155	-	19,98	0,212	-	-	-	3,767
12.11.2020	24	24,1	60,19	7,79	127,180	-	24,0	40,69	5,62	126,970	-	19,50	0,210	-	-	-	3,633
13.11.2020	24	23,9	62,46	7,78	126,352	-	23,9	41,69	5,63	126,172	-	20,77	0,180	-	-	-	3,737
14.11.2020	24	23,8	64,10	7,78	125,635	-	23,8	42,18	5,66	125,472	-	21,92	0,163	-	-	-	4,022
15.11.2020	24	23,9	64,08	7,78	126,089	-	23,9	41,92	5,64	125,932	-	22,16	0,157	-	-	-	4,210
16.11.2020	24	23,9	64,10	7,78	126,050	-	23,8	41,72	5,64	125,890	-	22,37	0,160	-	-	-	4,068
17.11.2020	24	23,9	64,10	7,77	126,054	-	23,8	41,55	5,64	125,904	-	22,54	0,150	-	-	-	4,029
18.11.2020	24	23,9	60,99	7,78	126,025	-	23,8	40,25	5,64	125,845	-	20,75	0,180	-	-	-	3,825
19.11.2020	24	24,0	55,76	7,77	126,711	-	24,0	38,80	5,62	126,500	-	16,96	0,211	-	-	-	3,362
20.11.2020	24	24,0	56,87	7,78	126,493	-	23,9	39,04	5,63	126,301	-	17,84	0,192	-	-	-	3,366
21.11.2020	24	23,6	61,86	7,79	124,847	-	23,6	40,73	5,70	124,678	-	21,13	0,169	-	-	-	3,763
22.11.2020	-	-	58,16	7,78	126,017	-	-	39,52	5,65	125,826	-	18,64	0,191	-	-	-	3,497
Среднее	24,00	24,1	55,36	7,79	127,315	-	24,1	38,50	5,62	127,097	-	16,87	0,218	-	-	-	3,338
Итого	720,0				3946,756	0,000				3940,000	0,000		6,756	0,00	0,00	0,00	103,46

Ориентировочно до конца месяца(+)	1018,518	1016,774	1,743	26,700
Корректировка за прошлый месяц (-)	1451,138	1441,651	9,487	15,728
<b>Итого за ноябрь 2020 :</b>	<b>3832,739</b>	<b>3826,247</b>	<b>6,491</b>	<b>100,44</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв  
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета100,44 Гкал  
ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)