

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020

Абонент: ЖКС №2 Невского района
 Договор: 31502-7
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 8220

Подающий тр. Питерфлоу РС 40 мм
 Обратн.тр. Питерфлоу РС 40 мм
 тр-д. ГВС Питерфлоу РС 32 мм
 тр.цирк. ГВС Питерфлоу РС 20 мм
 Тр. Подпитки

Gmin
0.15
0.15
0.1
0.04

Приборы УУТЭ поверены до 19.01.2024

Gmax
22
22
15
6

Термопреобр.
КТПТР-05
КТПТР-05
КТПТР-05
КТПТР-05

Tхв = {T_HVS}
Преобр. давления
СДВ-И
СДВ-И
СДВ-И
СДВ-И

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.2020	24	30,0	52,31	8,07	158,653	-	30,1	39,03	7,88	158,993	-	13,28	-0,340	-	-	-	2,094
24.10.2020	24	29,4	52,88	8,01	155,057	-	29,4	38,85	7,93	155,406	-	14,02	-0,349	-	-	-	2,161
25.10.2020	24	28,2	53,59	7,92	149,152	-	28,3	38,84	8,02	149,503	-	14,75	-0,351	-	-	-	2,186
26.10.2020	24	28,4	49,80	7,93	149,911	-	28,5	37,13	8,00	150,352	-	12,67	-0,441	-	-	-	1,883
27.10.2020	24	28,4	48,50	7,93	150,160	-	28,5	36,69	8,00	150,688	-	11,81	-0,528	-	-	-	1,754
28.10.2020	24	28,4	48,48	7,93	149,893	-	28,5	36,81	8,01	150,424	-	11,67	-0,531	-	-	-	1,730
29.10.2020	24	28,4	48,49	7,93	149,721	-	28,5	36,81	8,01	150,239	-	11,68	-0,518	-	-	-	1,730
30.10.2020	24	28,4	49,63	7,93	150,154	-	28,5	37,44	8,01	150,626	-	12,19	-0,472	-	-	-	1,813
31.10.2020	24	28,2	52,36	7,92	149,106	-	28,3	38,63	8,03	149,450	-	13,73	-0,344	-	-	-	2,034
01.11.2020	24	28,2	52,36	7,91	148,834	-	28,3	38,20	8,03	149,180	-	14,16	-0,346	-	-	-	2,095
02.11.2020	24	28,2	53,63	7,91	148,814	-	28,3	38,60	8,03	149,166	-	15,02	-0,352	-	-	-	2,222
03.11.2020	24	28,3	51,68	7,92	149,272	-	28,4	37,96	8,02	149,692	-	13,71	-0,420	-	-	-	2,031
04.11.2020	24	28,2	49,46	7,91	148,644	-	28,2	36,91	8,03	149,120	-	12,55	-0,476	-	-	-	1,848
05.11.2020	24	28,1	49,45	7,90	148,303	-	28,2	36,82	8,04	148,784	-	12,63	-0,481	-	-	-	1,855
06.11.2020	24	28,0	49,43	7,90	148,011	-	28,1	36,85	8,04	148,493	-	12,58	-0,482	-	-	-	1,844
07.11.2020	24	28,1	49,44	7,90	148,212	-	28,1	37,07	8,04	148,610	-	12,37	-0,398	-	-	-	1,818
08.11.2020	24	28,0	52,22	7,90	148,038	-	28,1	38,22	8,04	148,398	-	14,01	-0,360	-	-	-	2,060
09.11.2020	24	27,9	58,68	7,90	147,251	-	28,0	41,13	8,07	147,609	-	17,55	-0,358	-	-	-	2,570
10.11.2020	24	27,9	60,61	7,90	147,069	-	27,9	42,04	8,07	147,434	-	18,57	-0,365	-	-	-	2,716
11.11.2020	24	28,0	60,15	7,90	147,690	-	28,0	41,66	8,05	148,051	-	18,49	-0,361	-	-	-	2,715
12.11.2020	24	28,2	60,15	7,91	148,895	-	28,3	42,06	8,03	149,254	-	18,09	-0,359	-	-	-	2,679
13.11.2020	24	28,0	62,42	7,90	147,732	-	28,0	43,03	8,04	148,098	-	19,40	-0,366	-	-	-	2,850
14.11.2020	24	27,8	64,07	7,90	146,861	-	27,9	43,59	8,07	147,224	-	20,48	-0,363	-	-	-	2,992
15.11.2020	24	27,9	64,07	7,89	147,406	-	28,0	43,40	8,05	147,776	-	20,66	-0,370	-	-	-	3,029
16.11.2020	24	27,9	64,08	7,89	147,359	-	28,0	43,32	8,05	147,736	-	20,75	-0,377	-	-	-	3,042
17.11.2020	24	27,9	64,08	7,88	147,358	-	28,0	43,27	8,04	147,735	-	20,80	-0,377	-	-	-	3,049
18.11.2020	24	27,9	60,98	7,89	147,303	-	28,0	41,93	8,05	147,657	-	19,04	-0,354	-	-	-	2,790
19.11.2020	24	28,0	55,74	7,89	148,083	-	28,1	40,06	8,03	148,397	-	15,68	-0,314	-	-	-	2,310
20.11.2020	24	28,0	56,84	7,88	147,870	-	28,1	40,24	8,03	148,200	-	16,60	-0,330	-	-	-	2,441
21.11.2020	24	27,7	61,83	7,90	146,115	-	27,7	42,20	8,09	146,474	-	19,63	-0,359	-	-	-	2,853
22.11.2020	24	27,1	64,77	7,92	142,989	-	27,2	43,27	8,20	143,362	-	21,50	-0,373	-	-	-	3,058
Среднее	24,00	28,2	55,55	7,91	148,707	-	28,2	39,74	8,03	149,101	-	15,81	-0,394	-	-	-	2,331
Итого	744,0				4609,916	0,000				4622,131	0,000		-12,215	0,00	0,00	0,00	72,25

Ориентировочно до конца месяца(+) 1189,656 1192,808 -3,152 18,645
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1321,884 1301,623 20,261 16,001
Итого за ноябрь 2020 : 4472,642 4489,091 -16,589 68,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

68,94 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

