

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0,3

0,3

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения:

P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.20	24	26,7	50,69	10,20	144,030	-	26,7	38,98	5,60	144,030	-	11,71	0,000	0,00	0,00	0,00	1,687
24.10.20	24	26,6	53,10	10,20	143,520	-	26,6	40,06	5,60	143,520	-	13,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,872
25.10.20	24	26,5	52,04	10,20	143,320	-	26,5	39,69	5,60	143,320	-	12,35	0,000	0,00	0,00	0,00	1,770
26.10.20	24	26,5	49,37	10,20	143,170	-	26,5	38,21	5,60	143,170	-	11,16	0,000	0,00	0,00	0,00	1,598
27.10.20	24	26,6	48,70	10,20	143,710	-	26,6	38,01	5,60	143,710	-	10,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,536
28.10.20	24	26,4	48,68	10,20	142,670	-	26,4	38,07	5,60	142,670	-	10,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,514
29.10.20	24	26,4	48,70	10,20	142,610	-	26,4	38,19	5,60	142,610	-	10,51	0,000	0,00	0,00	0,00	1,499
30.10.20	24	26,0	51,24	10,20	140,250	-	26,0	39,59	5,60	140,250	-	11,65	0,000	0,00	0,00	0,00	1,634
31.10.20	24	26,5	53,95	10,20	142,970	-	26,5	41,13	5,60	142,970	-	12,82	0,000	0,00	0,00	0,00	1,833
01.11.20	24	26,5	54,62	10,20	143,150	-	26,5	41,24	5,60	143,150	-	13,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,915
02.11.20	24	26,5	54,62	10,20	143,180	-	26,5	41,10	5,60	143,180	-	13,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,936
03.11.20	24	12,4	52,65	10,20	67,070	-	12,5	39,36	5,60	67,290	-	13,29	-0,220	0,00	0,00	0,00	0,883
04.11.20	24	25,9	52,62	10,20	139,730	-	25,9	40,13	5,60	139,730	-	12,49	0,000	0,00	0,00	0,00	1,745
05.11.20	24	16,7	50,83	10,20	90,380	-	16,8	38,66	5,60	90,530	-	12,17	-0,150	0,00	0,00	0,00	1,094
06.11.20	24	26,0	49,66	10,20	140,560	-	26,0	38,65	5,60	140,560	-	11,01	0,000	0,00	0,00	0,00	1,548
07.11.20	24	26,1	49,67	10,20	140,960	-	26,1	38,85	5,60	140,960	-	10,82	0,000	0,00	0,00	0,00	1,525
08.11.20	24	26,4	55,55	10,20	142,750	-	26,4	42,19	5,60	142,750	-	13,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,907
09.11.20	24	26,2	59,91	10,20	141,390	-	26,2	44,54	5,60	141,390	-	15,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,173
10.11.20	24	26,1	64,46	10,20	141,020	-	26,1	47,10	5,60	141,020	-	17,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,448
11.11.20	24	25,9	61,82	10,20	139,900	-	25,9	45,62	5,60	139,900	-	16,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,266
12.11.20	24	26,4	60,57	10,20	142,810	-	26,4	45,13	5,60	142,810	-	15,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,205
13.11.20	24	26,5	62,11	10,20	143,010	-	26,5	45,84	5,60	143,010	-	16,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,327
14.11.20	24	26,5	64,53	10,20	143,050	-	26,5	47,14	5,60	143,050	-	17,39	0,000	0,00	0,00	0,00	2,488
15.11.20	24	26,4	64,54	10,20	142,730	-	26,4	46,98	5,60	142,730	-	17,56	0,000	0,00	0,00	0,00	2,506
16.11.20	24	26,3	64,53	10,20	142,020	-	26,3	46,95	5,60	142,020	-	17,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,497
17.11.20	24	26,3	64,53	10,20	141,840	-	26,3	46,84	5,60	141,840	-	17,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,509
18.11.20	24	26,4	60,52	10,20	142,360	-	26,4	44,76	5,60	142,360	-	15,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,244
19.11.20	24	26,3	55,48	10,20	141,880	-	26,3	42,21	5,60	141,880	-	13,27	0,000	0,00	0,00	0,00	1,883
20.11.20	24	9,8	56,90	10,20	52,940	-	9,8	41,90	5,60	53,080	-	15,00	-0,140	0,00	0,00	0,00	0,788
21.11.20	24	25,9	62,79	10,20	140,120	-	25,9	44,84	5,60	140,120	-	17,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,515
22.11.20	24	25,8	66,30	10,20	139,530	-	25,8	46,94	5,60	139,530	-	19,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,701
Среднее	24,00	25,0	56,31	10,20	135,117	-	25,0	42,22	5,60	135,134	-	14,09	-0,016	-	-	-	1,905
Итого	744,0				4188,630	0,000				4189,140	0,000		-0,510	0,00	0,00	0,00	59,04

Ориентировочно до конца месяца(+)

1080,937

Корректировка за прошлый месяц (-)

526,485

Итого за ноябрь 2020 :

4743,082

1081,068

526,578

4743,630

-0,132

-0,081

-0,561

15,237

8,684

65,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.20 14:00	35960,930	-	29230,040	-	0,000	0,000	1585,287	
23.11.20 03:00	40170,750	-	33440,360	-	0,000	0,000	1644,183	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

65,60 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

