

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.20	24	-	50,82	10,20	154,080	-	-	34,90	5,60	153,660	-	15,92	0,420	0,00	0,00	0,00	2,468
24.10.20	24	-	53,18	10,20	153,400	-	-	35,44	5,60	153,240	-	17,74	0,160	0,00	0,00	0,00	2,727
25.10.20	24	-	52,17	10,20	153,100	-	-	35,12	5,60	152,920	-	17,05	0,180	0,00	0,00	0,00	2,617
26.10.20	24	-	49,50	10,20	153,070	-	-	34,10	5,60	152,900	-	15,40	0,170	0,00	0,00	0,00	2,363
27.10.20	24	-	48,81	10,20	153,740	-	-	34,49	5,60	153,490	-	14,32	0,250	0,00	0,00	0,00	2,210
28.10.20	24	-	48,80	10,20	152,600	-	-	34,65	5,60	152,170	-	14,15	0,430	0,00	0,00	0,00	2,174
29.10.20	24	-	48,81	10,20	152,630	-	-	34,34	5,60	152,380	-	14,47	0,250	0,00	0,00	0,00	2,217
30.10.20	24	-	51,41	10,20	162,340	-	-	35,87	5,60	161,970	-	15,54	0,370	0,00	0,00	0,00	2,536
31.10.20	24	-	54,06	10,20	180,360	-	-	38,05	5,60	179,560	-	16,01	0,800	0,00	0,00	0,00	2,918
01.11.20	24	-	54,74	10,20	180,560	-	-	37,86	5,60	179,610	-	16,88	0,950	0,00	0,00	0,00	3,084
02.11.20	24	-	54,76	10,20	180,540	-	-	37,60	5,60	179,720	-	17,16	0,820	0,00	0,00	0,00	3,129
03.11.20	24	-	54,33	10,20	179,910	-	-	36,70	5,60	179,240	-	17,63	-3,330	0,00	0,00	0,00	1,287
04.11.20	24	-	52,76	10,20	176,480	-	-	36,20	5,60	175,880	-	16,56	0,600	0,00	0,00	0,00	2,944
05.11.20	24	-	51,67	10,20	110,940	-	-	35,17	5,60	113,000	-	16,50	-2,060	0,00	0,00	0,00	1,758
06.11.20	24	-	49,79	10,20	177,700	-	-	35,11	5,60	177,310	-	14,68	0,390	0,00	0,00	0,00	2,622
07.11.20	24	-	49,79	10,20	177,850	-	-	35,73	5,60	177,680	-	14,06	0,170	0,00	0,00	0,00	2,507
08.11.20	24	-	55,61	10,20	179,560	-	-	38,21	5,60	179,060	-	17,40	0,500	0,00	0,00	0,00	3,143
09.11.20	24	-	60,04	10,20	178,430	-	-	39,89	5,60	177,780	-	20,15	0,650	0,00	0,00	0,00	3,621
10.11.20	24	-	64,62	10,20	178,170	-	-	41,90	5,60	177,220	-	22,72	0,950	0,00	0,00	0,00	4,088
11.11.20	24	-	62,01	10,20	176,860	-	-	40,66	5,60	175,770	-	21,35	1,090	0,00	0,00	0,00	3,820
12.11.20	24	-	60,72	10,20	180,770	-	-	40,55	5,60	179,560	-	20,17	1,210	0,00	0,00	0,00	3,695
13.11.20	24	-	62,24	10,20	180,910	-	-	41,21	5,60	179,690	-	21,03	1,220	0,00	0,00	0,00	3,855
14.11.20	24	-	64,70	10,20	180,890	-	-	42,15	5,60	179,740	-	22,55	1,150	0,00	0,00	0,00	4,128
15.11.20	24	-	64,71	10,20	180,550	-	-	41,91	5,60	179,340	-	22,80	1,210	0,00	0,00	0,00	4,167
16.11.20	24	-	64,70	10,20	179,700	-	-	41,78	5,60	178,390	-	22,92	1,310	0,00	0,00	0,00	4,173
17.11.20	24	-	64,72	10,20	179,610	-	-	41,68	5,60	178,200	-	23,04	1,410	0,00	0,00	0,00	4,197
18.11.20	24	-	60,73	10,20	180,130	-	-	40,18	5,60	178,750	-	20,55	1,380	0,00	0,00	0,00	3,757
19.11.20	24	-	55,66	10,20	179,640	-	-	39,38	5,60	177,480	-	16,28	2,160	0,00	0,00	0,00	3,010
20.11.20	24	-	38,22	10,20	177,640	-	-	29,32	5,60	175,870	-	8,90	1,770	0,00	0,00	0,00	1,633
21.11.20	24	-	62,92	10,20	176,900	-	-	40,43	5,60	175,280	-	22,49	1,620	0,00	0,00	0,00	4,044
22.11.20	24	-	66,48	10,20	176,070	-	-	42,21	5,60	175,080	-	24,27	0,990	0,00	0,00	0,00	4,315
Среднее	24,00	-	55,92	10,20	167,262	-	-	37,83	5,60	166,643	-	18,09	0,619	-	-	-	3,071
Итого	744,0				5185,130	0,000				5165,940	0,000		19,190	0,00	0,00	0,00	95,21

Ориентировочно до конца месяца(+)	1338,098	1333,146	4,952	24,570
Корректировка за прошлый месяц (-)	1321,290	1298,616	22,674	18,833
<b>Итого за ноябрь 2020 :</b>	5201,938	5200,470	1,468	100,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.20 14:00	20742,380	-	20358,060	-	0,000	0,000	390,149	
23.11.20 03:00	25859,560	-	25456,100	-	0,000	0,000	484,911	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета100,94 Гкал  
ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)