

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215576

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Фактические нагрузки:

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.20	24	37,6	58,92	9,61	202,890	-	37,5	42,33	5,99	202,760	-	16,59	0,130	0,00	0,00	0,00	3,371
24.10.20	24	36,3	58,10	9,36	195,780	-	36,2	41,25	5,98	195,720	-	16,85	0,060	0,00	0,00	0,00	3,301
25.10.20	24	36,3	55,12	9,38	195,970	-	36,3	39,70	5,99	195,970	-	15,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,022
26.10.20	24	36,3	52,73	9,39	196,120	-	36,3	38,52	5,98	196,120	-	14,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,787
27.10.20	24	36,3	54,89	9,38	195,950	-	36,3	39,89	5,98	195,940	-	15,00	0,010	0,00	0,00	0,00	2,940
28.10.20	24	36,3	54,99	9,37	196,120	-	36,3	40,18	5,97	196,010	-	14,81	0,110	0,00	0,00	0,00	2,909
29.10.20	24	36,3	52,66	9,37	196,250	-	36,3	39,05	5,97	196,240	-	13,61	0,010	0,00	0,00	0,00	2,671
30.10.20	24	36,4	53,84	9,38	196,340	-	36,4	39,67	5,97	196,340	-	14,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,782
31.10.20	24	36,4	55,17	9,39	196,470	-	36,4	39,94	5,98	196,470	-	15,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,992
01.11.20	24	36,3	53,79	9,40	196,230	-	36,3	38,72	5,99	196,140	-	15,07	0,090	0,00	0,00	0,00	2,961
02.11.20	24	36,4	54,80	9,40	196,460	-	36,4	38,92	5,99	196,460	-	15,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,120
03.11.20	24	36,5	52,38	9,39	197,040	-	36,5	37,98	5,95	197,040	-	14,40	0,000	0,00	0,00	0,00	2,837
04.11.20	24	36,5	51,82	9,38	196,890	-	36,5	38,06	5,95	196,890	-	13,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,709
05.11.20	24	36,4	51,62	9,38	196,790	-	36,4	37,96	5,95	196,790	-	13,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,688
06.11.20	24	36,4	51,01	9,40	196,640	-	36,3	38,05	5,96	196,200	-	12,96	0,440	0,00	0,00	0,00	2,565
07.11.20	24	36,4	51,44	9,39	196,730	-	36,4	38,51	5,96	196,730	-	12,93	0,000	0,00	0,00	0,00	2,544
08.11.20	24	36,3	53,06	9,39	196,260	-	36,3	39,02	5,99	196,260	-	14,04	0,000	0,00	0,00	0,00	2,755
09.11.20	24	35,6	56,99	9,40	192,180	-	35,5	39,92	6,12	191,690	-	17,07	0,490	0,00	0,00	0,00	3,300
10.11.20	24	35,6	59,27	9,41	192,110	-	35,6	40,44	6,13	192,020	-	18,83	0,090	0,00	0,00	0,00	3,621
11.11.20	24	35,5	61,50	9,41	191,660	-	35,5	41,15	6,16	191,590	-	20,35	0,070	0,00	0,00	0,00	3,903
12.11.20	24	36,1	63,19	9,39	195,170	-	36,1	42,59	6,02	195,150	-	20,60	0,020	0,00	0,00	0,00	4,021
13.11.20	24	36,1	62,34	9,39	195,110	-	36,1	42,19	6,02	195,060	-	20,15	0,050	0,00	0,00	0,00	3,934
14.11.20	24	35,6	63,12	9,40	192,280	-	35,6	42,19	6,13	192,260	-	20,93	0,020	0,00	0,00	0,00	4,025
15.11.20	24	35,8	64,26	9,41	193,510	-	35,8	42,57	6,10	193,480	-	21,69	0,030	0,00	0,00	0,00	4,199
16.11.20	24	35,9	64,96	9,41	194,110	-	35,9	42,78	6,07	194,100	-	22,18	0,010	0,00	0,00	0,00	4,306
17.11.20	24	36,0	65,29	9,41	194,660	-	36,0	42,92	6,05	194,610	-	22,37	0,050	0,00	0,00	0,00	4,357
18.11.20	24	35,9	62,14	9,40	193,790	-	35,9	41,52	6,07	193,700	-	20,62	0,090	0,00	0,00	0,00	4,000
19.11.20	24	36,5	55,84	9,40	196,850	-	36,4	39,37	5,97	196,750	-	16,47	0,100	0,00	0,00	0,00	3,246
20.11.20	24	36,4	56,36	9,39	196,620	-	36,4	39,25	5,98	196,540	-	17,11	0,080	0,00	0,00	0,00	3,367
21.11.20	24	35,5	60,69	9,40	191,430	-	35,4	40,67	6,14	191,250	-	20,02	0,180	0,00	0,00	0,00	3,840
22.11.20	24	34,7	66,09	9,41	187,240	-	34,7	42,80	6,26	187,220	-	23,29	0,020	0,00	0,00	0,00	4,362
Среднее	24,00	36,2	57,37	9,40	195,215	-	36,1	40,26	6,02	195,145	-	17,11	0,069	-	-	-	3,337
Итого	744,0			9,40	6051,650	0,000				6049,500	0,000		2,150	0,00	0,00	0,00	103,44

Ориентировочно до конца месяца(+)

1561,716

Корректировка за прошлый месяц (-)

943,659

Итого за ноябрь 2020 :

6669,707

1561,161

942,720

6667,941

0,555

0,939

1,766

26,69

12,549

117,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.20 09:00	146490,340	-	132935,860	-	0,000	0,000	3536,293	
23.11.20 04:00	152487,310	-	138930,680	-	0,000	0,000	3639,271	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

117,58 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

