

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **8795.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28167**

график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ проверены до: **29.09.2022** Режим (схема): **ОП: А32-00;**

Вычислитель: **ТРСВ-026М № 1319028** расходомер: Gmin= 0,054 Gmax= 13,58 Термопреобр.: Преобр.давления:
 Подающий трубопровод (M1) ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,054 13,58 Взлет ТПС СДВ-И-1,60
 Обратный трубопровод (M2) ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,054 13,58 Взлет ТПС СДВ-И-1,60
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,1582** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв.= **0** Qгвс.= **0**
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= **0** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гвс.ср.= **0** Qгвс.ср.= **0**
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот.= **48,0608** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв.= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--|-------|
| | | | M1 Т | M2 Т | dM Т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | |
| 23.09.2020 | 24,00 | | 66,61 | 66,17 | 0,44 | 64,25 | 42,96 | 21,29 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 |
| 24.09.2020 | 24,00 | | 68,40 | 67,95 | 0,45 | 64,69 | 44,49 | 20,20 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,40 |
| 25.09.2020 | 24,00 | | 68,85 | 68,38 | 0,47 | 63,70 | 44,48 | 19,22 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 26.09.2020 | 24,00 | | 67,34 | 66,91 | 0,43 | 63,08 | 44,25 | 18,83 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,29 |
| 27.09.2020 | 24,00 | | 66,90 | 66,49 | 0,41 | 63,49 | 44,52 | 18,97 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,29 |
| 28.09.2020 | 24,00 | | 66,21 | 65,81 | 0,40 | 63,11 | 43,90 | 19,21 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,29 |
| 29.09.2020 | 24,00 | | 64,99 | 64,61 | 0,38 | 63,11 | 43,41 | 19,70 | 5,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 30.09.2020 | 24,00 | * | 27,54 | 27,37 | 0,17 | 43,37 | 38,78 | 4,58 | 4,52 | 4,06 | | | | | | | | | | | | | | | 0,52 |
| 01.10.2020 | 24,00 | * | 32,51 | 32,26 | 0,25 | 43,25 | 36,44 | 6,81 | 4,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | | | | 0,71 |
| 02.10.2020 | 24,00 | * | 65,51 | 65,06 | 0,45 | 63,09 | 43,10 | 19,99 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 03.10.2020 | 24,00 | | 65,41 | 65,01 | 0,40 | 63,32 | 43,33 | 19,99 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| 04.10.2020 | 24,00 | | 66,31 | 65,92 | 0,39 | 63,34 | 43,63 | 19,71 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| 05.10.2020 | 24,00 | * | 65,07 | 64,69 | 0,38 | 62,81 | 43,33 | 19,48 | 5,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,28 |
| 06.10.2020 | 24,00 | | 63,55 | 63,17 | 0,38 | 62,76 | 43,22 | 19,54 | 5,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,26 |
| 07.10.2020 | 24,00 | | 64,56 | 64,17 | 0,39 | 63,35 | 43,52 | 19,83 | 5,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 08.10.2020 | 24,00 | | 64,31 | 63,95 | 0,36 | 62,68 | 43,13 | 19,55 | 5,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| 09.10.2020 | 24,00 | | 63,87 | 63,53 | 0,34 | 63,35 | 43,27 | 20,08 | 5,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 10.10.2020 | 24,00 | | 64,96 | 64,61 | 0,35 | 62,88 | 43,16 | 19,72 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 11.10.2020 | 24,00 | | 64,90 | 64,56 | 0,34 | 62,99 | 42,74 | 20,25 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 12.10.2020 | 24,00 | | 61,85 | 61,54 | 0,31 | 63,16 | 42,33 | 20,83 | 5,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 13.10.2020 | 24,00 | | 58,93 | 58,63 | 0,30 | 63,19 | 41,38 | 21,81 | 5,20 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 14.10.2020 | 24,00 | | 59,48 | 59,17 | 0,31 | 63,35 | 41,32 | 22,03 | 5,20 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| 15.10.2020 | 24,00 | | 68,45 | 68,12 | 0,33 | 63,59 | 42,57 | 21,02 | 5,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1,45 |
| 16.10.2020 | 24,00 | | 76,10 | 75,72 | 0,38 | 63,99 | 43,79 | 20,20 | 5,60 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1,55 |
| 17.10.2020 | 24,00 | | 75,46 | 75,07 | 0,39 | 63,70 | 43,22 | 20,48 | 5,60 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 18.10.2020 | 24,00 | | 75,32 | 74,94 | 0,38 | 63,08 | 42,56 | 20,52 | 5,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 19.10.2020 | 24,00 | | 75,43 | 75,04 | 0,39 | 63,45 | 42,46 | 20,99 | 5,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | | | | 1,60 |
| 20.10.2020 | 24,00 | | 74,85 | 74,45 | 0,40 | 63,14 | 42,11 | 21,03 | 5,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | | | | 1,59 |
| 21.10.2020 | 24,00 | | 75,77 | 75,39 | 0,38 | 64,61 | 42,77 | 21,84 | 5,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 22.10.2020 | 24,00 | | 77,16 | 76,85 | 0,31 | 65,24 | 43,66 | 21,58 | 5,70 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| Среднее | 24,00 | | 65,22 | 64,85 | 0,37 | 62,10 | 42,79 | 19,31 | 5,37 | 4,25 | | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| Итого | 720,00 | | 1956,60 | 1945,54 | 11,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,17 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,35** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **40,17** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



_____ /_____/

92815491-8225-434с-ас6е-ебс5е9се929а
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00 | 05.11.2020 14:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор | 02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00 | 06.11.2020 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |