

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8793.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23589**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 206886	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	расходомер: ПРЭМ-32-B1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1815	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0 Qгвс.= 0,1304
Договорные нагрузки (ср.час):				Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср 0,0593
Договорные расходы (ср.сут.):	Got.= 57,3158	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 23,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.09.2020	24,00	*	8,91	0,00	8,91	59,49	19,27	40,22				9,17			9,17	9,31		9,31						0,53	
24.09.2020	24,00	*	9,79	0,00	9,79	60,90	20,01	40,89				10,07			10,07	10,23		10,23							0,60
25.09.2020	24,00	*	8,10	0,06	8,04	59,39	19,64	39,75				8,33			8,33	8,46		8,46							0,48
26.09.2020	24,00	*	9,77	0,00	9,77	59,22	20,17	39,05				10,06			10,06	10,23		10,23							0,58
27.09.2020	24,00	*	10,38	0,00	10,38	61,05	20,33	40,72				10,69			10,69	10,86		10,86							0,63
28.09.2020	24,00	*	9,61	0,00	9,61	59,94	19,88	40,06				9,89			9,89	10,03		10,03							0,58
29.09.2020	24,00	*	9,81	0,00	9,81	60,20	19,41	40,79				10,07			10,07	10,24		10,24							0,59
30.09.2020	24,00	*	9,47	0,00	9,47	60,23	19,57	40,66				9,71			9,71	9,86		9,86							0,57
01.10.2020	24,00	*	9,33	0,00	9,33	59,90	19,16	40,74				9,57			9,57	9,72		9,72							0,56
02.10.2020	24,00	*	9,40	0,00	9,40	59,36	19,06	40,30				9,63			9,63	9,79		9,79							0,56
03.10.2020	24,00	*	9,41	0,00	9,41	59,62	19,07	40,55				9,64			9,64	9,81		9,81							0,56
04.10.2020	24,00	*	10,22	0,00	10,22	60,16	19,28	40,88				10,46			10,46	10,62		10,62							0,61
05.10.2020	24,00	*	10,09	0,00	10,09	60,65	19,37	41,28				10,32			10,32	10,51		10,51							0,61
06.10.2020	24,00	*	9,50	0,00	9,50	60,98	19,71	41,27				9,71			9,71	9,89		9,89							0,58
07.10.2020	24,00	*	9,44	0,00	9,44	61,05	19,48	41,57				9,66			9,66	9,81		9,81							0,57
08.10.2020	24,00	*	9,90	0,00	9,90	61,09	19,58	41,51				10,12			10,12	10,29		10,29							0,61
09.10.2020	24,00	*	8,33	0,00	8,33	61,67	19,65	42,02				8,55			8,55	8,69		8,69							0,52
10.10.2020	24,00	*	9,58	0,00	9,58	63,42	19,42	44,00				9,81			9,81	9,99		9,99							0,61
11.10.2020	24,00	*	10,67	0,00	10,67	63,49	18,85	44,64				10,93			10,93	11,10		11,10							0,68
12.10.2020	24,00	*	9,86	0,00	9,86	62,95	19,06	43,89				10,08			10,08	10,24		10,24							0,62
13.10.2020	24,00	*	42,95	35,52	7,43	63,44	46,38	17,06				9,70			9,70	9,89		9,89							1,08
14.10.2020	24,00	*	68,42	59,87	8,55	64,20	46,04	18,16				9,14			9,14	9,33		9,33							1,64
15.10.2020	24,00	*	78,41	69,55	8,86	63,91	46,04	17,87				9,68			9,68	9,87		9,87							1,81
16.10.2020	24,00	*	84,76	76,47	8,29	64,14	45,93	18,21				9,37			9,37	9,56		9,56							1,93
17.10.2020	24,00	*	83,14	75,19	7,95	63,57	44,62	18,95				9,02			9,02	9,20		9,20							1,93
18.10.2020	24,00	*	86,34	76,39	9,95	63,68	44,50	19,18				10,95			10,95	11,16		11,16							2,10
19.10.2020	24,00	*	84,07	74,23	9,84	64,08	43,97	20,11				10,54			10,54	10,74		10,74							2,13
20.10.2020	24,00	*	80,91	72,76	8,15	63,78	43,13	20,65				9,15			9,15	9,30		9,30							2,02
21.10.2020	24,00	*	81,58	72,40	9,18	65,09	43,29	21,80				9,88			9,88	10,07		10,07							2,18
22.10.2020	24,00	*	81,08	72,69	8,39	64,84	43,30	21,54				9,43			9,43	9,61		9,61							2,11
Среднее	24,00		32,11	22,84	9,27	61,85	27,91	33,94				9,78			9,78	9,95		9,95							1,02
Итого	720,00		963,23	685,13	278,10							293,33			293,33	298,41		298,41							30,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **12,43** °C

3,46 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **27,12** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **298,41** м.куб.

Передача через Диадок 05.11.2020 14:24 GMT+03:00

40392afd-860c-41a1-b8e2-6eaffdc14173

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	06.11.2020 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа