

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 12, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9219.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24479**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 20.12.2021 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207137 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,318 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 95,4 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.09.2020 | 24,00 | | 86,75 | 86,75 | 0,00 | 66,02 | 39,13 | 26,89 | | | | | | | | | | | | | | | 2,33 |
| 24.09.2020 | 24,00 | | 94,40 | 94,40 | 0,00 | 67,49 | 42,04 | 25,45 | | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 25.09.2020 | 24,00 | | 94,17 | 94,17 | 0,00 | 67,01 | 42,66 | 24,35 | | | | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| 26.09.2020 | 24,00 | | 96,64 | 96,64 | 0,00 | 66,94 | 43,69 | 23,25 | | | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 27.09.2020 | 24,00 | | 96,85 | 96,85 | 0,00 | 67,43 | 44,44 | 22,99 | | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 28.09.2020 | 24,00 | | 96,42 | 96,42 | 0,00 | 66,95 | 43,94 | 23,01 | | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 29.09.2020 | 24,00 | | 96,53 | 96,53 | 0,00 | 66,75 | 43,73 | 23,02 | | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 30.09.2020 | 24,00 | | 97,33 | 97,33 | 0,00 | 66,55 | 43,76 | 22,79 | | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 01.10.2020 | 24,00 | | 97,26 | 97,26 | 0,00 | 66,66 | 43,70 | 22,96 | | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 02.10.2020 | 24,00 | | 96,01 | 96,01 | 0,00 | 65,88 | 42,95 | 22,93 | | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 03.10.2020 | 24,00 | | 96,10 | 96,10 | 0,00 | 66,39 | 43,29 | 23,10 | | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 04.10.2020 | 24,00 | | 94,96 | 94,96 | 0,00 | 66,13 | 43,24 | 22,89 | | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 05.10.2020 | 24,00 | | 96,53 | 96,53 | 0,00 | 66,62 | 43,49 | 23,13 | | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 06.10.2020 | 24,00 | | 94,54 | 94,54 | 0,00 | 66,00 | 43,23 | 22,77 | | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 07.10.2020 | 24,00 | | 92,86 | 92,86 | 0,00 | 66,28 | 42,86 | 23,42 | | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 08.10.2020 | 24,00 | | 90,13 | 90,13 | 0,00 | 66,28 | 42,90 | 23,38 | | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 09.10.2020 | 24,00 | | 88,92 | 88,92 | 0,00 | 65,03 | 42,23 | 22,80 | | | | | | | | | | | | | | | 2,03 |
| 10.10.2020 | 24,00 | | 88,75 | 88,75 | 0,00 | 63,80 | 41,49 | 22,31 | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 |
| 11.10.2020 | 24,00 | | 88,63 | 88,63 | 0,00 | 64,42 | 41,42 | 23,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 12.10.2020 | 24,00 | | 87,31 | 87,31 | 0,00 | 65,12 | 41,54 | 23,58 | | | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 13.10.2020 | 24,00 | | 84,91 | 84,91 | 0,00 | 65,18 | 40,73 | 24,45 | | | | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 14.10.2020 | 24,00 | | 87,06 | 87,06 | 0,00 | 66,04 | 41,13 | 24,91 | | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 15.10.2020 | 24,00 | | 93,28 | 93,28 | 0,00 | 65,59 | 41,23 | 24,36 | | | | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| 16.10.2020 | 24,00 | | 104,37 | 104,37 | 0,00 | 65,98 | 42,09 | 23,89 | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 17.10.2020 | 24,00 | | 108,81 | 108,81 | 0,00 | 65,47 | 42,25 | 23,22 | | | | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| 18.10.2020 | 24,00 | | 105,56 | 105,56 | 0,00 | 63,17 | 40,55 | 22,62 | | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 19.10.2020 | 24,00 | | 104,30 | 104,30 | 0,00 | 63,44 | 40,17 | 23,27 | | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 20.10.2020 | 24,00 | | 102,72 | 102,72 | 0,00 | 64,41 | 39,95 | 24,46 | | | | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| 21.10.2020 | 24,00 | | 104,74 | 104,74 | 0,00 | 67,32 | 40,95 | 26,37 | | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 22.10.2020 | 24,00 | | 104,65 | 104,65 | 0,00 | 66,41 | 41,03 | 25,38 | | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| Среднее | 24,00 | | 95,72 | 95,72 | 0,00 | 65,89 | 42,19 | 23,70 | | | | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| Итого | 720,00 | | 2871,49 | 2871,49 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,06 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,66** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **68,06** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Предоставить теплонаблюдателю организации

103018b7-bc57-4ed1-bc71-57618471e566

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00 | 05.11.2020 14:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор | 02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00 | 05.11.2020 17:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |