

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 15**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9044.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24481**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 20.12.2021 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207235 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,265 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 80,5063 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.09.2020 | 24,00 | | 128,04 | 128,04 | 0,00 | 65,95 | 47,31 | 18,64 | | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 24.09.2020 | 24,00 | | 61,35 | 61,35 | 0,00 | 65,35 | 45,55 | 19,80 | | | | | | | | | | | | | | | 1,21 |
| 25.09.2020 | 24,00 | | 12,64 | 12,64 | 0,00 | 63,47 | 25,84 | 37,63 | | | | | | | | | | | | | | | 0,47 |
| 26.09.2020 | 24,00 | | 12,33 | 12,33 | 0,00 | 62,79 | 25,40 | 37,39 | | | | | | | | | | | | | | | 0,46 |
| 27.09.2020 | 24,00 | | 12,27 | 12,27 | 0,00 | 63,21 | 25,19 | 38,02 | | | | | | | | | | | | | | | 0,47 |
| 28.09.2020 | 24,00 | | 42,08 | 42,08 | 0,00 | 63,82 | 36,04 | 27,78 | | | | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 29.09.2020 | 24,00 | | 65,79 | 65,79 | 0,00 | 64,12 | 38,71 | 25,41 | | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 30.09.2020 | 24,00 | | 68,12 | 68,12 | 0,00 | 66,08 | 39,99 | 26,09 | | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 01.10.2020 | 24,00 | | 67,33 | 67,33 | 0,00 | 65,15 | 39,58 | 25,57 | | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 02.10.2020 | 24,00 | | 65,32 | 65,32 | 0,00 | 64,29 | 38,99 | 25,30 | | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 03.10.2020 | 24,00 | | 65,49 | 65,49 | 0,00 | 64,55 | 39,07 | 25,48 | | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 04.10.2020 | 24,00 | | 66,16 | 66,16 | 0,00 | 64,55 | 39,28 | 25,27 | | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 05.10.2020 | 24,00 | | 64,89 | 64,89 | 0,00 | 64,05 | 39,07 | 24,98 | | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 06.10.2020 | 24,00 | | 50,35 | 50,35 | 0,00 | 64,09 | 37,32 | 26,77 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 07.10.2020 | 24,00 | | 32,07 | 32,07 | 0,00 | 64,43 | 31,45 | 32,98 | | | | | | | | | | | | | | | 1,06 |
| 08.10.2020 | 24,00 | | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 63,75 | 31,17 | 32,58 | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 |
| 09.10.2020 | 24,00 | | 31,64 | 31,64 | 0,00 | 64,44 | 31,06 | 33,38 | | | | | | | | | | | | | | | 1,06 |
| 10.10.2020 | 24,00 | | 32,14 | 32,14 | 0,00 | 63,94 | 30,70 | 33,24 | | | | | | | | | | | | | | | 1,07 |
| 11.10.2020 | 24,00 | | 32,21 | 32,21 | 0,00 | 64,05 | 30,19 | 33,86 | | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 12.10.2020 | 24,00 | | 31,89 | 31,89 | 0,00 | 64,06 | 30,20 | 33,86 | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 |
| 13.10.2020 | 24,00 | | 31,36 | 31,36 | 0,00 | 63,97 | 29,16 | 34,81 | | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 14.10.2020 | 24,00 | | 31,66 | 31,66 | 0,00 | 64,12 | 28,74 | 35,38 | | | | | | | | | | | | | | | 1,12 |
| 15.10.2020 | 24,00 | | 36,34 | 36,34 | 0,00 | 64,36 | 29,49 | 34,87 | | | | | | | | | | | | | | | 1,26 |
| 16.10.2020 | 24,00 | | 101,04 | 101,04 | 0,00 | 64,74 | 43,02 | 21,72 | | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 17.10.2020 | 24,00 | | 151,09 | 151,09 | 0,00 | 64,82 | 46,62 | 18,20 | | | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 18.10.2020 | 24,00 | | 150,67 | 150,67 | 0,00 | 64,23 | 46,34 | 17,89 | | | | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 19.10.2020 | 24,00 | | 149,78 | 149,78 | 0,00 | 64,61 | 46,43 | 18,18 | | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 20.10.2020 | 24,00 | | 147,31 | 147,31 | 0,00 | 64,30 | 45,93 | 18,37 | | | | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 21.10.2020 | 24,00 | | 148,73 | 148,73 | 0,00 | 65,88 | 46,64 | 19,24 | | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 22.10.2020 | 24,00 | | 151,61 | 151,61 | 0,00 | 66,48 | 47,60 | 18,88 | | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| Среднее | 24,00 | | 69,12 | 69,12 | 0,00 | 64,45 | 37,07 | 27,39 | | | | | | | | | | | | | | | 1,60 |
| Итого | 720,00 | | 2073,72 | 2073,72 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,98 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,35** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **47,98** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Предоставить теплонаблюдателю организации



133f2c33-b342-44e5-9d6d-5fa6d034cc32

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00 | 05.11.2020 14:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор | 02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00 | 05.11.2020 17:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |