

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 8/77, лит. В ИТП1**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**
 Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**

Вычислитель: **ВКГ-7 № 205557**
 Подающий трубопровод (М1) **расходомер: ПРЭМ-40-Д**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-40-Д**
 Подающий ГВС (М3) **КТС/СМ2**
 Циркуляционный ГВС (М4) **КТС/СМ2**
 Подпиточный трубопровод (Вп) **КТС/СМ-Н**
 Расчетный алгоритм: **Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hхв)**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,3932**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qтех = 0**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qгвс = M3*(t3-hхв)**

Зима: **Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hхв)**
 Qот = **0,3932**
 Qтех = **0**
 Qгвс = **M3*(t3-hхв)**

Счетчик: **117,96**
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ	
			Т	Т	ΔТ	°С	Т	Т	ΔТ	°С						
23.09.2020	24,00		113,22	113,22	0,00	65,90	40,92	24,98								
24.09.2020	24,00		113,90	109,64	4,26	67,40	46,68	20,72								
25.09.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
26.09.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
27.09.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
28.09.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
29.09.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
30.09.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
01.10.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
02.10.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
03.10.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
04.10.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
05.10.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
06.10.2020	24,00		121,40	121,40	0,00	66,60	57,36	9,24								
07.10.2020	24,00		118,13	118,13	0,00	65,94	39,93	26,01								
08.10.2020	24,00		116,24	116,24	0,00	66,22	40,08	26,14								
09.10.2020	24,00		113,04	113,04	0,00	66,13	39,89	26,24								
10.10.2020	24,00		111,96	111,96	0,00	64,88	39,43	25,45								
11.10.2020	24,00		111,99	111,99	0,00	63,68	38,97	24,71								
12.10.2020	24,00		112,00	112,00	0,00	64,31	39,00	25,31								
13.10.2020	24,00		110,50	110,50	0,00	64,95	39,25	25,70								
14.10.2020	24,00		107,43	107,43	0,00	65,06	38,53	26,53								
15.10.2020	24,00		109,63	109,63	0,00	65,88	38,89	26,99								
16.10.2020	24,00		118,07	117,04	1,03	65,46	40,67	24,79								
17.10.2020	24,00		136,52	136,52	0,00	65,87	41,07	24,80								
18.10.2020	24,00		133,19	133,19	0,00	65,35	41,19	24,16								
19.10.2020	24,00		131,12	131,12	0,00	63,38	39,27	24,11								
20.10.2020	24,00		129,72	129,72	0,00	64,41	38,88	25,53								
21.10.2020	24,00		132,56	132,56	0,00	67,31	39,89	27,42								
22.10.2020	24,00		132,41	132,41	0,00	66,38	40,00	26,38								
Итого	24,00		80,14	79,97	0,18	43,61	27,32	16,29								
Итого	720,00		2404,30	2399,01	5,29											

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **В3, куб.м** **В4, куб.м** **Вп, Т** **Общ, Гкал** **Треб, ч**

Количество тепловой энергии общ., рассчитанное по среднему: **0 час**
 Объем теплоснабжения Уилз, рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период расчета по договору: **0 час**
 Период, превышения 12: **0 час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **11,66 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: **58,95 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Уилз изл.: **М.куб.**

Договор: **13660,038-1**
 Строит. адрес: **Ивановская ул, д. 8/77, лит. В ИТП1**
 Телефон: **32986**

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УУТЗ поверены до: **20.12.2021**
 Gплн = **0,3**
 Gмах = **45**
 KТС/СМ-Н **45**
 KТС/СМ-Н **45**

Qот = **0,3932**
 Qтех = **0**
 Qгвс = **M3*(t3-hхв)**

Счетчик = **117,96**
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИМЛ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Телефон: **32986**

Узел учета: **Код УУТЗ: 32986**
 Отопление **15070**