

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Караваяевская ул. д. 41, корп. 4, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ-22 Караваяевская (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **6655.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **58494**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ТСРВ-043 № 1802731</b>	расходомер:	<b>15.11.2022</b>	<b>ОП: А3;</b>
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmin= 0,283	Термопреобр.: СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmax= 0,283	Преобр.давления: СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,35</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.= <b>336</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>336</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.09.2020	24,00		299,39	299,39	0,00	45,98	39,46	6,52	3,40	1,70												1,96
24.09.2020	24,00	*	298,20	298,20	0,00	45,91	39,63	6,28	3,40	1,70												1,88
25.09.2020	24,00		299,35	299,35	0,00	46,17	39,83	6,34	3,40	1,70												1,90
26.09.2020	24,00		299,92	299,92	0,00	46,00	39,85	6,15	3,40	1,70												1,85
27.09.2020	24,00		299,67	299,67	0,00	46,01	39,89	6,12	3,40	1,70												1,84
28.09.2020	24,00		300,56	300,56	0,00	46,02	39,72	6,30	3,40	1,70												1,90
29.09.2020	24,00		299,86	299,86	0,00	46,08	39,70	6,38	3,40	1,70												1,92
30.09.2020	24,00		299,75	299,74	0,01	46,06	39,70	6,36	3,40	1,70												1,91
01.10.2020	24,00		300,26	300,26	0,00	46,16	39,70	6,46	3,40	1,70												1,94
02.10.2020	24,00		300,38	300,38	0,00	46,02	39,63	6,39	3,40	1,70												1,93
03.10.2020	24,00		300,39	300,39	0,00	46,06	39,65	6,41	3,40	1,70												1,93
04.10.2020	24,00		299,98	299,98	0,00	46,10	39,65	6,45	3,40	1,70												1,94
05.10.2020	24,00		299,89	299,89	0,00	46,18	39,77	6,41	3,40	1,70												1,93
06.10.2020	24,00		299,73	299,73	0,00	46,00	39,65	6,35	3,40	1,70												1,91
07.10.2020	24,00		300,18	300,18	0,00	45,91	39,59	6,32	3,40	1,60												1,90
08.10.2020	24,00		299,96	299,96	0,00	46,13	39,68	6,45	3,40	1,60												1,94
09.10.2020	24,00		300,24	300,25	-0,01	46,24	39,78	6,46	3,30	1,60												1,95
10.10.2020	24,00		299,88	299,88	0,00	46,01	39,54	6,47	3,30	1,60												1,95
11.10.2020	24,00		299,47	299,47	0,00	46,20	39,54	6,66	3,30	1,60												2,00
12.10.2020	24,00		298,88	298,88	0,00	46,01	39,43	6,58	3,30	1,60												1,97
13.10.2020	24,00		299,74	299,67	0,07	46,05	39,27	6,78	3,30	1,60												2,04
14.10.2020	24,00		299,80	299,80	0,00	46,09	39,16	6,93	3,30	1,60												2,08
15.10.2020	23,98		299,54	299,54	0,00	46,06	39,05	7,01	3,30	1,60												2,11
16.10.2020	24,00		299,09	299,10	-0,01	46,07	38,93	7,14	3,30	1,60												2,14
17.10.2020	24,00		299,20	299,20	0,00	46,03	38,82	7,21	3,30	1,60												2,16
18.10.2020	24,00		299,21	299,20	0,01	46,17	38,76	7,41	3,30	1,60												2,23
19.10.2020	24,00		299,78	299,54	0,24	46,05	38,64	7,41	3,30	1,50												2,24
20.10.2020	24,00		300,19	300,18	0,01	46,23	38,74	7,49	3,30	1,50												2,26
21.10.2020	24,00		300,07	300,06	0,01	45,94	38,44	7,50	3,20	1,50												2,26
22.10.2020	24,00		299,00	298,99	0,01	47,66	39,65	8,01	3,20	1,50												2,40
<b>Среднее</b>	24,00		299,73	299,72	0,01	46,12	39,43	6,69	3,35	1,63												2,01
<b>Итого</b>	<b>719,98</b>		<b>8991,56</b>	<b>8991,22</b>	<b>0,34</b>																	<b>60,37</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.10.2020	123372	123391,00							24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,02** час

**0** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,02** час

**0** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,7 °C**

**0** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **60,37** Гкал



Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Предоставить теплообслуживающей организации  
 Передача через Диадок 05.11.2020 14:27 GMT+03:00  
 524c3ed4-5c51-4831-a5c4-48485757487e





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	05.11.2020 17:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа