

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **1826**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 07.06.2023		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ941.11 № 36388	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (M3)						
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,9054	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 271,62	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.09.2020	24,00	*	88,60	90,38	-1,78	66,75	45,19	21,56														1,83
24.09.2020	24,00	*	96,95	97,38	-0,43	69,12	48,32	20,80														2,00
25.09.2020	24,00	*	96,61	96,06	0,55	68,66	48,43	20,23														1,99
26.09.2020	24,00	*	98,95	98,60	0,35	68,50	49,03	19,47														1,95
27.09.2020	24,00	*	99,11	98,74	0,37	69,03	49,99	19,04														1,91
28.09.2020	24,00	*	99,12	98,09	1,03	68,56	49,40	19,16														1,95
29.09.2020	24,00	*	98,33	97,53	0,80	68,43	48,73	19,70														1,98
30.09.2020	24,00	*	98,01	97,46	0,55	68,32	48,96	19,36														1,93
01.10.2020	24,00	*	97,72	97,13	0,59	68,42	48,96	19,46														1,93
02.10.2020	24,00	*	96,16	95,60	0,56	67,62	48,33	19,29														1,89
03.10.2020	24,00	*	96,23	95,55	0,68	68,14	48,63	19,51														1,91
04.10.2020	24,00	*	94,94	94,46	0,48	67,90	48,33	19,57														1,89
05.10.2020	24,00	*	96,35	95,62	0,73	68,34	48,71	19,63														1,93
06.10.2020	24,00	*	94,08	93,35	0,73	67,71	48,21	19,50														1,87
07.10.2020	24,00	*	92,53	91,76	0,77	67,67	48,01	19,66														1,86
08.10.2020	24,00	*	90,95	90,20	0,75	67,94	47,79	20,15														1,87
09.10.2020	24,00	*	89,62	88,90	0,72	66,68	46,87	19,81														1,81
10.10.2020	24,00	*	89,31	88,45	0,86	65,32	46,19	19,13														1,75
11.10.2020	24,00	*	89,11	88,58	0,53	65,99	46,17	19,82														1,79
12.10.2020	24,00	*	87,72	87,04	0,68	66,35	46,32	20,03														1,79
13.10.2020	24,00	*	85,50	84,82	0,68	64,53	44,42	20,11														1,75
14.10.2020	24,00	*	87,35	87,25	0,10	66,84	45,47	21,37														1,87
15.10.2020	24,00	*	93,72	93,23	0,49	67,18	46,01	21,17														2,01
16.10.2020	24,00	*	104,16	103,31	0,85	67,39	46,85	20,54														2,18
17.10.2020	24,00	*	109,51	108,97	0,54	66,89	47,10	19,79														2,20
18.10.2020	24,00	*	105,91	105,54	0,37	64,57	45,02	19,55														2,09
19.10.2020	24,00	*	106,41	106,58	-0,17	64,88	44,72	20,16														2,14
20.10.2020	24,00	*	105,95	109,96	-4,01	65,80	45,30	20,50														1,99
21.10.2020	24,00	*	107,86	110,26	-2,40	68,86	46,59	22,27														2,29
22.10.2020	24,00	*	107,75	111,02	-3,27	67,97	46,39	21,58														2,18
Среднее	24,00		96,82	96,73	0,09	67,35	47,28	20,06														1,95
Итого	720,00		2904,52	2901,82	2,70																	58,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,66** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **58,53** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Предоставить теплообслуживающей организации

Передан через Диадок 05.11.2020 14:27 GMT+03:00

00551d09-863c-4bca-89d3-894b0004b737

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	05.11.2020 17:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа