

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 17, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Качалова ул., д.4**

Договор: **8691.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28643**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.11.2021	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-D	0,8	120	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-D	0,8	120	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,516	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 495,36	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,79	16,11	-2,32	1,10	1,00												0,00
24.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,69	16,61	-1,92	1,10	1,00												0,00
25.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,83	16,87	-2,04	1,10	1,00												0,00
26.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,04	16,90	-1,86	1,00	1,00												0,00
27.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,16	16,68	-1,52	1,00	1,00												0,00
28.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,62	16,21	-1,59	1,00	1,00												0,00
29.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,28	15,78	-1,50	1,00	1,00												0,00
30.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,39	15,77	-1,38	1,10	1,00												0,00
01.10.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,62	15,33	-1,71	1,00	1,00												0,00
02.10.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,65	15,05	-1,40	1,00	1,00												0,00
03.10.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,66	14,88	-1,22	1,00	1,00												0,00
04.10.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,15	14,98	-0,83	1,00	1,00												0,00
05.10.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,26	15,03	-0,77	1,00	1,00												0,00
06.10.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,64	15,42	-0,78	2,80	2,40												0,00
07.10.2020	24,00	*	98,58	98,48	0,10	75,90	49,11	26,79	5,60	5,00												2,65
08.10.2020	24,00	*	192,12	192,12	0,00	77,25	54,64	22,61	5,50	5,30												4,34
09.10.2020	24,00	*	164,14	164,14	0,00	77,07	52,93	24,14	5,60	5,40												3,96
10.10.2020	24,00	*	163,74	163,74	0,00	77,32	53,13	24,19	5,50	5,40												3,96
11.10.2020	24,00	*	151,56	151,56	0,00	77,03	51,89	25,14	5,60	5,50												3,81
12.10.2020	24,00	*	152,81	152,81	0,00	76,91	52,07	24,84	5,60	5,50												3,79
13.10.2020	24,00	*	138,52	138,52	0,00	77,00	50,67	26,33	5,60	5,50												3,65
14.10.2020	24,00	*	125,64	125,64	0,00	76,88	48,55	28,33	5,50	5,50												3,56
15.10.2020	24,00	*	131,71	128,19	3,52	77,00	48,45	28,55	5,50	5,50												3,93
16.10.2020	24,00	*	137,79	130,87	6,92	77,24	49,25	27,99	5,50	5,40												4,20
17.10.2020	24,00	*	395,94	392,69	3,25	34,27	29,75	4,52	5,20	4,20												1,88
18.10.2020	24,00	*	639,88	639,88	0,00	35,63	33,22	2,41	4,90	3,20												1,56
19.10.2020	24,00	*	598,08	598,08	0,00	48,17	43,99	4,18	4,70	3,20												2,52
20.10.2020	24,00	*	575,93	575,93	0,00	48,21	43,81	4,40	4,50	3,20												2,54
21.10.2020	24,00	*	523,17	523,17	0,00	48,18	43,52	4,66	4,40	3,20												2,45
22.10.2020	24,00	*	522,49	522,49	0,00	48,24	43,51	4,73	4,40	3,20												2,48
Среднее	24,00		157,07	156,61	0,46	41,10	32,34	8,77	3,33	2,99												1,71
Итого	720,00		4712,10	4698,31	13,79																	51,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,32** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **51,28** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Предоставить теплопоставочной организации

Передан через Диадок 05.11.2020 14:22 GMT+03:00
d6fe0898-c7d0-4030-9c42-c8f9f03a141b

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	06.11.2020 11:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа