Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Общий Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 8991.038.1 Телефон: Узел учета: Строит.адрес: Код УУТЭ: 23774 Адрес: Ольминского ул, д. 24, лит. А Телефон: Обслуживающая организация: 2-х трубная схема 147/71 Источник: котельная 1 Невская Схема подключения: график: 20.12.2021 Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): Установленные приборы: Вычислитель: BKT-7 № 207204 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления: Подающий трубопровод (М1) прэм 0,1 КТСП-Н Обратный трубопровод (М2) прэм 0.1 45 КТСП-Н Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0.12 30 ТСП-Н Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vn) Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxB)-M2*(h2-hxB)QrBc=M3*(h3-hxB) пето: Договорные нагрузки, Гкал/час: Оот = 0.31 Овент = Отех = Отех гв= 0 Qгвс.= 0.1936 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: **Qтех.гвс.ср** 0 Qгвс.cp= 0.088 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 97.8947 0 0 **Стех.гв=** 0 **Gгвс.= 35.2** Gгвс.м= Gот.= GREHT = GTex = Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020 Учет отопление (ТВ-1) Контроль ГВС (ТВ-2) dV (излив) Иподпит P4 P1 P2 M2 dM T1 T2 М3 M4 dM V3 T3 T4 P3 Qобщ Ти М1 dΤ HC Дата °C кгс/см2 кгс/см2 °C °C кгс/см2 час °C °C т мЗ мЗ мЗ кгс/см2 Гкал 23.09.2020 24.00 105.39 90.47 14.92 64.15 60.86 3.29 13.61 13.61 13.87 13.87 63.79 1.26 24.09.2020 24,00 105,24 91,06 14.18 65,71 62,39 3,32 12,80 12,80 13,05 13,05 65,15 1,24 25.09.2020 24,00 106,45 92,67 13,78 64,03 60,89 3,14 12,80 12,80 13,06 13,06 63,68 1,18 1.25 26.09.2020 24.00 105.97 90.93 15.04 63.85 60.68 3.17 13.79 13.79 14.07 14.07 63.68 27.09.2020 24.00 105.67 91.01 14.66 65.17 61.94 3.23 13.89 13.89 14.15 14.15 64.94 1.25 28.09.2020 24.00 102,20 88,51 13,69 64,06 60,81 3,25 13,22 13,22 13.51 13.51 63,79 1,17 29.09.2020 24,00 104,30 89,86 14,44 64,21 60,93 3,28 13,72 13,72 13,96 13,96 64,13 1,23 30.09.2020 24.00 103.43 14.54 64.35 61.10 3.25 13.63 13.63 13.88 13.88 64.14 1.23 88.89 01.10.2020 24.00 102.73 88.03 14.70 64.32 60.97 3.35 13.98 13.98 14.24 14.24 64.07 1.24 02.10.2020 24.00 102.25 88.55 13.70 63.75 60.43 3.32 13.13 13.13 13.37 13.37 63.68 1.17 03.10.2020 24.00 104.07 88,84 15,23 64,10 60,79 3,31 14,86 14,86 15,12 15,12 63,87 1,27 04.10.2020 24.00 104.95 88.11 16.84 64,13 60.78 3.35 16.34 16.34 16.64 16.64 63.93 1,38 05.10.2020 24,00 103,51 88,22 15,29 64,21 53,85 10,36 14,26 14,26 14.52 14,52 64,18 1,90 06.10.2020 24.00 103,29 87,79 15,50 64,01 45,71 18,30 13,51 13,51 13.74 13,74 63,75 2,60 07.10.2020 24.00 104,52 87,54 16,98 63,86 45,78 18,08 14,08 14,08 14.34 14,34 63,92 2,67 08.10.2020 24.00 106,77 88,14 18,63 64.01 46.06 17.95 15.55 15,55 15,86 15.86 63,78 2,78 09.10.2020 24,00 104,06 88,59 15,47 63,96 45,66 18,30 13,14 13,14 13,41 13,41 63,88 2,61 10.10.2020 24.00 103.86 89.53 14,33 64,48 45,55 18,93 13,34 13,34 13,57 13,57 64.42 2,62 11.10.2020 24,00 105,19 89,54 15,65 64,40 45,35 19,05 15,01 15,01 15,29 15,29 64,38 2,72 12.10.2020 24.00 104.79 89.64 15.15 64.16 45.30 18.86 14.50 14,50 14.80 2,66 14.80 64.07 105,24 15,51 2,75 13.10.2020 24,00 88,63 16,61 44,72 19,03 15,51 15,82 15,82 63,75 63,77 14.10.2020 24.00 103.63 88.54 15.09 44.75 19.80 13.70 13.70 13.96 13.96 2.73 64.55 64.35 15.10.2020 24.00 116.75 102,25 14,50 64,19 45,68 18,51 13,65 13,65 13,90 13.90 64.00 2,82 16.10.2020 24,00 126,85 111,88 14,97 64,38 46,44 17,94 13,67 13,67 13,92 13,92 64,17 2,97 17.10.2020 24.00 126,61 109,86 16.75 63,84 45.72 18,12 15,13 15,13 15.40 15.40 63.53 3,06 18.10.2020 24.00 129.62 112.39 17.23 63.93 45.76 18.17 16.04 16.04 16.36 16.36 64.03 3.14 19.10.2020 24.00 124.51 110.25 14.26 64.36 45.74 18.62 13.65 13.65 13.92 13.92 64.11 2.97 20.10.2020 24,00 124,03 107,52 16,51 64,09 45,20 18,89 15,75 15,75 16,04 16,04 64,03 3,09 21.10.2020 3,20 24.00 123.59 106.76 16.83 65,41 45.74 19.67 15,71 15,71 16,04 16.04 65.42 22.10.2020 24.00 122.93 107.49 15.44 65.10 45.79 19.31 13.88 13.88 14.14 14.14 64.85 3.08 Среднее 24.00 109,75 94,38 64.28 52,05 12,24 14,20 14,20 14.47 14.47 64,12 2,17 15,36 Итого 720.00 3292.40 2831,49 460,91 425,85 425,85 433,95 433,95 Показания счетчиков на момент снятия данных. М3. т М4. т V3, куб.м **Q**общ, Гкал Дата, время М1, т М2, т V4, куб.м Vп. т Траб, ч Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м Период расчета по договору: Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды 12,43 °C **5.73** Гкал Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): Предпередан через диадок 95.41.2020 14.22 СМТ +03:00

4d621995-720f-4832-aa04-480cfb22212b

Страница 1 из 2

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

59,51 Гкал

433.95 м.куб.



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: | Q | ГУП "ТЭК СПБ" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 02BFFDB60010AC96A3448E5B0B6072CAD5 c 07.08.2020 14:01 no 07.08.2021 14:04 GMT+03:00 | 05.11.2020 14:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: | Q | ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор | 02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 c 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00 | 06.11.2020 11:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |