

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полярников ул, д. 17, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9192.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28658**

график: **149/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 204739 | расходомер: | 27.11.2021 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 |
| Подающий ГВС (M3) | | | Термопреобр.: |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | КТСП-Н |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | КТСП-Н |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,329 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 99,9494 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qтех.гвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.м.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2020 | 24,00 | * | 57,14 | 57,94 | -0,80 | 65,59 | 46,96 | 18,63 | | | | | | | | | | | | | | 1,04 |
| 24.09.2020 | 24,00 | | 105,70 | 105,70 | 0,00 | 65,97 | 49,61 | 16,36 | | | | | | | | | | | | | | 1,73 |
| 25.09.2020 | 24,00 | | 102,55 | 102,55 | 0,00 | 64,90 | 48,57 | 16,33 | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 26.09.2020 | 24,00 | | 93,69 | 93,49 | 0,20 | 64,45 | 47,59 | 16,86 | | | | | | | | | | | | | | 1,59 |
| 27.09.2020 | 24,00 | | 93,35 | 93,35 | 0,00 | 64,86 | 47,97 | 16,89 | | | | | | | | | | | | | | 1,58 |
| 28.09.2020 | 24,00 | | 92,84 | 92,84 | 0,00 | 64,44 | 47,61 | 16,83 | | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 29.09.2020 | 24,00 | | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 64,55 | 47,41 | 17,14 | | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 30.09.2020 | 24,00 | | 95,65 | 95,65 | 0,00 | 66,32 | 48,21 | 18,11 | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 01.10.2020 | 24,00 | | 94,96 | 94,96 | 0,00 | 65,28 | 47,71 | 17,57 | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 02.10.2020 | 24,00 | | 91,64 | 91,64 | 0,00 | 64,44 | 46,69 | 17,75 | | | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| 03.10.2020 | 24,00 | | 91,74 | 91,74 | 0,00 | 64,73 | 46,64 | 18,09 | | | | | | | | | | | | | | 1,66 |
| 04.10.2020 | 24,00 | | 92,65 | 92,65 | 0,00 | 64,69 | 46,61 | 18,08 | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 05.10.2020 | 24,00 | | 90,99 | 90,99 | 0,00 | 64,21 | 46,17 | 18,04 | | | | | | | | | | | | | | 1,64 |
| 06.10.2020 | 24,00 | | 88,79 | 88,79 | 0,00 | 64,21 | 44,67 | 19,54 | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 07.10.2020 | 24,00 | | 90,03 | 90,03 | 0,00 | 64,83 | 45,08 | 19,75 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 08.10.2020 | 24,00 | | 89,85 | 89,85 | 0,00 | 64,13 | 44,94 | 19,19 | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 09.10.2020 | 24,00 | | 89,18 | 89,18 | 0,00 | 64,80 | 45,19 | 19,61 | | | | | | | | | | | | | | 1,75 |
| 10.10.2020 | 24,00 | | 90,97 | 90,97 | 0,00 | 64,32 | 45,20 | 19,12 | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 11.10.2020 | 24,00 | | 91,15 | 91,15 | 0,00 | 64,44 | 44,62 | 19,82 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 |
| 12.10.2020 | 24,00 | | 89,98 | 89,98 | 0,00 | 64,44 | 44,06 | 20,38 | | | | | | | | | | | | | | 1,83 |
| 13.10.2020 | 24,00 | | 88,37 | 88,37 | 0,00 | 64,41 | 43,60 | 20,81 | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 14.10.2020 | 24,00 | | 89,09 | 89,09 | 0,00 | 64,52 | 43,42 | 21,10 | | | | | | | | | | | | | | 1,88 |
| 15.10.2020 | 24,00 | | 102,27 | 102,27 | 0,00 | 64,77 | 44,81 | 19,96 | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 16.10.2020 | 24,00 | | 112,51 | 112,51 | 0,00 | 64,92 | 45,88 | 19,04 | | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 17.10.2020 | 24,00 | | 111,34 | 111,34 | 0,00 | 64,69 | 45,50 | 19,19 | | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 18.10.2020 | 24,00 | | 111,24 | 111,24 | 0,00 | 64,08 | 44,91 | 19,17 | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 19.10.2020 | 24,00 | | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 64,45 | 44,95 | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 20.10.2020 | 24,00 | | 110,34 | 110,34 | 0,00 | 64,15 | 44,57 | 19,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 21.10.2020 | 24,00 | | 111,30 | 111,30 | 0,00 | 65,75 | 45,06 | 20,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| 22.10.2020 | 24,00 | | 117,63 | 117,63 | 0,00 | 66,26 | 46,13 | 20,13 | | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| Среднее | 24,00 | | 96,30 | 96,32 | -0,02 | 64,79 | 46,01 | 18,78 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 |
| Итого | 720,00 | | 2889,07 | 2889,67 | -0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 54,28 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,35** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **54,28** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Предоставить теплоносительной организации

Передач через Диалок 05.11.2020 14:22 GMT+03:00



ceb02ce4-a79f-4093-867c-74633692ccac

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00 | 05.11.2020 14:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор | 02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00 | 06.11.2020 11:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |