

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9040.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24440**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212	расходомер:	27.11.2021	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ-40-B1	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ-40-B1	0,1	45
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ-20-B1	0,027	12
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4014	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0,0014
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 121,944	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср 0,0014
			Gтех.гвс.= 0,56
			Qгвс.= 0,0803
			Qгвс.ср= 0,0271
			Gгвс.= 10,84
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.09.2020	24,00	*	171,92	165,42	6,50	65,34	44,62	20,72				0,00		0,00	0,00	0,00		63,78				3,85
24.09.2020	24,00	*	163,44	157,17	6,27	65,33	45,09	20,24				0,00		0,00	0,00	0,00		63,94				3,59
25.09.2020	24,00	*	142,50	136,51	5,99	63,79	43,13	20,66				0,00		0,00	0,00	0,00		62,72				3,20
26.09.2020	24,00	*	139,27	133,26	6,01	63,19	42,81	20,38				0,00		0,00	0,00	0,00		62,28				3,10
27.09.2020	24,00	*	137,92	132,97	4,95	63,55	43,02	20,53				0,00		0,00	0,00	0,00		62,10				3,04
28.09.2020	24,00	*	113,85	109,05	4,80	62,95	40,91	22,04				1,88		1,88	1,89	1,89		62,49				2,71
29.09.2020	24,00	*	119,58	113,45	6,13	63,32	40,63	22,69				4,23		4,23	4,25	4,25		63,20				2,96
30.09.2020	24,00	*	169,06	163,37	5,69	65,79	45,88	19,91				3,31		3,31	3,32	3,32		65,80				3,63
01.10.2020	24,00	*	163,62	157,82	5,80	64,77	45,15	19,62				3,55		3,55	3,57	3,57		64,47				3,47
02.10.2020	24,00	*	157,15	151,15	6,00	63,91	44,25	19,66				3,53		3,53	3,54	3,54		63,65				3,36
03.10.2020	24,00	*	156,74	151,46	5,28	64,20	44,34	19,86				2,84		2,84	2,84	2,84		64,00				3,35
04.10.2020	24,00	*	157,96	151,91	6,05	64,18	44,41	19,77				3,58		3,58	3,62	3,62		64,10				3,39
05.10.2020	24,00	*	154,32	148,02	6,30	63,68	44,12	19,56				3,73		3,73	3,75	3,75		63,56				3,30
06.10.2020	24,00	*	149,45	144,16	5,29	63,68	43,82	19,86				2,80		2,80	2,81	2,81		63,13				3,20
07.10.2020	24,00	*	149,36	144,21	5,15	64,29	43,88	20,41				2,77		2,77	2,78	2,78		64,14				3,28
08.10.2020	24,00	*	147,48	142,13	5,35	63,63	43,48	20,15				3,09		3,09	3,12	3,12		63,23				3,21
09.10.2020	24,00	*	142,37	137,55	4,82	64,32	43,36	20,96				2,59		2,59	2,60	2,60		63,97				3,20
10.10.2020	24,00	*	142,68	136,65	6,03	63,84	42,80	21,04				3,85		3,85	3,89	3,89		63,73				3,26
11.10.2020	24,00	*	142,12	136,70	5,42	63,97	42,58	21,39				3,25		3,25	3,27	3,27		63,76				3,27
12.10.2020	24,00	*	139,19	134,11	5,08	63,95	42,48	21,47				2,99		2,99	3,01	3,01		63,57				3,21
13.10.2020	24,00	*	136,73	131,97	4,76	63,91	41,83	22,08				2,83		2,83	2,84	2,84		63,67				3,22
14.10.2020	24,00	*	137,85	132,59	5,26	64,05	41,79	22,26				3,42		3,42	3,44	3,44		63,81				3,29
15.10.2020	24,00	*	162,10	156,12	5,98	64,38	43,52	20,86				3,86		3,86	3,90	3,90		64,19				3,64
16.10.2020	24,00	*	169,42	163,99	5,43	64,55	44,05	20,50				3,11		3,11	3,13	3,13		64,09				3,71
17.10.2020	24,00	*	161,31	155,48	5,83	64,30	43,01	21,29				4,04		4,04	4,09	4,09		64,16				3,69
18.10.2020	24,00	*	155,57	150,22	5,35	63,70	41,90	21,80				3,77		3,77	3,83	3,83		63,46				3,62
19.10.2020	24,00	*	150,82	145,79	5,03	64,05	41,41	22,64				3,71		3,71	3,75	3,75		63,80				3,63
20.10.2020	24,00	*	147,12	141,29	5,83	63,72	40,53	23,19				4,19		4,19	4,27	4,27		63,64				3,65
21.10.2020	24,00	*	147,38	141,93	5,45	65,31	40,94	24,37				3,60		3,60	3,61	3,61		65,21				3,82
22.10.2020	24,00	*	152,52	147,28	5,24	65,84	42,01	23,83				3,39		3,39	3,40	3,40		65,48				3,85
Среднее	24,00		149,36	143,79	5,57	64,18	43,06	21,12				2,80		2,80	2,82	2,82		63,77				3,39
Итого	720,00		4480,80	4313,73	167,07							83,91		83,91	84,52	84,52						101,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,35 °C**

1,56 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **100,14** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **119,74** м.куб.

Передача через Диадок 05.11.2020 14:22 GMT+03:00

96679b40-dd07-4979-a544-4ab3f13c59e4

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	06.11.2020 11:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа