

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9092.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24133**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516	расходомер:	20.12.2021	ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	Gmin= 0,2	Gmax= 30
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2321	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 70,5114	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Gтех.гвс.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.ср.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.09.2020	24,00		69,20	69,20	0,00	65,55	41,04	24,51														1,70	
24.09.2020	24,00	*	41,18	41,10	0,08	64,67	40,88	23,79															0,98
25.09.2020	24,00	*	13,59	13,06	0,53	61,69	27,94	33,75															0,48
26.09.2020	24,00		25,74	24,36	1,38	62,83	30,39	32,44															0,88
27.09.2020	24,00		25,64	24,11	1,53	63,23	30,53	32,70															0,88
28.09.2020	24,00		25,39	23,75	1,64	62,82	29,99	32,83															0,88
29.09.2020	24,00		41,94	40,80	1,14	63,79	36,36	27,43															1,19
30.09.2020	24,00		74,01	73,86	0,15	65,97	42,56	23,41															1,74
01.10.2020	24,00		72,70	72,57	0,13	64,92	42,20	22,72															1,66
02.10.2020	24,00		70,30	70,30	0,00	64,08	41,41	22,67															1,59
03.10.2020	24,00		69,99	69,99	0,00	64,39	41,73	22,66															1,58
04.10.2020	24,00		70,53	70,53	0,00	64,34	41,93	22,41															1,58
05.10.2020	24,00		69,09	69,09	0,00	63,85	41,79	22,06															1,52
06.10.2020	24,00		54,63	53,59	1,04	63,74	39,79	23,95															1,35
07.10.2020	24,00		39,61	37,54	2,07	63,95	35,47	28,48															1,20
08.10.2020	24,00		39,42	37,35	2,07	63,23	35,11	28,12															1,18
09.10.2020	24,00		38,98	36,93	2,05	63,86	34,96	28,90															1,20
10.10.2020	24,00		39,55	37,52	2,03	63,41	34,85	28,56															1,20
11.10.2020	24,00		39,52	37,54	1,98	63,55	34,56	28,99															1,21
12.10.2020	24,00		39,02	37,06	1,96	63,53	34,30	29,23															1,21
13.10.2020	24,00		38,34	36,35	1,99	63,48	33,62	29,86															1,21
14.10.2020	24,00		38,67	36,69	1,98	63,61	33,42	30,19															1,23
15.10.2020	24,00		43,99	43,00	0,99	63,97	34,55	29,42															1,33
16.10.2020	24,00		70,03	69,66	0,37	64,38	40,00	24,38															1,72
17.10.2020	24,00		84,54	84,54	0,00	64,39	42,02	22,37															1,89
18.10.2020	24,00		84,11	84,11	0,00	63,76	41,81	21,95															1,85
19.10.2020	24,00		83,47	83,47	0,00	64,18	41,78	22,40															1,87
20.10.2020	24,00		81,99	81,99	0,00	63,93	40,91	23,02															1,89
21.10.2020	24,00		82,92	82,78	0,14	65,52	41,43	24,09															2,00
22.10.2020	24,00		84,60	84,43	0,17	66,05	42,20	23,85															2,02
Среднее	24,00		55,09	54,24	0,85	64,02	37,65	26,37															1,41
Итого	720,00		1652,69	1627,27	25,42																		42,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,35** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **42,22** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Предоставить теплопоискователю организации



286ae6f0-53ba-408d-a9c3-fdc19571bc37

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	06.11.2020 12:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа