

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 110, лит. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9058.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23519**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	20.12.2021	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,318	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,132
Договорные нагрузки (ср.час):				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 95,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 24 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.09.2020	24,00	*	0,00	19,52	-19,52	19,91	45,14	-25,23				19,64	19,64	19,82	19,82	19,82	44,94					0,88
24.09.2020	24,00	*	0,00	19,07	-19,07	21,17	47,17	-26,00				18,44	18,44	18,63	18,63	18,63	46,94					0,86
25.09.2020	24,00	*	0,00	22,57	-22,57	21,74	47,63	-25,89				22,42	22,42	22,64	22,64	22,64	47,44					1,07
26.09.2020	24,00	*	0,00	19,09	-19,09	21,83	48,97	-27,14				19,27	19,27	19,48	19,48	19,48	48,73					0,94
27.09.2020	24,00	*	0,00	22,29	-22,29	21,98	48,93	-26,95				22,46	22,46	22,71	22,71	22,71	48,74					1,10
28.09.2020	24,00	*	0,00	22,34	-22,34	21,53	47,78	-26,25				21,96	21,96	22,20	22,20	22,20	47,60					1,05
29.09.2020	24,00	*	0,00	21,96	-21,96	21,39	47,30	-25,91				21,72	21,72	21,94	21,94	21,94	47,11					1,03
30.09.2020	24,00	*	0,00	19,01	-19,01	21,39	46,97	-25,58				18,90	18,90	19,09	19,09	19,09	46,70					0,88
01.10.2020	24,00	*	0,00	18,59	-18,59	21,01	46,37	-25,36				18,71	18,71	18,92	18,92	18,92	46,04					0,86
02.10.2020	24,00	*	0,00	18,57	-18,57	20,64	45,80	-25,16				18,61	18,61	18,80	18,80	18,80	45,52					0,85
03.10.2020	24,00	*	0,00	20,82	-20,82	20,54	46,38	-25,84				20,88	20,88	21,06	21,06	21,06	46,11					0,97
04.10.2020	24,00	*	0,00	22,25	-22,25	20,56	45,95	-25,39				22,40	22,40	22,63	22,63	22,63	45,70					1,02
05.10.2020	24,00	*	0,00	19,69	-19,69	20,65	46,77	-26,12				19,63	19,63	19,83	19,83	19,83	46,51					0,91
06.10.2020	24,00	*	0,00	20,17	-20,17	21,11	45,88	-24,77				20,18	20,18	20,38	20,38	20,38	45,63					0,92
07.10.2020	24,00	*	0,00	19,50	-19,50	22,49	45,93	-23,44				19,57	19,57	19,78	19,78	19,78	45,66					0,90
08.10.2020	8,00	*	25,82	19,18	6,64	66,62	66,26	0,36				6,71	6,71	6,83	6,83	6,83	66,30					0,45
09.10.2020	24,00	*	82,57	67,90	14,67	66,44	66,14	0,30				14,81	14,81	15,11	15,11	15,11	66,06					1,00
10.10.2020	24,00	*	82,86	67,54	15,32	65,25	64,91	0,34				15,51	15,51	15,81	15,81	15,81	65,22					1,03
11.10.2020	24,00	*	82,64	65,21	17,43	65,96	65,58	0,38				17,76	17,76	18,12	18,12	18,12	65,95					1,18
12.10.2020	24,00	*	88,92	74,39	14,53	66,51	53,17	13,34				14,86	14,86	15,14	15,14	15,14	63,34					1,97
13.10.2020	24,00	*	92,51	76,92	15,59	66,98	40,04	26,94				15,89	15,89	16,17	16,17	16,17	62,19					3,12
14.10.2020	24,00	*	94,44	79,01	15,43	67,65	40,41	27,24				15,58	15,58	15,88	15,88	15,88	63,10					3,20
15.10.2020	24,00	*	98,33	85,15	13,18	67,14	40,41	26,73				13,77	13,77	14,04	14,04	14,04	62,60					3,16
16.10.2020	24,00	*	108,72	95,19	13,53	67,32	41,34	25,98				14,41	14,41	14,66	14,66	14,66	61,84					3,39
17.10.2020	24,00	*	115,15	98,81	16,34	66,69	41,42	25,27				17,54	17,54	17,84	17,84	17,84	61,69					3,59
18.10.2020	24,00	*	108,95	95,23	13,72	64,43	39,75	24,68				15,21	15,21	15,46	15,46	15,46	59,36					3,23
19.10.2020	24,00	*	108,27	95,75	12,52	64,70	39,63	25,07				13,74	13,74	13,97	13,97	13,97	58,78					3,21
20.10.2020	24,00	*	112,52	98,53	13,99	65,93	40,14	25,79				15,25	15,25	15,54	15,54	15,54	63,94					3,46
21.10.2020	24,00	*	123,88	110,83	13,05	68,92	42,76	26,16				14,37	14,37	14,69	14,69	14,69	69,17					3,80
22.10.2020	24,00	*	126,98	113,84	13,14	67,77	43,05	24,72				14,80	14,80	15,10	15,10	15,10	67,56					3,71
Среднее	23,47		49,52	52,80	-3,28	43,88	47,60	-3,72				17,90	17,90	18,15	18,15	18,15	55,22					1,83
Итого	704,00		1452,56	1548,92	-96,36							525,00	525,00	532,27	532,27	532,27						53,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **16 час** **0,64 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **16 час** **12,08 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,66 °C** **5,99 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **48,39 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **544,35 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передача через Диадок 05.11.2020 14:28 GMT+03:00



a98e4b7b-fe06-41a1-a581-4c9bc23588b0

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	05.11.2020 17:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа