

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 21 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 21, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **8750.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28918**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	20.12.2021	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 220109	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,355	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 340,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.09.2020	24,00	*	0,00	1,60	-1,60	15,10	14,89	0,21															0,00
24.09.2020	24,00	*	0,00	0,80	-0,80	15,49	14,97	0,52															0,00
25.09.2020	24,00	*	0,00	0,80	-0,80	15,65	15,31	0,34															0,00
26.09.2020	24,00	*	0,00	4,80	-4,80	15,76	15,35	0,41															0,00
27.09.2020	24,00	*	0,00	8,80	-8,80	15,88	15,62	0,26															0,00
28.09.2020	24,00	*	0,00	10,40	-10,40	15,85	18,05	-2,20															0,00
29.09.2020	24,00	*	0,00	6,40	-6,40	15,76	17,58	-1,82															0,00
30.09.2020	24,00	*	0,00	14,40	-14,40	15,72	16,56	-0,84															0,00
01.10.2020	24,00	*	0,00	3,20	-3,20	15,59	16,58	-0,99															0,00
02.10.2020	24,00	*	0,80	12,00	-11,20	15,10	16,20	-1,10															0,00
03.10.2020	24,00	*	0,00	1,60	-1,60	15,09	15,11	-0,02															0,00
04.10.2020	24,00	*	0,00	4,00	-4,00	15,10	15,26	-0,16															0,00
05.10.2020	24,00	*	127,99	128,92	-0,93	36,09	32,17	3,92															0,49
06.10.2020	24,00	*	268,69	268,69	0,00	38,08	34,33	3,75															1,02
07.10.2020	24,00	*	262,87	262,87	0,00	37,30	33,43	3,87															1,03
08.10.2020	24,00	*	263,30	263,30	0,00	37,59	33,54	4,05															1,08
09.10.2020	24,00	*	269,03	269,03	0,00	37,81	33,83	3,98															1,08
10.10.2020	24,00	*	276,39	276,39	0,00	37,58	33,79	3,79															1,06
11.10.2020	24,00	*	275,32	275,32	0,00	37,13	33,33	3,80															1,05
12.10.2020	24,00	*	266,96	266,96	0,00	37,35	33,35	4,00															1,08
13.10.2020	24,00	*	251,65	251,65	0,00	36,93	32,66	4,27															1,08
14.10.2020	24,00	*	246,02	246,02	0,00	37,08	32,53	4,55															1,13
15.10.2020	24,00	*	238,75	238,75	0,00	36,74	32,09	4,65															1,12
16.10.2020	24,00	*	232,30	232,30	0,00	36,84	31,89	4,95															1,16
17.10.2020	24,00	*	233,75	233,75	0,00	38,71	33,01	5,70															1,34
18.10.2020	24,00	*	233,21	233,21	0,00	42,20	35,27	6,93															1,62
19.10.2020	24,00	*	232,99	232,99	0,00	45,25	37,27	7,98															1,86
20.10.2020	24,00	*	232,52	232,52	0,00	46,18	37,89	8,29															1,94
21.10.2020	24,00	*	232,39	232,39	0,00	47,11	38,39	8,72															2,03
22.10.2020	24,00	*	230,24	230,24	0,00	48,15	39,20	8,95															2,06
Среднее	24,00		145,84	148,14	-2,30	30,01	26,98	3,03															0,77
Итого	720,00		4375,17	4444,10	-68,93																		23,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

11,32 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **23,23** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Предоставить теплонаблюдателю организации

Передача через Диадок 05.11.2020 14:28 GMT+03:00



fb09e2bc-43bc-4bbb-8800-f59e6bf8a53c

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	05.11.2020 17:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа