

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 30, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8797.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28170**

график: **147/71**

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236 | расходомер: | 20.09.2022 | ОП: А32-00; |
| Подающий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | Gmin= 0,085 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | Gmax= 21,23 | СДВ-И-1,60 |
| Подающий ГВС (M3) | | 0,085 | 21,23 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | Взлет ТПС |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | СДВ-И-1,60 |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,213 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qот.гвс.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 67,2632 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qтех.гвс.ср= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.ср= 0 |
| | | | Gгвс.м= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|----|-----------------|----|----|----|------------|---------|----|----|-----------|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 24.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 25.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 26.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 27.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 28.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 29.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 30.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 01.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 02.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 03.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 15,04 | 0,11 | 6,70 | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 04.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,34 | 15,28 | 0,06 | 6,70 | 23,40 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 05.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 15,41 | 0,04 | 6,60 | 22,10 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 06.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,57 | 15,52 | 0,05 | 6,70 | 23,40 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 07.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 15,29 | 0,02 | 7,00 | 23,40 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 08.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,34 | 15,31 | 0,03 | 7,00 | 24,20 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 09.10.2020 | 24,00 | * | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 39,24 | 27,61 | 11,63 | 5,77 | 13,22 | | | | | | | | | | | | | 0,68 |
| 10.10.2020 | 24,00 | | 57,10 | 57,10 | 0,00 | 60,44 | 40,30 | 20,14 | 4,80 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 11.10.2020 | 24,00 | | 57,29 | 57,29 | 0,00 | 60,40 | 40,39 | 20,01 | 4,80 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 12.10.2020 | 24,00 | | 57,46 | 57,46 | 0,00 | 60,15 | 40,55 | 19,60 | 4,80 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 1,13 |
| 13.10.2020 | 24,00 | | 56,87 | 56,87 | 0,00 | 59,79 | 40,00 | 19,79 | 4,80 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 1,13 |
| 14.10.2020 | 24,00 | | 56,33 | 56,33 | 0,00 | 60,50 | 40,04 | 20,46 | 4,80 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 15.10.2020 | 24,00 | | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 60,65 | 40,96 | 19,69 | 5,30 | 2,80 | | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| 16.10.2020 | 24,00 | | 71,33 | 71,33 | 0,00 | 61,21 | 42,12 | 19,09 | 5,70 | 2,70 | | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 17.10.2020 | 24,00 | * | 69,53 | 69,53 | 0,00 | 60,58 | 41,42 | 19,16 | 5,60 | 2,70 | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 18.10.2020 | 24,00 | | 70,81 | 70,80 | 0,01 | 60,65 | 41,41 | 19,24 | 5,70 | 2,70 | | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 19.10.2020 | 24,00 | | 69,43 | 69,43 | 0,00 | 60,88 | 41,22 | 19,66 | 5,70 | 2,90 | | | | | | | | | | | | | 1,37 |
| 20.10.2020 | 24,00 | | 67,84 | 67,83 | 0,01 | 60,52 | 40,09 | 20,43 | 5,70 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 1,39 |
| 21.10.2020 | 24,00 | | 68,06 | 68,06 | 0,00 | 61,61 | 40,16 | 21,45 | 5,70 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 1,46 |
| 22.10.2020 | 24,00 | | 68,01 | 68,01 | 0,00 | 61,48 | 40,33 | 21,15 | 5,70 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 1,44 |
| Среднее | 24,00 | | 28,87 | 28,86 | 0,00 | 30,68 | 21,62 | 9,06 | 3,85 | 6,33 | | | | | | | | | | | | | 0,58 |
| Итого | 720,00 | | 865,96 | 865,94 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,37 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **12,43** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **17,37** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.



Предоставить теплоэнергетической организации
 Передача через Диадок 05.11.2020 14:28 GMT+03:00
 1293ac56-9549-4455-b00e-653df4063513

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00 | 05.11.2020 14:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор | 02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00 | 05.11.2020 17:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |