

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 61**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9150.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **23778**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 20.12.2021 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,396 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср= 0 | Qгвс.ср= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 120,304 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | |
| 23.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 25.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 26.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 27.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 28.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 29.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 30.09.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 01.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 02.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 03.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 04.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 05.10.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 06.10.2020 | 24,00 | * | 97,55 | 97,75 | -0,20 | 62,86 | 41,07 | 21,79 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 07.10.2020 | 24,00 | * | 176,63 | 173,15 | 3,48 | 63,92 | 44,45 | 19,47 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,60 |
| 08.10.2020 | 24,00 | * | 176,37 | 173,48 | 2,89 | 63,29 | 44,61 | 18,68 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 09.10.2020 | 24,00 | * | 175,22 | 172,43 | 2,79 | 63,93 | 44,92 | 19,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 10.10.2020 | 24,00 | * | 177,30 | 174,51 | 2,79 | 63,52 | 44,96 | 18,56 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 11.10.2020 | 24,00 | * | 177,60 | 174,74 | 2,86 | 63,66 | 45,15 | 18,51 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 12.10.2020 | 24,00 | * | 175,63 | 172,69 | 2,94 | 63,66 | 45,12 | 18,54 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,39 |
| 13.10.2020 | 24,00 | * | 172,68 | 169,68 | 3,00 | 63,60 | 44,58 | 19,02 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 14.10.2020 | 24,00 | * | 174,20 | 171,21 | 2,99 | 63,75 | 44,68 | 19,07 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 15.10.2020 | 24,00 | * | 200,15 | 197,20 | 2,95 | 64,08 | 46,10 | 17,98 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 16.10.2020 | 24,00 | * | 221,10 | 218,30 | 2,80 | 64,35 | 47,24 | 17,11 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| 17.10.2020 | 24,00 | * | 218,82 | 215,91 | 2,91 | 64,11 | 46,79 | 17,32 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,93 |
| 18.10.2020 | 24,00 | * | 218,59 | 216,02 | 2,57 | 63,53 | 46,22 | 17,31 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,90 |
| 19.10.2020 | 24,00 | * | 218,37 | 215,40 | 2,97 | 63,88 | 46,22 | 17,66 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,99 |
| 20.10.2020 | 24,00 | * | 216,20 | 212,44 | 3,76 | 63,56 | 45,80 | 17,76 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,01 |
| 21.10.2020 | 24,00 | * | 218,95 | 215,43 | 3,52 | 65,10 | 46,60 | 18,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,22 |
| 22.10.2020 | 24,00 | * | 222,75 | 219,02 | 3,73 | 65,69 | 47,37 | 18,32 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,26 |
| Среднее | 24,00 | | 107,94 | 106,31 | 1,63 | 36,22 | 25,73 | 10,49 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| Итого | 720,00 | | 3238,11 | 3189,36 | 48,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,69 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,35** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **61,69** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Предоставить теплопоисковому подразделению

Передача через Диадок 05.11.2020 14:28 GMT+03:00



a77e7163-90e5-4573-97a9-21e89dad2c98

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00 | 05.11.2020 14:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор | 02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00 | 05.11.2020 17:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |