

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул, д. 98, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9054.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **23516**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	20.12.2021	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 208346</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,184</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,0924</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,042</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>55,2</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>16,8</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.09.2020	24,00	*	66,72	57,30	9,42	65,67	42,09	23,58				8,60		8,60	8,78		8,78		65,80				1,97
24.09.2020	24,00	*	71,27	63,00	8,27	67,11	44,72	22,39				7,29		7,29	7,44		7,44		66,86				1,97
25.09.2020	24,00	*	71,41	63,31	8,10	66,63	44,63	22,00				7,12		7,12	7,27		7,27		66,26				1,93
26.09.2020	24,00	*	34,81	32,57	2,24	65,52	44,16	21,36				3,06		3,06	3,10		3,10		60,66				0,84
27.09.2020	24,00	*	6,83	5,32	1,51	65,29	38,93	26,36				2,33		2,33	2,35		2,35		42,40				0,24
28.09.2020	24,00	*	72,86	63,26	9,60	66,38	43,62	22,76				9,01		9,01	9,19		9,19		66,20				2,08
29.09.2020	24,00	*	69,14	60,78	8,36	66,37	43,32	23,05				7,97		7,97	8,15		8,15		66,18				1,96
30.09.2020	24,00	*	68,82	61,05	7,77	66,23	43,39	22,84				7,53		7,53	7,69		7,69		65,96				1,91
01.10.2020	24,00	*	69,35	61,01	8,34	66,34	43,26	23,08				8,18		8,18	8,37		8,37		66,02				1,96
02.10.2020	24,00	*	68,73	60,69	8,04	65,57	42,89	22,68				7,85		7,85	8,02		8,02		65,29				1,90
03.10.2020	24,00	*	68,63	61,04	7,59	66,06	43,24	22,82				7,41		7,41	7,56		7,56		65,78				1,90
04.10.2020	24,00	*	68,60	59,59	9,01	65,85	42,99	22,86				8,72		8,72	8,90		8,90		65,72				1,96
05.10.2020	24,00	*	69,41	60,55	8,86	66,32	43,76	22,56				8,48		8,48	8,66		8,66		66,06				1,95
06.10.2020	24,00	*	68,04	59,14	8,90	65,60	43,17	22,43				8,44		8,44	8,62		8,62		65,27				1,91
07.10.2020	24,00	*	66,86	58,90	7,96	65,90	42,94	22,96				7,48		7,48	7,62		7,62		65,92				1,88
08.10.2020	24,00	*	66,07	57,37	8,70	65,68	42,69	22,99				8,08		8,08	8,24		8,24		65,11				1,89
09.10.2020	24,00	*	65,28	56,33	8,95	64,46	41,85	22,61				8,23		8,23	8,40		8,40		64,33				1,85
10.10.2020	24,00	*	65,49	56,36	9,13	63,30	40,83	22,47				8,37		8,37	8,55		8,55		63,12				1,84
11.10.2020	24,00	*	66,16	55,62	10,54	63,95	40,70	23,25				9,75		9,75	9,94		9,94		63,96				1,97
12.10.2020	24,00	*	64,15	55,50	8,65	64,44	41,16	23,28				7,86		7,86	8,03		8,03		63,94				1,85
13.10.2020	24,00	*	62,89	53,12	9,77	64,68	40,25	24,43				8,96		8,96	9,13		9,13		64,85				1,93
14.10.2020	24,00	*	64,08	54,94	9,14	65,37	40,54	24,83				8,22		8,22	8,39		8,39		65,14				1,96
15.10.2020	24,00	*	68,53	59,13	9,40	65,00	40,71	24,29				8,49		8,49	8,67		8,67		64,85				2,05
16.10.2020	24,00	*	76,19	66,66	9,53	65,39	41,97	23,42				8,56		8,56	8,72		8,72		65,16				2,18
17.10.2020	24,00	*	80,37	69,41	10,96	64,86	42,11	22,75				9,98		9,98	10,17		10,17		64,55				2,29
18.10.2020	24,00	*	78,26	66,76	11,50	62,62	40,39	22,23				10,69		10,69	10,88		10,88		62,31				2,20
19.10.2020	11,00	*	26,49	21,82	4,67	59,10	36,86	22,24				4,77		4,77	4,81		4,81		48,88				0,82
20.10.2020	24,00	*	68,78	57,76	11,02	63,88	38,38	25,50				10,78		10,78	10,97		10,97		64,02				2,18
21.10.2020	24,00	*	69,37	58,69	10,68	66,76	39,90	26,86				10,37		10,37	10,59		10,59		66,90				2,29
22.10.2020	24,00	*	68,54	59,26	9,28	65,77	39,97	25,80				9,09		9,09	9,28		9,28		65,31				2,14
<b>Среднее</b>	<b>23,57</b>		<b>65,59</b>	<b>56,90</b>	<b>8,69</b>	<b>65,20</b>	<b>41,85</b>	<b>23,36</b>				<b>8,20</b>		<b>8,20</b>	<b>8,37</b>		<b>8,37</b>		<b>63,76</b>				<b>1,89</b>
<b>Итого</b>	<b>707,00</b>		<b>1932,13</b>	<b>1676,24</b>	<b>255,89</b>							<b>241,67</b>		<b>241,67</b>	<b>246,49</b>		<b>246,49</b>						<b>55,80</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **13 час 1,03 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **13 час 4,51 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,66 °C 3,04 Гкал**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **53,79 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **251 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_/

Передача через Диалог 05.11.2020 14:28 GMT+03:00



1c93f17e-2ea2-49d3-996c-b7091472466d

Страница 1 из 2





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	05.11.2020 17:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа