

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **10545.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23558**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	20.12.2021	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,168	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1364
Договорные нагрузки (ср.час):				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,062
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 51,038	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 24,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.09.2020	24,00	*	65,72	61,14	4,58	65,91	42,79	23,12				5,28		5,28	5,38		5,38		65,81				1,72
24.09.2020	24,00	*	66,74	62,66	4,08	66,16	44,26	21,90				4,76		4,76	4,84		4,84		65,57				1,64
25.09.2020	24,00	*	66,65	62,95	3,70	65,08	43,92	21,16				4,44		4,44	4,50		4,50		64,39				1,57
26.09.2020	24,00	*	66,16	61,59	4,57	64,53	43,61	20,92				5,39		5,39	5,48		5,48		64,20				1,58
27.09.2020	24,00	*	66,19	61,24	4,95	64,95	43,82	21,13				5,83		5,83	5,94		5,94		64,57				1,62
28.09.2020	24,00	*	64,74	60,63	4,11	64,54	42,77	21,77				4,92		4,92	5,01		5,01		64,00				1,58
29.09.2020	24,00	*	63,93	59,52	4,41	64,64	42,37	22,27				5,17		5,17	5,26		5,26		64,44				1,61
30.09.2020	24,00	*	32,36	35,18	-2,82	60,36	43,24	17,12				6,69		6,69	6,73		6,73		50,29				0,44
01.10.2020	24,00	*	36,41	34,43	1,98	62,83	41,08	21,75				5,43		5,43	5,50		5,50		57,03				0,88
02.10.2020	24,00	*	64,99	58,99	6,00	64,53	42,08	22,45				5,53		5,53	5,61		5,61		64,06				1,71
03.10.2020	24,00	*	64,55	58,90	5,65	64,83	42,27	22,56				5,19		5,19	5,28		5,28		64,49				1,70
04.10.2020	24,00	*	66,17	59,70	6,47	64,81	42,47	22,34				6,02		6,02	6,14		6,14		64,50				1,75
05.10.2020	24,00	*	63,54	58,57	4,97	64,31	42,51	21,80				4,52		4,52	4,57		4,57		64,03				1,60
06.10.2020	24,00	*	62,55	57,13	5,42	64,31	42,24	22,07				5,06		5,06	5,13		5,13		63,73				1,61
07.10.2020	24,00	*	63,66	58,01	5,65	64,94	42,72	22,22				5,32		5,32	5,40		5,40		64,67				1,66
08.10.2020	24,00	*	62,83	57,77	5,06	64,23	42,40	21,83				4,75		4,75	4,82		4,82		63,61				1,59
09.10.2020	24,00	*	63,10	57,37	5,73	64,92	42,50	22,42				5,43		5,43	5,52		5,52		64,59				1,66
10.10.2020	24,00	*	63,83	58,40	5,43	64,43	42,18	22,25				5,11		5,11	5,20		5,20		64,16				1,65
11.10.2020	24,00	*	64,15	58,41	5,74	64,56	42,04	22,52				5,42		5,42	5,54		5,54		64,27				1,69
12.10.2020	24,00	*	62,94	56,98	5,96	64,57	41,86	22,71				5,66		5,66	5,79		5,79		64,19				1,68
13.10.2020	24,00	*	61,03	55,44	5,59	64,56	41,02	23,54				5,43		5,43	5,51		5,51		64,25				1,67
14.10.2020	24,00	*	61,93	56,01	5,92	64,69	40,86	23,83				5,91		5,91	6,01		6,01		64,38				1,72
15.10.2020	24,00	*	70,26	64,78	5,48	64,91	42,36	22,55				5,53		5,53	5,62		5,62		64,58				1,82
16.10.2020	24,00	*	77,07	71,77	5,30	65,04	43,25	21,79				5,26		5,26	5,34		5,34		64,55				1,91
17.10.2020	24,00	*	76,51	71,13	5,38	64,82	42,89	21,93				5,44		5,44	5,54		5,54		64,52				1,91
18.10.2020	24,00	*	76,92	71,06	5,86	64,23	42,41	21,82				5,88		5,88	5,99		5,99		63,92				1,93
19.10.2020	24,00	*	76,95	71,15	5,80	64,60	42,64	21,96				5,89		5,89	6,00		6,00		64,23				1,94
20.10.2020	24,00	*	76,13	70,59	5,54	64,29	42,32	21,97				5,80		5,80	5,89		5,89		63,98				1,91
21.10.2020	24,00	*	77,20	71,48	5,72	65,90	42,88	23,02				5,97		5,97	6,09		6,09		65,55				2,02
22.10.2020	24,00	*	78,87	72,81	6,06	66,44	43,87	22,57				6,10		6,10	6,23		6,23		65,89				2,05
Среднее	24,00		65,47	60,53	4,94	64,63	42,59	22,04				5,44		5,44	5,53		5,53		63,75				1,66
Итого	720,00		1964,08	1815,79	148,29							163,13		163,13	165,86		165,86						49,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,35 °C** **1,72** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **48,1** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **165,86** м.куб.

Передача через Диалог 05.11.2020 14:30 GMT+03:00

df967033-3f5f-4c9a-865c-a8027c6a4ba8

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	05.11.2020 17:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа