Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9131.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Цимбалина ул, д. 30, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **31153**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **130/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021** Режим (схема): **ОП: А32-00;**

Вычислитель:	**ТСРВ-026М № 1307924**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,21**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**84**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2020	24,00		165,16	165,85	-0,69	66,27	58,33	7,94	5,20	3,70												1,27
24.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
25.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
26.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
27.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
28.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
29.09.2020	24,00		163,10	163,10	0,00	45,46	45,38	0,07	5,20	3,90												0,00
30.09.2020	24,00	*	120,12	120,21	-0,09	47,01	42,50	4,51	4,29	3,65												0,26
01.10.2020	24,00	*	51,07	51,17	-0,10	40,96	36,71	4,25	3,25	3,62												0,26
02.10.2020	24,00		26,45	26,46	-0,01	40,08	39,67	0,41	3,30	3,80												0,01
03.10.2020	24,00		26,94	26,95	-0,01	44,45	43,96	0,49	3,30	3,80												0,01
04.10.2020	24,00		26,86	26,86	0,00	43,29	42,84	0,45	3,30	3,80												0,01
05.10.2020	24,00		26,83	26,83	0,00	43,30	42,83	0,47	3,20	3,80												0,01
06.10.2020	24,00		27,31	27,32	-0,01	47,01	46,47	0,54	3,20	3,80												0,01
07.10.2020	24,00		27,14	27,15	-0,01	49,08	48,49	0,59	3,20	3,70												0,02
08.10.2020	24,00		27,11	27,11	0,00	45,24	44,74	0,50	3,20	3,70												0,01
09.10.2020	24,00		26,98	26,98	0,00	48,45	47,87	0,58	3,20	3,70												0,02
10.10.2020	24,00		26,88	26,89	-0,01	52,08	51,40	0,68	3,20	3,70												0,02
11.10.2020	24,00		26,81	26,82	-0,01	52,70	51,98	0,72	3,20	3,70												0,02
12.10.2020	24,00		26,20	26,21	-0,01	50,38	49,71	0,67	3,20	3,70												0,02
13.10.2020	24,00		26,92	26,93	-0,01	52,31	51,61	0,70	3,20	3,70												0,02
14.10.2020	24,00		98,61	98,91	-0,30	52,77	48,23	4,54	4,30	3,80												0,68
15.10.2020	24,00	*	155,75	156,29	-0,54	53,03	45,33	7,70	5,00	3,80												1,17
16.10.2020	24,00		158,38	159,02	-0,64	56,72	48,07	8,65	5,20	4,00												1,34
17.10.2020	24,00		157,79	158,41	-0,62	56,54	48,13	8,41	5,30	4,00												1,30
18.10.2020	24,00		157,45	158,00	-0,55	53,73	46,06	7,67	5,30	4,00												1,18
19.10.2020	24,00		155,29	155,84	-0,55	54,06	46,12	7,94	5,20	4,00												1,21
20.10.2020	24,00		156,92	157,54	-0,62	56,15	47,65	8,50	5,20	4,00												1,31
21.10.2020	24,00		155,89	156,51	-0,62	55,84	47,28	8,56	5,20	4,00												1,31
22.10.2020	24,00		154,61	155,23	-0,62	56,61	48,06	8,55	5,20	4,00												1,29
Среднее	24,00		72,42	72,62	-0,20	42,12	38,98	3,14	3,42	3,18												0,43
Итого	**720,00**		**2172,57**	**2178,59**	**-6,02**																	**12,76**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **11,32** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **12,76** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление СЧЕТ ПРИНЯТ «___» ___ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный комплекс № 2 Невского района» Санкт-Петербурга

Представитель теплоснабжающей организации /