

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 28, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9110.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **12561**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 20.12.2021 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 14798 | расходомер: Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,437 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,2229 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср | Qгвс.ср= 0,1013 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 131,1 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 40,52 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2020 | 24,00 | | 169,40 | 147,60 | 21,80 | 67,57 | 47,51 | 20,06 | | | | | 172,98 | 149,20 | 23,78 | | | | | | | 4,44 |
| 24.09.2020 | 24,00 | | 184,30 | 163,39 | 20,91 | 69,04 | 49,95 | 19,09 | | | | | 188,35 | 165,34 | 23,01 | | | | | | | 4,57 |
| 25.09.2020 | 24,00 | | 184,12 | 163,04 | 21,08 | 68,54 | 49,85 | 18,69 | | | | | 188,11 | 164,98 | 23,13 | | | | | | | 4,50 |
| 26.09.2020 | 24,00 | | 187,70 | 167,03 | 20,67 | 68,38 | 50,32 | 18,06 | | | | | 191,75 | 169,05 | 22,70 | | | | | | | 4,43 |
| 27.09.2020 | 24,00 | | 188,10 | 167,93 | 20,17 | 68,84 | 50,87 | 17,97 | | | | | 192,20 | 170,01 | 22,19 | | | | | | | 4,41 |
| 28.09.2020 | 24,00 | | 186,89 | 166,76 | 20,13 | 68,36 | 50,43 | 17,93 | | | | | 190,92 | 168,79 | 22,13 | | | | | | | 4,37 |
| 29.09.2020 | 24,00 | | 185,84 | 165,37 | 20,47 | 68,23 | 50,25 | 17,98 | | | | | 189,83 | 167,36 | 22,47 | | | | | | | 4,37 |
| 30.09.2020 | 24,00 | | 187,29 | 164,95 | 22,34 | 68,12 | 50,15 | 17,97 | | | | | 191,30 | 166,93 | 24,37 | | | | | | | 4,49 |
| 01.10.2020 | 24,00 | | 186,47 | 165,15 | 21,32 | 68,21 | 50,12 | 18,09 | | | | | 190,47 | 167,13 | 23,34 | | | | | | | 4,45 |
| 02.10.2020 | 24,00 | | 182,89 | 163,25 | 19,64 | 67,40 | 49,31 | 18,09 | | | | | 186,73 | 165,15 | 21,58 | | | | | | | 4,28 |
| 03.10.2020 | 24,00 | | 184,36 | 163,32 | 21,04 | 67,96 | 49,67 | 18,29 | | | | | 188,29 | 165,25 | 23,04 | | | | | | | 4,42 |
| 04.10.2020 | 24,00 | | 183,49 | 161,13 | 22,36 | 67,73 | 49,39 | 18,34 | | | | | 187,38 | 163,01 | 24,37 | | | | | | | 4,47 |
| 05.10.2020 | 24,00 | | 187,14 | 163,84 | 23,30 | 68,14 | 49,71 | 18,43 | | | | | 191,15 | 165,78 | 25,37 | | | | | | | 4,61 |
| 06.10.2020 | 24,00 | | 182,77 | 161,29 | 21,48 | 67,59 | 49,40 | 18,19 | | | | | 186,63 | 163,17 | 23,46 | | | | | | | 4,39 |
| 07.10.2020 | 24,00 | | 179,85 | 159,66 | 20,19 | 67,78 | 49,40 | 18,38 | | | | | 183,66 | 161,52 | 22,14 | | | | | | | 4,31 |
| 08.10.2020 | 24,00 | | 179,91 | 158,25 | 21,66 | 67,74 | 49,01 | 18,73 | | | | | 183,72 | 160,07 | 23,65 | | | | | | | 4,44 |
| 09.10.2020 | 24,00 | | 177,11 | 158,18 | 18,93 | 66,54 | 48,11 | 18,43 | | | | | 180,74 | 159,93 | 20,81 | | | | | | | 4,18 |
| 10.10.2020 | 24,00 | | 177,80 | 158,36 | 19,44 | 65,20 | 47,31 | 17,89 | | | | | 181,31 | 160,06 | 21,25 | | | | | | | 4,10 |
| 11.10.2020 | 24,00 | | 178,15 | 157,98 | 20,17 | 65,87 | 47,17 | 18,70 | | | | | 181,73 | 159,66 | 22,07 | | | | | | | 4,29 |
| 12.10.2020 | 24,00 | | 177,45 | 157,00 | 20,45 | 66,63 | 47,54 | 19,09 | | | | | 181,10 | 158,70 | 22,40 | | | | | | | 4,36 |
| 13.10.2020 | 24,00 | | 172,87 | 150,72 | 22,15 | 66,80 | 46,69 | 20,11 | | | | | 176,44 | 152,29 | 24,15 | | | | | | | 4,51 |
| 14.10.2020 | 24,00 | | 176,60 | 154,04 | 22,56 | 67,65 | 47,19 | 20,46 | | | | | 180,33 | 155,68 | 24,65 | | | | | | | 4,68 |
| 15.10.2020 | 24,00 | | 187,94 | 165,45 | 22,49 | 67,01 | 47,35 | 19,66 | | | | | 191,84 | 167,22 | 24,62 | | | | | | | 4,76 |
| 16.10.2020 | 24,00 | | 205,62 | 182,82 | 22,80 | 67,33 | 48,18 | 19,15 | | | | | 209,93 | 184,85 | 25,08 | | | | | | | 5,04 |
| 17.10.2020 | 24,00 | | 216,17 | 193,55 | 22,62 | 66,73 | 48,29 | 18,44 | | | | | 220,63 | 195,71 | 24,92 | | | | | | | 5,08 |
| 18.10.2020 | 24,00 | | 212,88 | 187,27 | 25,61 | 64,42 | 46,33 | 18,09 | | | | | 216,99 | 189,19 | 27,80 | | | | | | | 5,04 |
| 19.10.2020 | 24,00 | | 212,17 | 188,46 | 23,71 | 64,74 | 46,36 | 18,38 | | | | | 216,30 | 190,40 | 25,90 | | | | | | | 5,00 |
| 20.10.2020 | 24,00 | | 210,21 | 186,54 | 23,67 | 65,72 | 46,63 | 19,09 | | | | | 214,42 | 188,49 | 25,93 | | | | | | | 5,12 |
| 21.10.2020 | 24,00 | | 212,54 | 189,80 | 22,74 | 68,80 | 48,35 | 20,45 | | | | | 217,18 | 191,92 | 25,26 | | | | | | | 5,45 |
| 22.10.2020 | 24,00 | | 215,72 | 190,70 | 25,02 | 67,91 | 48,25 | 19,66 | | | | | 220,32 | 192,82 | 27,50 | | | | | | | 5,45 |
| Среднее | 24,00 | | 189,13 | 167,43 | 21,70 | 67,37 | 48,64 | 18,73 | | | | | 193,09 | 169,32 | 23,77 | | | | | | | 4,60 |
| Итого | 720,00 | | 5673,75 | 5022,83 | 650,92 | | | | | | | | 5792,73 | 5079,66 | 713,07 | | | | | | | 138,01 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,66** °C

7,59 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **130,42** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **713,07** м.куб.

Передача через Диадок 05.11.2020 14:30 GMT+03:00

968fca3d-904c-41a0-90d1-6c835c7364b9

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00 | 05.11.2020 14:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор | 02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00 | 05.11.2020 17:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |