

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9102.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24458**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	20.12.2021	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3927	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,2105
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,0957
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 117,81	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 38,28 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.09.2020	24,00	*	85,42	73,49	11,93	66,28	39,20	27,08				12,61		12,61	12,86		12,86		65,89				2,78
24.09.2020	24,00	*	90,48	79,64	10,84	67,70	41,42	26,28				11,50		11,50	11,73		11,73		67,33				2,83
25.09.2020	24,00	*	100,47	90,57	9,90	67,40	46,96	20,44				10,67		10,67	10,89		10,89		67,02				2,52
26.09.2020	24,00	*	106,18	96,63	9,55	67,35	50,44	16,91				10,30		10,30	10,51		10,51		67,40				2,28
27.09.2020	24,00	*	103,72	92,58	11,14	67,80	49,81	17,99				12,03		12,03	12,30		12,30		67,64				2,42
28.09.2020	24,00	*	102,89	91,58	11,31	67,32	49,24	18,08				12,04		12,04	12,29		12,29		67,01				2,42
29.09.2020	24,00	*	100,63	89,66	10,97	67,22	48,78	18,44				11,67		11,67	11,89		11,89		66,96				2,39
30.09.2020	24,00	*	96,82	85,57	11,25	67,06	48,18	18,88				11,73		11,73	11,95		11,95		66,83				2,37
01.10.2020	24,00	*	95,81	85,48	10,33	67,15	48,19	18,96				10,99		10,99	11,21		11,21		66,83				2,32
02.10.2020	24,00	*	93,62	82,54	11,08	66,36	47,15	19,21				11,85		11,85	12,07		12,07		66,09				2,32
03.10.2020	24,00	*	93,67	83,18	10,49	66,85	47,57	19,28				11,11		11,11	11,34		11,34		66,78				2,31
04.10.2020	24,00	*	92,74	80,31	12,43	66,62	46,84	19,78				13,01		13,01	13,28		13,28		66,54				2,42
05.10.2020	24,00	*	95,82	84,34	11,48	67,12	47,60	19,52				11,88		11,88	12,14		12,14		66,87				2,42
06.10.2020	24,00	*	92,82	81,71	11,11	66,37	47,27	19,10				11,69		11,69	11,93		11,93		66,00				2,30
07.10.2020	24,00	*	89,65	78,11	11,54	66,71	46,63	20,08				12,12		12,12	12,35		12,35		66,70				2,34
08.10.2020	24,00	*	86,03	75,77	10,26	66,49	46,61	19,88				12,05		12,05	11,05		11,05		65,78				2,19
09.10.2020	24,00	*	80,95	69,52	11,43	65,16	44,89	20,27				12,03		12,03	12,27		12,27		64,83				2,15
10.10.2020	24,00	*	80,80	69,99	10,81	64,06	44,18	19,88				11,48		11,48	11,66		11,66		63,97				2,09
11.10.2020	24,00	*	79,22	67,09	12,13	64,67	43,81	20,86				12,76		12,76	12,96		12,96		64,55				2,18
12.10.2020	24,00	*	77,33	64,31	13,02	65,14	44,06	21,08				13,76		13,76	14,02		14,02		64,64				2,21
13.10.2020	24,00	*	73,93	62,74	11,19	65,42	43,91	21,51				11,79		11,79	12,02		12,02		65,53				2,08
14.10.2020	24,00	*	82,29	71,31	10,98	66,17	44,44	21,73				11,45		11,45	11,69		11,69		65,88				2,28
15.10.2020	24,00	*	143,95	133,21	10,74	66,50	48,65	17,85				11,99		11,99	12,23		12,23		65,84				3,10
16.10.2020	24,00	*	196,19	185,65	10,54	66,77	50,52	16,25				11,72		11,72	11,94		11,94		66,55				3,72
17.10.2020	24,00	*	203,49	191,30	12,19	66,11	50,25	15,86				12,56		12,56	12,80		12,80		65,66				3,84
18.10.2020	24,00	*	196,43	181,87	14,56	63,88	48,10	15,78				14,81		14,81	15,10		15,10		63,51				3,80
19.10.2020	24,00	*	198,21	186,13	12,08	64,12	48,43	15,69				12,57		12,57	12,81		12,81		63,74				3,70
20.10.2020	24,00	*	199,16	186,74	12,42	65,38	49,02	16,36				13,25		13,25	13,50		13,50		65,43				3,87
21.10.2020	24,00	*	201,87	190,63	11,24	68,19	50,77	17,42				12,19		12,19	12,47		12,47		68,41				4,10
22.10.2020	24,00	*	201,49	192,07	9,42	67,14	50,56	16,58				11,28		11,28	11,53		11,53		66,66				3,82
Среднее	24,00		118,07	106,79	11,28	66,35	47,12	19,23				11,99		11,99	12,23		12,23		66,10				2,72
Итого	720,00		3542,08	3203,72	338,36							359,69		359,69	366,79		366,79						81,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

11,66 °C

3,95 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:

77,62 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

366,79 м.куб.

Передача через Диадок 05.11.2020 14:30 GMT+03:00

8f00beb3-53cf-4f1b-8a7c-99b2c774c1f3

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00	05.11.2020 14:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор	02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00	05.11.2020 17:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа