

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 11,7

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн. тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС

тр. цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср. час), т/ч,

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот ф.= Гкал/мес

Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.20	24	-	46,87	6,14	17,140	-	23,04	6,28	17,430	-	23,83	-0,290	0,00	0,00	0,00	0,404	
24.09.20	24	-	47,51	6,21	16,200	-	23,91	6,35	16,580	-	23,60	-0,380	0,00	0,00	0,00	0,378	
25.09.20	24	-	47,50	6,27	15,880	-	24,10	6,41	16,280	-	23,40	-0,400	0,00	0,00	0,00	0,369	
26.09.20	24	-	47,51	6,27	15,870	-	24,15	6,41	16,290	-	23,36	-0,420	0,00	0,00	0,00	0,370	
27.09.20	24	-	47,54	6,27	15,820	-	24,40	6,41	16,270	-	23,14	-0,450	0,00	0,00	0,00	0,363	
28.09.20	24	-	47,55	6,25	15,890	-	23,95	6,39	16,370	-	23,60	-0,480	0,00	0,00	0,00	0,378	
29.09.20	24	-	47,54	6,28	15,710	-	23,56	6,42	16,230	-	23,98	-0,520	0,00	0,00	0,00	0,381	
30.09.20	24	-	47,55	6,28	15,700	-	23,69	6,42	16,220	-	23,86	-0,520	0,00	0,00	0,00	0,374	
01.10.20	24	-	48,00	7,21	111,120	-	35,54	6,25	108,800	-	12,46	2,320	0,00	0,00	0,00	1,473	
02.10.20	24	-	48,03	8,04	187,720	-	36,77	6,21	186,900	-	11,26	0,820	0,00	0,00	0,00	2,147	
03.10.20	24	-	48,03	8,03	186,900	-	36,98	6,23	185,900	-	11,05	1,000	0,00	0,00	0,00	2,107	
04.10.20	24	-	48,04	8,03	187,480	-	37,13	6,22	186,710	-	10,91	0,770	0,00	0,00	0,00	2,075	
05.10.20	24	-	48,08	7,98	179,750	-	37,06	6,31	179,230	-	11,02	0,520	0,00	0,00	0,00	2,001	
06.10.20	24	-	48,16	7,90	167,620	-	36,69	6,46	167,620	-	11,47	0,000	0,00	0,00	0,00	1,923	
07.10.20	24	-	48,15	7,90	168,450	-	36,70	6,44	168,450	-	11,45	0,000	0,00	0,00	0,00	1,931	
08.10.20	24	-	48,16	7,86	165,130	-	36,59	6,46	165,130	-	11,57	0,000	0,00	0,00	0,00	1,910	
09.10.20	24	-	48,22	7,79	157,460	-	36,34	6,54	157,460	-	11,88	0,000	0,00	0,00	0,00	1,870	
10.10.20	24	-	48,22	7,77	154,200	-	36,10	6,58	154,100	-	12,12	0,100	0,00	0,00	0,00	1,872	
11.10.20	24	-	48,22	7,76	152,940	-	35,78	6,59	152,940	-	12,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,902	
12.10.20	24	-	48,23	7,76	152,360	-	35,77	6,59	152,360	-	12,46	0,000	0,00	0,00	0,00	1,896	
13.10.20	24	-	48,22	7,74	153,820	-	35,46	6,55	153,820	-	12,76	0,000	0,00	0,00	0,00	1,962	
14.10.20	24	-	48,23	7,73	153,400	-	35,16	6,55	153,400	-	13,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,003	
15.10.20	24	-	48,24	8,06	164,790	-	34,98	6,77	155,490	-	13,26	9,300	0,00	0,00	0,00	2,511	
16.10.20	24	-	41,63	8,28	263,940	-	33,26	6,74	262,920	-	8,37	1,020	0,00	0,00	0,00	2,239	
17.10.20	24	-	50,75	8,33	263,860	-	38,72	6,82	263,700	-	12,03	0,160	0,00	0,00	0,00	3,175	
18.10.20	24	-	53,79	7,26	188,330	-	39,14	6,25	186,400	-	14,65	1,930	0,00	0,00	0,00	2,844	
19.10.20	24	-	57,94	8,39	267,440	-	42,45	6,84	259,850	-	15,49	7,590	0,00	0,00	0,00	4,466	
20.10.20	24	-	58,01	8,38	267,410	-	42,81	6,84	247,670	-	15,20	19,740	0,00	0,00	0,00	4,909	
21.10.20	24	-	58,00	8,38	266,870	-	42,67	6,85	246,820	-	15,33	20,050	0,00	0,00	0,00	4,945	
22.10.20	24	-	50,75	8,33	263,860	-	38,72	6,82	263,700	-	12,03	0,160	0,00	0,00	0,00	3,175	
Среднее	24,00	-	49,09	7,50	145,102	-	33,72	6,50	143,035	-	15,37	2,067	-	-	-	1,945	
Итого	720,0	-			4353,060	0,000			4291,040	0,000		62,020	0,00	0,00	0,00	58,35	

Ориентировочно до конца месяца(+)

1305,918

1287,312

18,606

17,506

Корректировка за прошлый месяц (-)

6,225

6,263

-0,039

0,15

**Итого за октябрь 2020 :**

5652,753

5572,089

80,665

75,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.20 03:00	46794,480	-	45956,190	-	0,000	0,000	940,792	
22.10.20 19:00	51095,130	-	50179,190	-	0,000	0,000	999,457	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 11,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

74,79 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

