

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,7

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн. тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.20	24	-	47,60	10,20	199,150	-	-	37,46	5,60	199,000	-	10,14	0,150	0,00	0,00	0,00	2,040
24.09.20	24	-	47,53	10,20	199,390	-	-	37,72	5,60	199,170	-	9,81	0,220	0,00	0,00	0,00	1,982
25.09.20	24	-	47,54	10,20	199,420	-	-	37,80	5,60	199,210	-	9,74	0,210	0,00	0,00	0,00	1,965
26.09.20	24	-	47,53	10,20	199,580	-	-	38,01	5,60	199,410	-	9,52	0,170	0,00	0,00	0,00	1,923
27.09.20	24	-	47,53	10,20	199,580	-	-	38,09	5,60	199,410	-	9,44	0,170	0,00	0,00	0,00	1,904
28.09.20	24	-	47,57	10,20	199,460	-	-	37,92	5,60	199,270	-	9,65	0,190	0,00	0,00	0,00	1,946
29.09.20	24	-	47,62	10,20	199,420	-	-	37,71	5,60	199,230	-	9,91	0,190	0,00	0,00	0,00	1,997
30.09.20	24	-	47,57	10,20	199,420	-	-	37,39	5,60	199,250	-	10,18	0,170	0,00	0,00	0,00	2,051
01.10.20	24	-	47,60	10,20	198,630	-	-	37,02	5,60	198,600	-	10,58	0,030	0,00	0,00	0,00	2,117
02.10.20	24	-	47,77	10,20	196,860	-	-	37,08	5,60	196,830	-	10,69	0,030	0,00	0,00	0,00	2,119
03.10.20	24	-	47,84	10,20	196,230	-	-	37,07	5,60	196,200	-	10,77	0,030	0,00	0,00	0,00	2,129
04.10.20	24	-	47,86	10,20	196,230	-	-	37,04	5,60	196,200	-	10,82	0,030	0,00	0,00	0,00	2,138
05.10.20	24	-	47,87	10,20	196,030	-	-	37,23	5,60	196,020	-	10,64	0,010	0,00	0,00	0,00	2,098
06.10.20	24	-	47,90	10,20	195,160	-	-	36,87	5,60	194,750	-	11,03	0,410	0,00	0,00	0,00	2,182
07.10.20	24	-	47,91	10,20	195,110	-	-	36,47	5,60	195,040	-	11,44	0,070	0,00	0,00	0,00	2,248
08.10.20	24	-	48,10	10,20	190,320	-	-	36,31	5,60	190,230	-	11,79	0,090	0,00	0,00	0,00	2,258
09.10.20	24	-	48,24	10,20	187,010	-	-	36,22	5,60	186,890	-	12,02	0,120	0,00	0,00	0,00	2,260
10.10.20	24	-	48,23	10,20	186,290	-	-	36,11	5,60	186,210	-	12,12	0,080	0,00	0,00	0,00	2,270
11.10.20	24	-	48,25	10,20	186,200	-	-	35,89	5,60	186,140	-	12,36	0,060	0,00	0,00	0,00	2,315
12.10.20	24	-	48,31	10,20	177,430	-	-	35,71	5,60	177,410	-	12,60	0,020	0,00	0,00	0,00	2,248
13.10.20	24	-	48,35	10,20	170,200	-	-	35,09	5,60	170,200	-	13,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,270
14.10.20	24	-	48,35	10,20	169,930	-	-	34,92	5,60	169,930	-	13,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,293
15.10.20	24	-	48,37	10,20	182,520	-	-	35,21	5,60	182,480	-	13,16	0,040	0,00	0,00	0,00	2,415
16.10.20	24	-	44,69	10,20	202,090	-	-	33,66	5,60	201,960	-	11,03	0,130	0,00	0,00	0,00	2,243
17.10.20	24	-	51,74	10,20	208,030	-	-	37,53	5,60	207,830	-	14,21	0,200	0,00	0,00	0,00	2,973
18.10.20	24	-	56,16	10,20	204,390	-	-	39,15	5,60	204,280	-	17,01	0,110	0,00	0,00	0,00	3,494
19.10.20	24	-	58,19	10,20	201,580	-	-	40,06	5,60	201,470	-	18,13	0,110	0,00	0,00	0,00	3,670
20.10.20	24	-	58,20	10,20	201,530	-	-	39,95	5,60	201,440	-	18,25	0,090	0,00	0,00	0,00	3,692
21.10.20	24	-	58,17	10,20	201,410	-	-	39,86	5,60	201,300	-	18,31	0,110	0,00	0,00	0,00	3,707
22.10.20	24	-	58,19	10,20	201,580	-	-	40,06	5,60	201,470	-	18,13	0,110	0,00	0,00	0,00	3,670
Среднее	24,00	-	49,56	10,20	194,673	-	-	37,22	5,60	194,561	-	12,34	0,112	-	-	-	2,421
Итого	720,0	-			5840,180	0,000			5,60	5836,830	0,000		3,350	0,00	0,00	0,00	72,62

Ориентировочно до конца месяца(+)

1752,054

1751,049

1,005

21,785

Корректировка за прошлый месяц (-)

277,814

254,408

23,406

3,98

Итого за октябрь 2020 :

7314,420

7333,471

-19,051

90,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	
04.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 11,7
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

90,64 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

