

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027
 расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Тхв = 11,7
 Подающий тр. ПРЭМ 40 22,5 КТПТР-05 Преобр. давления
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 22,5 КТПТР-05
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,4	70,00	5,60	1,940	-	-70,00	-1,940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.20	24	0,0	22,70	10,30	0,000	-	0,0	31,66	5,60	0,130	-	-8,96	-0,130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.20	24	0,0	20,60	10,30	0,000	-	0,2	21,61	5,60	0,810	-	-1,01	-0,810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.20	24	0,0	20,30	10,30	0,000	-	0,0	17,49	5,60	0,150	-	2,81	-0,150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.20	24	0,0	22,20	10,30	0,000	-	0,0	26,71	5,60	0,140	-	-4,51	-0,140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.10.20	24	0,0	21,33	10,30	0,000	-	0,0	17,11	5,60	0,030	-	4,22	-0,030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.10.20	24	0,0	22,77	10,30	0,000	-	0,0	17,71	5,60	0,000	-	5,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.10.20	24	0,0	24,23	10,30	0,000	-	0,0	19,11	5,60	0,060	-	5,12	-0,060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.10.20	24	0,0	24,58	10,30	0,000	-	0,0	19,88	5,60	0,070	-	4,70	-0,070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.10.20	24	0,0	24,25	10,30	0,000	-	0,0	18,92	5,60	0,060	-	5,33	-0,060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.10.20	24	0,0	24,49	10,30	0,000	-	0,0	19,98	5,60	0,090	-	4,51	-0,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.10.20	24	0,0	26,35	10,30	0,000	-	0,0	19,66	5,60	0,030	-	6,69	-0,030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.10.20	24	0,0	33,12	10,30	0,000	-	0,0	18,59	5,60	0,000	-	14,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.10.20	24	9,9	48,33	10,30	53,380	-	9,6	32,54	5,60	51,900	-	15,79	1,480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,896
12.10.20	24	19,4	48,34	10,30	104,650	-	19,1	32,97	5,60	102,980	-	15,37	1,670	0,00	0,00	0,00	0,00	1,670
13.10.20	24	19,5	48,33	10,30	105,550	-	19,3	32,96	5,60	104,030	-	15,37	1,520	0,00	0,00	0,00	0,00	1,681
14.10.20	24	19,6	48,25	10,30	105,750	-	19,3	32,81	5,60	103,950	-	15,44	1,800	0,00	0,00	0,00	0,00	1,699
15.10.20	24	20,3	49,29	10,30	109,520	-	19,9	33,41	5,60	107,460	-	15,88	2,060	0,00	0,00	0,00	0,00	1,814
16.10.20	24	20,1	42,20	10,30	108,320	-	19,8	30,39	5,60	107,000	-	11,81	1,320	0,00	0,00	0,00	0,00	1,324
17.10.20	24	18,8	49,55	10,30	101,330	-	18,7	32,24	5,60	101,060	-	17,31	0,270	0,00	0,00	0,00	0,00	1,764
18.10.20	24	19,5	56,30	10,30	105,170	-	19,3	34,80	5,60	104,410	-	21,50	0,760	0,00	0,00	0,00	0,00	2,293
19.10.20	24	19,2	58,09	10,30	103,480	-	19,1	35,48	5,60	102,930	-	22,61	0,550	0,00	0,00	0,00	0,00	2,366
20.10.20	24	19,5	58,09	10,30	105,400	-	19,4	35,79	5,60	104,670	-	22,30	0,730	0,00	0,00	0,00	0,00	2,383
21.10.20	24	19,5	58,08	10,30	105,250	-	19,3	35,63	5,60	104,030	-	22,45	1,220	0,00	0,00	0,00	0,00	2,414
22.10.20	24	19,5	54,45	10,30	105,160	-	19,3	34,55	5,60	104,210	-	19,90	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,130
среднее	24,00	7,5	30,21	10,30	40,432	-	7,4	24,07	5,60	40,071	-	6,14	0,361	-	-	-	-	0,748
Итого	720,0				1212,960	0,000				1202,140	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	22,43

Ориентировочно до конца месяца(+) 363,888 360,642 3,246 6,730
 коррективка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,00
Итого за октябрь 2020 : 1576,848 1562,782 14,066 29,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.20 01:00	106734,440	-	102271,730	-	0,000	0,000	2487,258	
23.10.20 01:00	107951,780	-	103478,210	-	0,000	0,000	2509,773	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} = 11,7$
 и с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 29,00 Гкал

Главный инженер
 по доверенности абонента

