

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,7

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,0	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,3	70,00	5,60	1,760	-	-70,00	-1,760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.20	24	0,0	0,00	10,30	0,000	-	0,2	70,00	5,60	1,160	-	-70,00	-1,160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.20	24	0,0	27,04	10,30	0,000	-	0,4	29,52	5,60	1,900	-	-2,48	-1,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.20	24	0,0	28,01	10,30	0,000	-	0,2	21,12	5,60	1,200	-	6,89	-1,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.20	24	0,0	27,85	10,30	0,000	-	0,2	23,56	5,60	1,200	-	4,29	-1,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.10.20	24	0,0	27,90	10,30	0,000	-	0,1	20,25	5,60	0,300	-	7,65	-0,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.10.20	24	0,0	27,97	10,30	0,000	-	0,0	20,45	5,60	0,000	-	7,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.10.20	24	0,0	28,06	10,30	0,000	-	0,1	20,61	5,60	0,600	-	7,45	-0,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.10.20	24	0,0	28,17	10,30	0,000	-	0,1	21,43	5,60	0,600	-	6,74	-0,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.10.20	24	0,0	28,15	10,30	0,000	-	0,1	21,16	5,60	0,300	-	6,99	-0,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.10.20	24	4,2	48,20	10,30	22,410	-	4,3	27,40	5,60	23,030	-	20,80	-0,620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,467
09.10.20	24	9,3	48,22	10,30	50,340	-	9,3	28,28	5,60	50,120	-	19,94	0,220	0,00	0,00	0,00	0,00	1,008
10.10.20	24	8,8	48,22	10,30	47,520	-	8,7	28,13	5,60	46,900	-	20,09	0,620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,976
11.10.20	24	8,1	48,13	10,30	43,620	-	8,0	27,29	5,60	43,060	-	20,84	0,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,927
12.10.20	24	7,5	48,08	10,30	40,280	-	7,4	26,73	5,60	39,760	-	21,35	0,520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,874
13.10.20	24	7,4	48,08	10,30	39,920	-	7,4	26,34	5,60	39,760	-	21,74	0,160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,871
14.10.20	24	12,5	48,14	10,30	67,410	-	12,5	31,01	5,60	67,320	-	17,13	0,090	0,00	0,00	0,00	0,00	1,163
15.10.20	24	17,9	49,35	10,30	96,640	-	17,8	33,55	5,60	96,150	-	15,80	0,490	0,00	0,00	0,00	0,00	1,549
16.10.20	24	23,3	40,21	10,30	125,710	-	23,1	30,37	5,60	124,960	-	9,84	0,750	0,00	0,00	0,00	0,00	1,263
17.10.20	24	26,7	49,28	10,30	143,970	-	26,5	36,52	5,60	143,250	-	12,76	0,720	0,00	0,00	0,00	0,00	1,869
18.10.20	24	26,7	56,31	10,30	144,350	-	26,5	39,84	5,60	143,150	-	16,47	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00	2,433
19.10.20	24	26,6	57,93	10,30	143,580	-	26,4	40,90	5,60	142,720	-	17,03	0,860	0,00	0,00	0,00	0,00	2,490
20.10.20	24	26,6	57,97	10,30	143,790	-	26,4	41,10	5,60	142,780	-	16,87	1,010	0,00	0,00	0,00	0,00	2,476
21.10.20	24	26,1	58,05	10,30	140,800	-	25,9	40,70	5,60	139,650	-	17,35	1,150	0,00	0,00	0,00	0,00	2,499
22.10.20	24	25,5	54,26	10,30	137,930	-	25,3	38,99	5,60	136,550	-	15,27	1,380	0,00	0,00	0,00	0,00	2,167
среднее	24,00	8,6	32,79	10,30	46,276	-	8,6	27,18	5,60	46,273	-	5,61	0,003	-	-	-	-	0,768
итого	720,0				1388,270	0,000				1388,180	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	23,03

Ориентировочно до конца месяца(+) 416,481 416,454 0,027 6,910
 коррективка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,00
итого за октябрь 2020 : 1804,751 1804,634 0,117 29,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
2.09.20 23:00	110566,310	-	99996,010	-	0,000	0,000	2364,051	
3.10.20 06:00	111989,090	-	101418,380	-	0,000	0,000	2387,578	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 11,7


всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

29,94 Гкал

Гкал

Главный инженер

по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ЦАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата