

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 11,7

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.20	24	30,8	48,08	10,30	166,310	-	30,8	40,86	5,60	166,210	-	7,22	0,100	0,00	0,00	0,00	1,216
24.09.20	24	30,9	48,08	10,30	166,640	-	30,9	41,25	5,60	166,630	-	6,83	0,010	0,00	0,00	0,00	1,151
25.09.20	24	30,7	48,17	10,30	165,900	-	30,7	41,44	5,60	165,900	-	6,73	0,000	0,00	0,00	0,00	1,129
26.09.20	24	29,4	48,46	10,30	158,700	-	29,4	41,66	5,60	158,700	-	6,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,089
27.09.20	24	29,3	48,46	10,30	157,960	-	29,3	41,77	5,60	157,960	-	6,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,068
28.09.20	24	29,3	48,46	10,30	158,310	-	29,3	41,55	5,60	158,310	-	6,91	0,000	0,00	0,00	0,00	1,106
29.09.20	24	29,7	48,38	10,30	160,310	-	29,7	41,44	5,60	160,310	-	6,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,126
30.09.20	24	31,4	43,42	10,30	169,410	-	31,4	37,99	5,60	169,410	-	5,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,930
01.10.20	24	29,7	48,41	10,30	160,470	-	29,7	41,34	5,60	160,330	-	7,07	0,140	0,00	0,00	0,00	1,154
02.10.20	24	29,6	48,48	10,30	159,900	-	29,6	41,40	5,60	159,840	-	7,08	0,060	0,00	0,00	0,00	1,146
03.10.20	24	29,7	48,49	10,30	160,110	-	29,7	41,53	5,60	160,110	-	6,96	0,000	0,00	0,00	0,00	1,125
04.10.20	24	29,6	48,49	10,30	160,040	-	29,6	41,50	5,60	160,040	-	6,99	0,000	0,00	0,00	0,00	1,129
05.10.20	24	29,6	48,49	10,30	159,940	-	29,6	41,54	5,60	159,940	-	6,95	0,000	0,00	0,00	0,00	1,125
06.10.20	24	29,6	48,48	10,30	159,610	-	29,6	41,52	5,60	159,610	-	6,96	0,000	0,00	0,00	0,00	1,122
07.10.20	24	29,5	48,49	10,30	159,280	-	29,5	41,40	5,60	159,280	-	7,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,140
08.10.20	24	29,2	48,49	10,30	157,420	-	29,2	41,33	5,60	157,420	-	7,16	0,000	0,00	0,00	0,00	1,141
09.10.20	24	28,6	48,51	10,30	154,700	-	28,6	41,22	5,60	154,700	-	7,29	0,000	0,00	0,00	0,00	1,141
10.10.20	24	28,6	48,54	10,30	154,500	-	28,6	41,18	5,60	154,500	-	7,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,147
11.10.20	24	28,5	48,50	10,30	153,910	-	28,5	41,00	5,60	153,910	-	7,50	0,000	0,00	0,00	0,00	1,168
12.10.20	24	28,2	48,49	10,30	152,490	-	28,2	40,85	5,60	152,490	-	7,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,175
13.10.20	24	28,4	48,47	10,30	153,420	-	28,4	40,66	5,60	153,420	-	7,81	0,000	0,00	0,00	0,00	1,213
14.10.20	24	28,5	48,50	10,30	153,890	-	28,5	40,54	5,60	153,890	-	7,96	0,000	0,00	0,00	0,00	1,236
15.10.20	24	29,5	49,57	10,30	159,500	-	29,5	40,94	5,60	159,390	-	8,63	0,110	0,00	0,00	0,00	1,394
16.10.20	24	31,6	41,72	10,30	170,530	-	31,6	35,55	5,60	170,500	-	6,17	0,030	0,00	0,00	0,00	1,058
17.10.20	24	32,2	49,56	10,30	173,870	-	32,2	40,65	5,60	173,610	-	8,91	0,260	0,00	0,00	0,00	1,569
18.10.20	24	33,0	56,61	10,30	178,230	-	33,0	44,32	5,60	178,000	-	12,29	0,230	0,00	0,00	0,00	2,213
19.10.20	24	32,5	58,31	10,30	175,640	-	32,5	45,12	5,60	175,580	-	13,19	0,060	0,00	0,00	0,00	2,330
20.10.20	24	32,6	58,30	10,30	175,840	-	32,5	45,22	5,60	175,710	-	13,08	0,130	0,00	0,00	0,00	2,317
21.10.20	24	32,5	58,29	10,30	175,240	-	32,4	44,92	5,60	175,210	-	13,37	0,030	0,00	0,00	0,00	2,357
22.10.20	24	32,4	54,53	10,30	174,760	-	32,4	42,86	5,60	174,690	-	11,67	0,070	0,00	0,00	0,00	2,057
Среднее	24,00	30,2	49,57	10,30	162,894	-	30,2	41,49	5,60	162,853	-	8,09	0,041	-	-	-	1,342
Итого	720,0				4886,830	0,000		41,49	5,60	4885,600	0,000		1,230	0,00	0,00	0,00	40,27

Ориентировочно до конца месяца(+) 1466,049 1465,680 0,369 12,082  
 корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,00  
**Итого за октябрь 2020 :** 6352,879 6351,280 1,599 52,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
2.09.20 23:00	45219,490	-	40309,030	-	0,000	0,000	1344,307	
13.10.20 06:00	50156,900	-	45245,210	-	0,000	0,000	1385,102	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 11,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

52,34 Гкал

Гкал

Главный инженер  
по доверенности абонента