

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Тхв = 11,7
 Преобр. давления

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.
Подающий тр. Питерфлоу РС 50 mm	0,48	72	КТСП-Н
Обратн.тр. Питерфлоу РС 50 mm	0,48	72	КТСП-Н

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ **лето:** $Qгвс=m3*(h3-hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.20	24	10,1	48,45	8,80	173,916	-	10,1	36,43	6,00	173,916	-	12,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,100
24.09.20	24	10,1	48,46	8,80	174,277	-	10,1	36,94	6,00	174,277	-	11,52	0,000	0,00	0,00	0,00	2,016
25.09.20	24	10,1	48,45	8,80	174,101	-	10,1	37,09	6,00	174,101	-	11,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,988
26.09.20	24	9,9	48,46	8,80	170,270	-	9,9	37,05	6,00	170,270	-	11,41	0,000	0,00	0,00	0,00	1,952
27.09.20	24	9,8	48,46	8,80	169,560	-	9,8	36,99	6,00	169,560	-	11,47	0,000	0,00	0,00	0,00	1,953
28.09.20	24	9,8	48,46	8,80	169,800	-	9,8	36,63	6,00	169,800	-	11,82	0,000	0,00	0,00	0,00	2,017
29.09.20	24	9,9	48,46	8,80	170,397	-	9,9	36,57	6,00	170,397	-	11,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,034
30.09.20	24	10,4	43,35	8,80	178,968	-	10,4	34,00	6,00	178,968	-	9,35	0,000	0,00	0,00	0,00	1,713
01.10.20	24	9,9	48,44	8,80	170,917	-	9,9	36,28	6,00	170,917	-	12,16	0,000	0,00	0,00	0,00	2,087
02.10.20	24	8,8	48,43	8,80	152,325	-	9,0	38,08	6,00	155,030	-	10,34	-2,705	0,00	0,00	0,00	1,580
03.10.20	24	9,9	48,45	8,80	171,541	-	9,9	39,09	6,00	171,541	-	9,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,615
04.10.20	24	9,9	48,46	8,80	171,315	-	9,9	39,10	6,00	171,315	-	9,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,613
05.10.20	24	9,9	48,45	8,80	171,126	-	9,9	38,77	6,00	171,126	-	9,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,666
06.10.20	24	9,9	48,45	8,80	170,958	-	9,9	36,74	6,00	170,958	-	11,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,012
07.10.20	24	9,9	48,46	8,80	170,589	-	9,9	36,29	6,00	170,589	-	12,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,085
08.10.20	24	9,8	48,45	8,80	169,083	-	9,8	36,20	6,00	169,083	-	12,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,080
09.10.20	24	9,7	48,46	8,80	166,762	-	9,7	36,01	6,00	166,762	-	12,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,085
10.10.20	24	9,6	48,45	8,80	166,348	-	9,6	36,07	6,00	166,348	-	12,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,069
11.10.20	24	9,7	48,45	8,80	166,919	-	9,7	35,84	6,00	166,919	-	12,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,114
12.10.20	24	9,6	48,45	8,80	166,530	-	9,6	35,79	6,00	166,530	-	12,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,117
13.10.20	24	8,2	48,44	8,80	141,730	-	8,2	35,40	6,00	141,730	-	13,03	0,000	0,00	0,00	0,00	1,855
14.10.20	24	2,7	48,09	8,80	47,430	-	2,8	32,76	6,00	47,636	-	15,32	-0,206	0,00	0,00	0,00	0,727
15.10.20	24	10,2	49,46	8,80	175,820	-	10,2	35,35	6,00	175,820	-	14,11	0,000	0,00	0,00	0,00	2,489
16.10.20	24	10,9	41,46	8,80	187,806	-	10,9	31,62	6,00	187,806	-	9,84	0,000	0,00	0,00	0,00	1,875
17.10.20	24	11,1	49,46	8,80	192,185	-	11,1	35,92	6,00	192,185	-	13,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,613
18.10.20	24	11,4	56,59	8,80	197,288	-	11,4	39,67	6,00	197,288	-	16,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,351
19.10.20	24	11,3	58,30	8,80	194,478	-	11,3	40,72	6,00	194,478	-	17,57	0,000	0,00	0,00	0,00	3,429
20.10.20	24	11,3	58,30	8,80	195,309	-	11,3	40,69	6,00	195,309	-	17,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,451
21.10.20	24	11,3	58,29	8,80	194,468	-	11,2	40,26	6,00	194,321	-	18,03	0,147	0,00	0,00	0,00	3,524
22.10.20	24	11,2	54,50	8,80	193,829	-	11,2	38,49	6,00	193,829	-	16,01	0,000	0,00	0,00	0,00	3,114
среднее	24,00	9,9	49,56	8,80	170,535	-	9,9	36,89	6,00	170,627	-	12,67	-0,092	-	-	-	2,177
Итого	720,0				5116,044	0,000				5118,809	0,000		-2,764	0,00	0,00	0,00	65,32

Ориентировочно до конца месяца(+)	1534,813	1535,643	-0,829	19,597
корректировка за прошлый месяц (-)	225,043	225,122	-0,079	3,51
Итого за октябрь 2020 :	6425,815	6429,329	-3,514	81,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
2.09.20 19:00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.20 19:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 11,7

Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

81,45 Гкал

Гкал

Главный инженер
 по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата _____

20.10.2020
 [Signature]