

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001568

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв = 11,7

Подающий тр. расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Обратн.тр. Питерфлоу РС 50 mm

0,48

72

КТСП-Н

тр.д. ГВС

0,48

72

КТСП-Н

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Qгвс=m3*(h3-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.20	24	9,9	48,75	8,80	171,393	-	9,8	36,51	6,00	169,566	-	12,24	1,826	0,00	0,00	0,00	2,174
24.09.20	24	9,9	48,75	8,80	171,775	-	9,8	37,03	6,00	169,903	-	11,72	1,872	0,00	0,00	0,00	2,092
25.09.20	24	9,9	48,75	8,80	171,669	-	9,8	37,17	6,00	169,787	-	11,58	1,883	0,00	0,00	0,00	2,067
26.09.20	24	9,7	48,76	8,80	167,933	-	9,6	37,19	6,00	166,100	-	11,57	1,834	0,00	0,00	0,00	2,020
27.09.20	24	9,7	48,76	8,80	167,246	-	9,6	37,17	6,00	165,419	-	11,59	1,827	0,00	0,00	0,00	2,015
28.09.20	24	9,7	48,76	8,80	167,492	-	9,6	36,72	6,00	165,648	-	12,04	1,843	0,00	0,00	0,00	2,093
29.09.20	24	9,7	48,75	8,80	168,111	-	9,6	36,58	6,00	166,305	-	12,17	1,807	0,00	0,00	0,00	2,122
30.09.20	24	10,2	43,61	8,80	176,675	-	10,1	33,96	6,00	174,932	-	9,64	1,742	0,00	0,00	0,00	1,796
01.10.20	24	9,8	48,75	8,80	168,798	-	9,7	36,29	6,00	166,962	-	12,45	1,836	0,00	0,00	0,00	2,178
02.10.20	24	9,8	48,74	8,80	169,685	-	9,7	36,34	6,00	167,856	-	12,41	1,828	0,00	0,00	0,00	2,181
03.10.20	24	9,8	48,76	8,80	169,349	-	9,7	36,40	6,00	167,564	-	12,36	1,786	0,00	0,00	0,00	2,167
04.10.20	24	9,8	48,76	8,80	169,119	-	9,7	36,46	6,00	167,346	-	12,30	1,773	0,00	0,00	0,00	2,154
05.10.20	24	9,8	48,76	8,80	168,977	-	9,7	36,48	6,00	167,219	-	12,27	1,757	0,00	0,00	0,00	2,147
06.10.20	24	9,8	48,75	8,80	168,643	-	9,7	36,53	6,00	166,879	-	12,22	1,764	0,00	0,00	0,00	2,135
07.10.20	24	9,7	48,76	8,80	168,247	-	9,6	36,44	6,00	166,504	-	12,31	1,743	0,00	0,00	0,00	2,144
08.10.20	24	9,6	48,76	8,80	166,733	-	9,5	36,28	6,00	164,988	-	12,48	1,745	0,00	0,00	0,00	2,153
09.10.20	24	9,5	48,77	8,80	164,528	-	9,4	36,23	6,00	162,829	-	12,53	1,699	0,00	0,00	0,00	2,132
10.10.20	24	9,5	48,76	8,80	164,161	-	9,4	36,06	6,00	162,494	-	12,70	1,666	0,00	0,00	0,00	2,154
11.10.20	24	9,5	48,76	8,80	164,631	-	9,4	35,86	6,00	162,982	-	12,90	1,649	0,00	0,00	0,00	2,192
12.10.20	24	9,5	48,76	8,80	164,133	-	9,4	35,80	6,00	162,520	-	12,97	1,613	0,00	0,00	0,00	2,195
13.10.20	24	8,0	48,75	8,80	138,034	-	7,9	35,43	6,00	136,365	-	13,32	1,669	0,00	0,00	0,00	1,905
14.10.20	24	2,9	48,51	8,80	49,405	-	2,8	33,03	6,00	48,204	-	15,48	1,201	0,00	0,00	0,00	0,807
15.10.20	24	10,0	49,84	8,80	173,353	-	9,9	35,63	6,00	171,791	-	14,21	1,562	0,00	0,00	0,00	2,527
16.10.20	24	10,7	41,83	8,80	185,004	-	10,6	31,82	6,00	183,720	-	10,01	1,285	0,00	0,00	0,00	1,922
17.10.20	24	11,0	49,67	8,80	189,810	-	10,9	35,99	6,00	188,102	-	13,68	1,708	0,00	0,00	0,00	2,669
18.10.20	24	11,3	57,07	8,80	194,717	-	11,2	39,50	6,00	192,757	-	17,57	1,960	0,00	0,00	0,00	3,509
19.10.20	24	11,1	58,68	8,80	191,895	-	10,9	40,17	6,00	187,585	-	18,51	4,310	0,00	0,00	0,00	3,736
20.10.20	24	10,6	58,69	8,80	183,988	-	10,3	40,02	6,00	177,186	-	18,67	6,802	0,00	0,00	0,00	3,734
21.10.20	24	11,1	58,68	8,80	191,557	-	11,0	40,16	6,00	189,474	-	18,53	2,082	0,00	0,00	0,00	3,644
22.10.20	24	11,1	54,75	8,80	191,064	-	10,9	38,69	6,00	189,153	-	16,06	1,911	0,00	0,00	0,00	3,153
Среднее	24,00	9,8	49,88	8,80	168,604	-	9,6	36,60	6,00	166,605	-	13,28	1,999	-	-	-	2,331
Итого	720,0				5058,124	0,000				4998,140	0,000		59,984	0,00	0,00	0,00	69,92

Ориентировочно до конца месяца(+)

1517,437

1499,442

17,995

20,975

Корректировка за прошлый месяц (-)

222,250

220,124

2,126

3,60

Итого за октябрь 2020 :

6353,312

6277,458

75,853

87,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.09.20 19:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.09.20 19:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 11,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до Узла учета

86,43 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

