

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935
 расходомер
 Подающий тр. Питерфлоу РС 32
 Обратн.тр. Питерфлоу РС 32
 тр.д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin 0,1
 Gmax 15
 Термопреобр. КТСП-Н
 Преобр. давления Тхв = 11,7

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Qгвс=m3*(h3-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.20	24	43,4	49,19	9,00	156,164	-	43,4	37,15	6,50	156,164	-	12,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,888
24.09.20	24	47,5	47,00	9,00	171,040	-	47,5	37,17	6,50	171,040	-	9,82	0,000	0,00	0,00	0,00	1,688
25.09.20	24	49,8	44,73	9,00	179,362	-	49,8	36,35	6,50	179,251	-	8,38	0,110	0,00	0,00	0,00	1,515
26.09.20	24	50,1	43,22	9,00	180,326	-	50,1	35,63	6,50	180,326	-	7,60	0,000	0,00	0,00	0,00	1,378
27.09.20	24	51,2	42,43	9,00	184,237	-	51,2	35,23	6,50	184,237	-	7,20	0,000	0,00	0,00	0,00	1,335
28.09.20	24	49,7	44,53	9,00	178,770	-	49,7	35,79	6,50	178,770	-	8,74	0,000	0,00	0,00	0,00	1,570
29.09.20	24	48,5	46,10	9,00	174,776	-	48,6	36,09	6,50	174,851	-	10,01	-0,074	0,00	0,00	0,00	1,755
30.09.20	24	49,8	45,94	9,00	179,165	-	49,8	36,00	6,50	179,165	-	9,93	0,000	0,00	0,00	0,00	1,788
01.10.20	24	49,2	45,73	9,00	177,158	-	49,2	35,76	6,50	177,158	-	9,97	0,000	0,00	0,00	0,00	1,775
02.10.20	24	49,0	45,31	9,00	176,291	-	49,0	35,54	6,50	176,291	-	9,77	0,000	0,00	0,00	0,00	1,730
03.10.20	24	48,8	45,45	9,00	175,844	-	48,8	35,60	6,50	175,844	-	9,85	0,000	0,00	0,00	0,00	1,740
04.10.20	24	49,0	45,33	9,00	176,316	-	49,0	35,63	6,50	176,316	-	9,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,717
05.10.20	24	48,7	45,26	9,00	175,213	-	48,7	35,73	6,50	175,171	-	9,53	0,042	0,00	0,00	0,00	1,680
06.10.20	24	48,3	45,06	9,00	173,750	-	48,3	35,49	6,50	173,706	-	9,57	0,044	0,00	0,00	0,00	1,672
07.10.20	24	46,2	42,33	9,00	166,242	-	46,2	33,95	6,50	166,240	-	8,38	0,001	0,00	0,00	0,00	1,401
08.10.20	24	35,7	40,36	9,00	128,561	-	35,7	32,14	6,50	128,541	-	8,22	0,020	0,00	0,00	0,00	1,077
09.10.20	24	46,9	44,29	9,00	168,762	-	46,9	34,39	6,50	168,762	-	9,91	0,000	0,00	0,00	0,00	1,679
10.10.20	24	47,0	44,53	9,00	169,108	-	47,0	34,43	6,50	169,108	-	10,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,716
11.10.20	24	47,9	43,08	9,00	172,543	-	47,9	33,63	6,50	172,543	-	9,45	0,000	0,00	0,00	0,00	1,638
12.10.20	24	46,2	46,54	9,00	166,493	-	46,2	35,07	6,50	166,493	-	11,47	0,000	0,00	0,00	0,00	1,917
13.10.20	24	44,9	49,23	9,00	161,580	-	44,9	36,01	6,50	161,580	-	13,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,144
14.10.20	24	44,5	49,37	9,00	160,112	-	44,5	35,77	6,50	160,112	-	13,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,184
15.10.20	24	48,3	48,32	9,00	173,844	-	48,3	35,65	6,50	173,844	-	12,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,211
16.10.20	24	58,9	49,04	9,00	204,740	-	56,9	36,91	6,50	204,740	-	12,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,494
17.10.20	24	58,7	54,59	9,00	211,448	-	58,7	39,95	6,50	211,448	-	14,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,106
18.10.20	24	55,9	58,22	9,00	201,346	-	55,9	41,12	6,50	201,346	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,453
19.10.20	24	54,4	61,32	9,00	195,696	-	54,3	42,38	6,50	195,504	-	18,94	0,192	0,00	0,00	0,00	3,726
20.10.20	24	54,3	61,58	9,00	195,574	-	54,3	42,61	6,50	195,574	-	18,97	0,000	0,00	0,00	0,00	3,720
21.10.20	24	54,0	59,47	9,00	194,408	-	54,0	41,51	6,50	194,408	-	17,96	0,000	0,00	0,00	0,00	3,501
22.10.20	24	54,5	60,61	9,00	196,127	-	54,5	42,50	6,50	196,127	-	18,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,562
Среднее	24,00	49,3	48,27	9,00	177,500	-	49,3	36,71	6,50	177,489	-	11,57	0,011	-	-	-	2,092
Итого	720,0				5324,995	0,000				5324,659	0,000		0,335	0,00	0,00	0,00	62,76

Ориентировочно до конца месяца(+) 1597,498 1597,398 0,101 18,829
 Корректировка за прошлый месяц (-) 201,451 200,597 0,854 1,81
Итого за октябрь 2020 : 6721,042 6721,460 -0,418 79,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.09.20 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.09.20 08:00	-	-	-	-	-	-	-	-


Зремя аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 11,7
 Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

79,78 Гкал
Гкал

Главный инженер
 по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата