

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

/становленные приборы:

Зычислитель: ВКТ-7 № 215576

Тодающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

гр-д. ГВС

гр.цирк. ГВС

Гр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 11,7

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q	
		fG1, %	T1, C	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1, Гкал	fG2, %	T2, C	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2, Гкал							
03.09.20	24	0,0	20,13	1,63	0,000	-	0,0	19,72	1,19	0,000	-	0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.20	24	0,0	20,33	1,64	0,000	-	0,0	20,04	1,19	0,000	-	0,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.20	24	0,0	20,24	1,64	0,000	-	0,0	19,94	1,19	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.20	24	0,0	19,76	1,64	0,000	-	0,0	19,60	1,19	0,000	-	0,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.20	24	0,0	19,68	1,64	0,000	-	0,0	19,55	1,19	0,000	-	0,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.20	24	0,0	19,02	1,64	0,000	-	0,0	18,92	1,19	0,000	-	0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.20	24	0,0	18,97	1,64	0,000	-	0,0	18,70	1,19	0,000	-	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.20	24	0,0	18,64	1,64	0,000	-	0,0	18,50	1,18	0,000	-	0,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.10.20	24	0,0	18,03	1,63	0,000	-	0,0	17,85	1,18	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.10.20	24	0,0	18,05	1,64	0,000	-	0,0	17,90	1,19	0,000	-	0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.10.20	24	0,0	18,06	1,64	0,000	-	0,0	17,95	1,19	0,000	-	0,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.10.20	24	0,0	18,32	1,65	0,000	-	0,0	18,24	1,20	0,000	-	0,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.10.20	24	12,7	49,59	4,47	68,580	-	12,6	39,81	3,03	68,010	-	9,78	0,570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,695
16.10.20	24	32,7	48,41	8,85	176,720	-	32,7	38,08	5,89	176,390	-	10,33	0,330	0,00	0,00	0,00	0,00	1,845
17.10.20	24	32,2	44,22	8,79	174,090	-	32,2	35,41	5,93	174,090	-	8,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,537
18.10.20	24	32,0	42,09	8,78	172,620	-	32,0	34,10	5,95	172,620	-	7,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,388
19.10.20	24	31,8	41,94	8,78	171,760	-	31,8	34,01	5,97	171,760	-	7,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,370
20.10.20	24	31,7	41,60	8,78	171,400	-	31,8	33,72	5,98	171,610	-	7,88	-0,210	0,00	0,00	0,00	0,00	1,355
21.10.20	24	31,9	40,40	8,78	172,280	-	32,1	32,79	5,96	173,380	-	7,61	-1,100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,321
22.10.20	24	31,4	41,14	8,79	169,500	-	31,8	33,04	6,02	171,890	-	8,10	-2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	1,381
23.10.20	24	30,8	45,60	8,79	166,490	-	29,9	33,91	6,13	161,480	-	11,69	5,010	0,00	0,00	0,00	0,00	2,171
24.10.20	24	30,7	50,51	8,81	165,720	-	30,7	35,96	6,21	165,720	-	14,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,418
25.10.20	24	32,4	49,64	9,29	175,150	-	32,4	35,96	6,43	175,070	-	13,68	0,080	0,00	0,00	0,00	0,00	2,405
26.10.20	24	36,0	56,69	9,73	194,530	-	36,0	40,00	6,34	194,480	-	16,69	0,050	0,00	0,00	0,00	0,00	3,251
27.10.20	24	36,0	62,67	9,72	194,620	-	36,0	43,60	6,34	194,400	-	19,07	0,220	0,00	0,00	0,00	0,00	3,724
28.10.20	24	36,1	58,16	9,74	195,170	-	36,1	41,24	6,35	195,110	-	16,92	0,060	0,00	0,00	0,00	0,00	3,311
29.10.20	24	36,1	60,13	9,71	194,780	-	36,1	42,35	6,34	194,710	-	17,78	0,070	0,00	0,00	0,00	0,00	3,475
30.10.20	24	35,7	58,75	9,69	192,530	-	35,6	41,63	6,40	192,460	-	17,12	0,070	0,00	0,00	0,00	0,00	3,305
31.10.20	24	35,7	57,69	9,71	192,530	-	35,6	40,65	6,41	192,440	-	17,04	0,090	0,00	0,00	0,00	0,00	3,290
02.10.20	24	36,5	60,79	9,72	197,060	-	36,4	42,67	6,28	196,780	-	18,12	0,280	0,00	0,00	0,00	0,00	3,589
Среднее	24,00	19,4	37,98	6,02	104,851	-	19,4	30,19	4,07	104,747	-	7,78	0,104	-	-	-	-	1,394
Итого	720,0				3145,530	0,000				3142,400	0,000		3,130	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83

Ориентировочно до конца месяца(+) 943,659 942,720 0,939 12,549
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,00
Итого за октябрь 2020 : 4089,189 4085,120 4,069 54,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
03.09.20 05:00	143259,390	-	129708,040	-	0,000	0,000	3493,059	
03.10.20 09:00	146490,340	-	132935,860	-	0,000	0,000	3536,293	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 11,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 54,33 Гкал

Главный инженер
по доверенности абонента