

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215580

расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до	Gmax	Термопреобр.	Txв = 11,7
Подающий тр. ПРЭМ 40 mm			22,5	КТСП-Н	Преобр. давления
Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm			22,5	КТСП-Н	ПДТВХ-1
тр-д. ГВС ПРЭМ 50 mm			36	КТСП-Н	ПДТВХ-1
тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32 mm			15	КТСП-Н	ПДТВХ-1
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.20	-		70,76	6,34	56,580	-	49,33	4,86	31,350	-	-	21,43	25,230	2,456	
24.09.20	-		69,24	6,29	58,050	-	49,63	5,14	31,450	-	-	19,61	26,600	2,457	
25.09.20	-		68,38	6,36	57,120	-	49,38	4,86	32,710	-	-	19,00	24,410	2,292	
26.09.20	-		68,38	6,32	57,540	-	49,74	5,14	33,870	-	-	18,64	23,670	2,250	
27.09.20	-		67,95	6,22	58,370	-	49,53	5,24	31,810	-	-	18,42	26,560	2,391	
28.09.20	-		68,25	6,33	57,240	-	49,89	5,02	32,300	-	-	18,36	24,940	2,293	
29.09.20	-		68,70	6,37	57,300	-	49,73	5,12	33,290	-	-	18,97	24,010	2,279	
30.09.20	-		67,63	6,40	58,320	-	49,75	5,21	32,540	-	-	17,88	25,780	2,325	
01.10.20	-		67,95	6,33	58,310	-	49,62	5,14	34,090	-	-	18,33	24,220	2,269	
02.10.20	-		67,12	6,35	57,560	-	49,39	4,98	34,570	-	-	17,73	22,990	2,156	
03.10.20	-		67,21	6,44	57,390	-	49,31	5,02	35,390	-	-	17,90	22,000	2,112	
04.10.20	-		67,51	6,36	59,430	-	49,52	5,52	32,830	-	-	17,99	26,600	2,383	
05.10.20	-		67,20	6,59	60,700	-	49,50	4,98	33,140	-	-	17,70	27,560	2,440	
06.10.20	-		66,91	6,48	58,820	-	49,52	5,06	34,710	-	-	17,39	24,110	2,217	
07.10.20	-		66,98	6,50	60,570	-	49,51	5,13	34,540	-	-	17,47	26,030	2,345	
08.10.20	-		66,99	6,49	58,410	-	49,35	4,77	33,020	-	-	17,64	25,390	2,282	
09.10.20	-		67,35	6,63	58,360	-	49,42	5,02	34,450	-	-	17,93	23,910	2,228	
10.10.20	-		67,12	6,63	58,590	-	49,20	5,00	33,890	-	-	17,92	24,700	2,263	
11.10.20	-		67,13	6,47	64,300	-	49,51	4,93	33,750	-	-	17,62	30,550	2,644	
12.10.20	-		67,28	6,68	60,150	-	49,36	4,72	34,040	-	-	17,92	26,110	2,369	
13.10.20	-		67,37	6,75	62,900	-	49,67	5,02	35,340	-	-	17,70	27,560	2,482	
14.10.20	-		67,76	6,76	61,640	-	49,43	5,13	35,110	-	-	18,33	26,530	2,441	
15.10.20	-		67,29	6,91	62,010	-	49,38	4,93	34,800	-	-	17,91	27,210	2,456	
16.10.20	-		66,89	6,63	61,840	-	49,31	5,18	35,280	-	-	17,58	26,560	2,396	
17.10.20	-		68,07	6,26	62,250	-	49,54	5,40	35,780	-	-	18,53	26,470	2,461	
18.10.20	-		67,87	6,41	63,660	-	49,73	4,98	33,750	-	-	18,14	29,910	2,646	
19.10.20	-		68,44	6,52	61,720	-	49,56	5,11	32,840	-	-	18,88	28,880	2,595	
20.10.20	-		68,37	6,51	62,140	-	49,53	5,44	34,030	-	-	18,84	28,110	2,563	
21.10.20	-		67,42	6,54	65,190	-	49,57	5,10	36,360	-	-	17,85	28,830	2,592	
22.10.20	-		67,43	6,49	64,750	-	49,36	5,34	35,380	-	-	18,07	29,370	2,620	
Среднее	-		67,77	6,48	60,040	-	49,51	5,08	33,880	-	-	18,26	26,160	2,390	
Итого	0,0				1801,210	0,000			1016,410	0,000	0,00		784,800	71,70	

Ориентировочно до конца месяца(+)	540,363			
Корректировка за прошлый месяц (-)	471,615		304,923	235,440 21,511
Итого за октябрь 2020 :	1869,958		267,755	203,861 19,405
			1053,578	816,379 73,8089

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.09.20 05:00	25136,300	-	13462,590	-	-	1061,891
23.10.20 09:00	26951,750	-	14487,500	-	-	1134,096

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= 11,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

64,4483 Гкал
ГкалГлавный инженер
по доверенности абонента)