

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 11,7

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.20	24	20,8	51,65	8,00	112,290	-	20,6	35,70	5,89	110,980	-	15,95	1,310	0,00	0,00	0,00	1,838
24.09.20	24	20,7	44,51	7,98	111,850	-	20,5	32,70	5,89	110,620	-	11,81	1,230	0,00	0,00	0,00	1,362
25.09.20	24	19,8	45,44	7,87	106,880	-	19,6	32,91	5,98	106,070	-	12,53	0,810	0,00	0,00	0,00	1,368
26.09.20	24	19,8	47,41	7,87	106,800	-	19,6	34,04	5,98	106,090	-	13,37	0,710	0,00	0,00	0,00	1,452
27.09.20	24	19,7	47,29	7,87	106,580	-	19,6	34,29	5,99	105,920	-	13,00	0,660	0,00	0,00	0,00	1,409
28.09.20	24	19,6	48,45	7,87	105,850	-	19,5	34,49	5,99	105,250	-	13,96	0,600	0,00	0,00	0,00	1,499
29.09.20	24	19,6	48,68	7,88	105,670	-	19,5	34,28	6,00	105,320	-	14,40	0,350	0,00	0,00	0,00	1,533
30.09.20	24	19,5	48,06	7,88	105,430	-	19,5	34,17	6,01	105,220	-	13,89	0,210	0,00	0,00	0,00	1,473
01.10.20	24	19,5	47,75	7,89	105,510	-	19,5	33,96	6,01	105,230	-	13,79	0,280	0,00	0,00	0,00	1,465
02.10.20	24	19,5	47,36	7,89	105,400	-	19,5	33,75	6,02	105,090	-	13,61	0,310	0,00	0,00	0,00	1,447
03.10.20	24	19,5	47,47	7,89	105,100	-	19,4	33,83	6,01	104,810	-	13,64	0,290	0,00	0,00	0,00	1,446
04.10.20	24	19,5	48,81	7,87	105,430	-	19,4	34,23	6,02	104,920	-	14,58	0,510	0,00	0,00	0,00	1,553
05.10.20	24	19,5	50,03	7,87	105,350	-	19,4	34,90	6,03	104,670	-	15,13	0,680	0,00	0,00	0,00	1,617
06.10.20	24	19,4	48,06	7,86	104,530	-	19,3	34,13	6,04	103,980	-	13,93	0,550	0,00	0,00	0,00	1,475
07.10.20	24	19,1	43,88	7,84	103,340	-	19,0	32,25	6,06	102,770	-	11,63	0,570	0,00	0,00	0,00	1,222
08.10.20	24	19,1	41,81	7,83	102,910	-	18,9	31,17	6,07	102,200	-	10,64	0,710	0,00	0,00	0,00	1,118
09.10.20	24	19,0	41,67	7,84	102,460	-	18,8	31,02	6,09	101,700	-	10,65	0,760	0,00	0,00	0,00	1,114
10.10.20	24	18,9	41,32	7,84	102,250	-	18,8	30,71	6,11	101,540	-	10,61	0,710	0,00	0,00	0,00	1,107
11.10.20	24	19,0	40,17	7,86	102,620	-	18,9	29,95	6,09	102,210	-	10,22	0,410	0,00	0,00	0,00	1,063
12.10.20	24	18,7	40,87	7,87	100,940	-	18,7	30,14	6,15	100,820	-	10,73	0,120	0,00	0,00	0,00	1,086
13.10.20	24	18,3	45,17	7,89	98,640	-	18,3	31,08	6,25	98,630	-	14,09	0,010	0,00	0,00	0,00	1,387
14.10.20	24	18,1	49,84	7,90	97,550	-	18,1	32,75	6,32	97,530	-	17,09	0,020	0,00	0,00	0,00	1,667
15.10.20	24	19,1	49,05	8,39	103,180	-	19,1	32,73	6,57	103,160	-	16,32	0,020	0,00	0,00	0,00	1,684
16.10.20	24	21,2	55,92	8,78	114,300	-	21,1	35,86	6,50	113,850	-	20,06	0,450	0,00	0,00	0,00	2,308
17.10.20	24	21,2	61,51	8,75	114,550	-	21,0	38,49	6,52	113,320	-	23,02	1,230	0,00	0,00	0,00	2,685
18.10.20	24	21,3	57,38	8,78	114,770	-	21,0	36,35	6,52	113,380	-	21,03	1,390	0,00	0,00	0,00	2,462
19.10.20	24	21,2	59,13	8,78	114,590	-	21,0	37,23	6,50	113,340	-	21,90	1,250	0,00	0,00	0,00	2,556
20.10.20	24	21,3	57,78	8,80	114,790	-	21,0	36,26	6,53	113,650	-	21,52	1,140	0,00	0,00	0,00	2,511
21.10.20	24	21,0	56,81	8,78	113,430	-	20,8	35,07	6,55	112,380	-	21,74	1,050	0,00	0,00	0,00	2,506
22.10.20	24	21,3	59,89	8,71	114,750	-	21,0	36,58	6,45	113,440	-	23,31	1,310	0,00	0,00	0,00	2,722
Среднее	24,00	19,8	49,11	8,10	106,925	-	19,7	33,83	6,17	106,270	-	15,27	0,655	-	-	-	1,671
Итого	720,0				3207,740	0,000				3188,090	0,000		19,650	0,00	0,00	0,00	50,14

Ориентировочно до конца месяца(+)

962,322

Корректировка за прошлый месяц (-)

36,699

Итого за октябрь 2020 :

4133,363

956,427

36,465

4108,052

5,895

0,235

25,310

15,041

0,43

64,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.20 05:00	54891,130	-	57837,540	-	0,000	0,000	1956,562	
23.10.20 09:00	58120,120	-	61046,750	-	0,000	0,000	2007,195	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 11,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

64,46 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

