Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9136.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0920.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 15,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	31,11	12,16	18,95	65,37	40,85	24,52	7,00	5,00	0,38	18,95	-	-	19,27	-	19,27	-	61,00	-	1,16			1,54
18.09.20	24,00	-	80,69	68,75	11,94	65,94	41,07	24,87	7,00	5,00	1,71	11,94	-	-	12,18	-	12,18	-	65,86	-	0,79			2,50
19.09.20	24,00	-	81,10	68,51	12,59	66,49	41,16	25,33	7,00	5,00	1,74	12,59	-	-	12,85	-	12,85	-	66,40	-	0,84			2,57
20.09.20	24,00	-	80,87	66,74	14,13	66,60	40,93	25,67	7,00	5,00	1,71	14,13	-	-	14,42	-	14,42	-	66,57	-	0,94			2,65
21.09.20	24,00	-	78,11	66,39	11,72	66,45	40,43	26,02	7,00	5,00	1,73	11,72	-	-	11,96	-	11,96	-	66,36	-	0,78			2,51
22.09.20	24,00	-	75,99	62,97	13,02	65,71	39,50	26,21	7,00	5,00	1,65	13,02	-	-	13,29	-	13,29	-	65,54	-	0,85			2,51
Среднее	24,00	-	71,31	57,59	13,73	66,09	40,66	25,44	7,00	5,00	1,49	13,73	-	-	13,99	-	13,99	-	65,29	-	0,89	-	-	2,38
Итого	144,00		427,87	345,52	82,35						8,92	82,35	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00			5,35	0,00	0,00	14,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.09.20 18:00	239319,60	234412,68	50857,52	-	52080,08	-	5673,34	-	-
	23.09.20 02:00	239662,55	234699,24	51011,79	-	52237,43	-	5684,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -1,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» сен 20__ г.