

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Формы пр-кт. д. 5, лит. В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Источник: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Договор: 9137.038.1
 Строит. адрес: Телфон:
 Телефон: 2-х Трубная схема
 Режим (схема):
 Преобр. давления: Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 24482
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208238
 Вычислитель: расходомер: Gmln=
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 0,067
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 0,067
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ 0,067
 Циркуляционный ГВС (M4) ТСПН 30
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Договорные нагрузки: Кал/час: Qот.= 0,228 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.= 0,1866
 Договорные нагрузки (ср. час), Кал/час: Qот.= 68,4 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,0848
 Договорные расходы (ср. сут.), Тсут.: Qот.= 68,4 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.= 33,92
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти час	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Кал											
		M1 T	M2 T	dM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2		M3 T	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3	Уплотит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2		
23.08.2020	24.00	123,36	111,53	11,83	70,70	65,09	5,61	5,61	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,46	
24.08.2020	24.00	123,26	111,45	11,81	70,23	64,76	5,47	5,47	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,44	
25.08.2020	24.00	124,20	113,08	11,12	69,63	64,17	5,46	5,46	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,40	
26.08.2020	24.00	125,15	112,73	12,42	69,95	64,38	5,57	5,57	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,50	
27.08.2020	24.00	123,59	111,54	12,05	70,34	64,62	5,72	5,72	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,49	
28.08.2020	24.00	123,43	111,57	11,86	69,61	63,94	5,67	5,67	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,46	
29.08.2020	24.00	123,96	113,28	10,68	70,88	65,07	5,81	5,81	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,42	
30.08.2020	24.00	125,69	111,87	13,82	70,93	65,13	5,80	5,80	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,64	
31.08.2020	24.00	124,80	112,82	11,98	70,28	64,63	5,65	5,65	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,48	
01.09.2020	24.00	123,99	112,05	11,94	70,07	64,35	5,72	5,72	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,48	
02.09.2020	24.00	123,19	111,31	11,88	70,08	64,22	5,86	5,86	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,49	
03.09.2020	24.00	123,33	110,87	12,46	69,89	64,10	5,79	5,79	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,52	
04.09.2020	24.00	123,84	112,56	11,28	70,82	65,15	5,67	5,67	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,44	
05.09.2020	24.00	123,58	112,09	11,49	70,56	64,87	5,69	5,69	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,45	
06.09.2020	24.00	123,55	111,19	12,36	70,24	64,54	5,70	5,70	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,51	
07.09.2020	24.00	122,25	111,08	11,17	70,28	64,50	5,78	5,78	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,43	
08.09.2020	24.00	123,05	110,85	12,20	70,21	64,40	5,81	5,81	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,50	
09.09.2020	24.00	123,52	112,66	10,86	70,28	64,49	5,79	5,79	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,42	
10.09.2020	24.00	121,50	109,74	11,76	69,60	63,67	5,93	5,93	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,47	
11.09.2020	24.00	123,05	111,82	11,23	70,38	64,31	6,07	6,07	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,47	
12.09.2020	24.00	122,87	110,76	12,11	70,80	64,69	6,11	6,11	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,54	
13.09.2020	24.00	123,39	110,61	12,75	71,60	65,32	6,28	6,28	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,62	
14.09.2020	24.00	121,95	109,77	12,18	70,47	64,40	6,07	6,07	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,53	
15.09.2020	24.00	86,21	73,71	12,50	69,83	60,81	9,02	9,02	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,34	
16.09.2020	24.00	42,84	35,29	7,55	70,81	59,76	11,05	11,05	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,93	
Среднее	24.00	118,78	107,05	11,73	70,34	64,21	6,12	6,12	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	1,47	
Итого	600,00	2969,52	2676,23	293,29																	36,63

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Кал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 15,5 °C
 32,08 Кал
 308,69 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГКУ «ТЭЦ № 2 Невского района»
 Представитель теплоносителя (от организации)
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРЭМ
 20__ г.